

#33949#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

| | |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Потребитель | ДШИ им.Чайковского П.И., МАОУ ДОД ГО "Город Калининград |
| Адрес потребителя | Эпроновская 31, г.Калининград |
| Номер абонента | 3678 |
| Порядковый номер | 8889 |
| Тип теплосчётчика | ТВ7 |
| Заводской номер | 20109103 |
| Номер системы | 1 |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------|-------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 21.09.2023 | 0,177 | 0 | 1,911 | 0 | 0 | 1,88 | 0 | 0 | 24 | 224 | 0 | 0 | 60,3 | 37,7 | 0,46 | 0,32 | - |
| 22.09.2023 | 0,17 | 0 | 1,898 | 0 | 0 | 1,866 | 0 | 0 | 24 | 224 | 0 | 0 | 60,1 | 38,3 | 0,47 | 0,32 | - |
| 23.09.2023 | 0,162 | 0 | 1,828 | 0 | 0 | 1,797 | 0 | 0 | 24 | 224 | 0 | 0 | 60,4 | 38,9 | 0,5 | 0,32 | - |
| 24.09.2023 | 0,146 | 0 | 1,821 | 0 | 0 | 1,79 | 0 | 0 | 24 | 224 | 0 | 0 | 60,1 | 40,7 | 0,47 | 0,32 | - |
| 25.09.2023 | 0,186 | 0 | 1,943 | 0 | 0 | 1,911 | 0 | 0 | 24 | 224 | 0 | 0 | 60,6 | 37,3 | 0,45 | 0,32 | - |
| 26.09.2023 | 0,194 | 0 | 1,967 | 0 | 0,001 | 1,934 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 32752 | 0 | 60,4 | 36,5 | 0,46 | 0,32 | - |
| 27.09.2023 | 0,194 | 0 | 1,919 | 0 | 0 | 1,886 | 0 | 0 | 24 | 224 | 0 | 0 | 61 | 36,4 | 0,47 | 0,32 | - |
| 28.09.2023 | 0,177 | 0 | 1,946 | 0 | 0 | 1,914 | 0 | 0 | 24 | 224 | 0 | 0 | 59,9 | 37,9 | 0,45 | 0,32 | - |
| 29.09.2023 | 0,17 | 0 | 1,881 | 0 | 0 | 1,85 | 0 | 0 | 24 | 224 | 0 | 0 | 60,2 | 38,3 | 0,46 | 0,32 | - |
| 30.09.2023 | 0,168 | 0 | 1,859 | 0 | 0 | 1,827 | 0 | 0 | 24 | 224 | 0 | 0 | 60,4 | 38,5 | 0,47 | 0,32 | - |
| 01.10.2023 | 0,148 | 0 | 1,816 | 0 | 0 | 1,785 | 0 | 0 | 24 | 224 | 0 | 0 | 60,3 | 40,6 | 0,49 | 0,32 | - |
| 02.10.2023 | 0,191 | 0 | 1,967 | 0 | 0 | 1,934 | 0 | 0 | 24 | 224 | 0 | 0 | 60,5 | 37 | 0,48 | 0,32 | - |
| 03.10.2023 | 0,187 | 0 | 1,953 | 0 | 0 | 1,92 | 0 | 0 | 24 | 224 | 0 | 0 | 60,4 | 37,2 | 0,48 | 0,32 | - |
| 04.10.2023 | 0,211 | 0 | 2,03 | 0 | 0 | 1,995 | 0 | 0 | 24 | 224 | 0 | 0 | 60,7 | 35,4 | 0,46 | 0,32 | - |
| 05.10.2023 | 0,182 | 0 | 1,913 | 0 | 0 | 1,88 | 0 | 0 | 24 | 224 | 0 | 0 | 60,9 | 37,7 | 0,47 | 0,32 | - |
| 06.10.2023 | 0,191 | 0 | 1,993 | 0 | 0 | 1,96 | 0 | 0 | 24 | 224 | 0 | 0 | 60,5 | 37,2 | 0,46 | 0,32 | - |
| 07.10.2023 | 0,191 | 0 | 2,049 | 0 | 0 | 2,015 | 0 | 0 | 24 | 224 | 0 | 0 | 60 | 37,4 | 0,45 | 0,32 | - |
| 08.10.2023 | 0,162 | 0 | 1,934 | 0 | 0 | 1,902 | 0 | 0 | 24 | 224 | 0 | 0 | 60,3 | 40 | 0,44 | 0,32 | - |
| 09.10.2023 | 0,213 | 0 | 2,063 | 0 | 0 | 2,028 | 0 | 0 | 24 | 224 | 0 | 0 | 60,9 | 35,9 | 0,44 | 0,32 | - |
| 10.10.2023 | 0,207 | 0 | 2,057 | 0 | 0,003 | 2,022 | 0 | 0,003 | 24 | 224 | 0 | 0 | 60,9 | 36,5 | 0,45 | 0,32 | - |
| 11.10.2023 | 0,771 | 0 | 6,275 | 0 | 0 | 6,15 | 0 | 0 | 24 | 224 | 0 | 0 | 66,1 | 36,1 | 0,45 | 0,32 | - |
| 12.10.2023 | 1,863 | 0 | 14,505 | 0 | 0,059 | 14,204 | 0 | 0,059 | 24 | 224 | 0 | 0 | 67,6 | 36,4 | 0,43 | 0,33 | - |
| 13.10.2023 | 2,039 | 0,008 | 15,436 | 0 | 0,008 | 15,105 | 0 | 0,008 | 24 | 224 | 0 | 0 | 68,9 | 36,7 | 0,45 | 0,34 | - |
| 14.10.2023 | 1,784 | 0,001 | 13,437 | 0 | 0 | 13,153 | 0 | 0 | 24 | 224 | 0 | 0 | 68,5 | 36,1 | 0,47 | 0,34 | - |
| 15.10.2023 | 2,109 | 0 | 17,823 | 0 | 0 | 17,451 | 0 | 0 | 24 | 224 | 0 | 0 | 67,9 | 39,1 | 0,44 | 0,34 | - |
| 16.10.2023 | 2,474 | 0 | 21,441 | 0 | 0 | 20,979 | 0 | 0 | 24 | 224 | 0 | 0 | 69,1 | 41 | 0,43 | 0,35 | - |
| 17.10.2023 | 2,377 | 0 | 20,323 | 0 | 0,004 | 19,876 | 0 | 0,004 | 24 | 224 | 0 | 0 | 70 | 41,5 | 0,43 | 0,35 | - |
| 18.10.2023 | 2,159 | 0,001 | 17,673 | 0 | 0 | 17,302 | 0 | 0 | 24 | 224 | 0 | 0 | 68,1 | 38,3 | 0,42 | 0,34 | - |
| 19.10.2023 | 2,684 | 0 | 25,469 | 0 | 0 | 24,933 | 0 | 0 | 24 | 224 | 0 | 0 | 68,2 | 42,5 | 0,41 | 0,35 | - |
| 20.10.2023 | 2,885 | 0 | 27,577 | 0 | 0 | 26,969 | 0 | 0 | 24 | 224 | 0 | 0 | 70,1 | 44,5 | 0,43 | 0,36 | - |
| Итого: | 24,772 | 0 | 218,707 | 0 | 0,075 | 214,218 | 0 | 0,075 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 5,917 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.09.2023 | 2213,048 | 20495,994 | 0 | 5,669 | 20001,55 | 0 | 5,627 | 28341 | 38 |
| 20.10.2023 | 2237,82 | 20714,699 | 0 | 5,744 | 20215,767 | 0 | 5,702 | 29061 | 38 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2023 7:30:57