

#25968#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 102, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4100
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1541667
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.06.2021 | 0,585 | 48,672 | 47,773 | 47,734 | 47,148 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 65,4 | 53,2 | 9,1 | 5,1 | - |
| 25.06.2021 | 0,583 | 47,352 | 46,523 | 46,43 | 45,914 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 53,1 | 9,1 | 5,1 | - |
| 26.06.2021 | 0,601 | 46,562 | 45,719 | 45,656 | 45,117 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 66 | 53 | 9,1 | 5,1 | - |
| 27.06.2021 | 0,603 | 48,648 | 47,883 | 47,695 | 47,258 | 23,98 | 23,98 | 0 | 0 | 65,7 | 53,1 | 9,1 | 5,1 | - |
| 28.06.2021 | 0,556 | 49,422 | 48,609 | 48,484 | 47,961 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 65 | 53,6 | 9,1 | 5,1 | - |
| 29.06.2021 | 0,525 | 44,539 | 43,75 | 43,68 | 43,164 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 65,5 | 53,6 | 9,1 | 5,1 | - |
| 30.06.2021 | 0,504 | 41,102 | 40,422 | 40,305 | 39,891 | 22,35 | 22,35 | 0 | 0 | 65,8 | 53,4 | 9,1 | 5,1 | - |
| 01.07.2021 | 0,546 | 44,328 | 43,5 | 43,461 | 42,914 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 65,9 | 53,4 | 9,1 | 5,1 | - |
| 02.07.2021 | 0,519 | 43,25 | 42,461 | 42,406 | 41,906 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 53,6 | 9,1 | 5,1 | - |
| 03.07.2021 | 0,543 | 46,258 | 45,383 | 45,367 | 44,773 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 65,5 | 53,6 | 9,1 | 5,1 | - |
| 04.07.2021 | 0,548 | 47,125 | 46,25 | 46,219 | 45,625 | 23,98 | 23,98 | 0 | 0 | 65,4 | 53,6 | 9,1 | 5,1 | - |
| 05.07.2021 | 0,535 | 45 | 44,203 | 44,125 | 43,617 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 65,6 | 53,6 | 9,1 | 5,1 | - |
| 06.07.2021 | 0,524 | 44,555 | 43,719 | 43,688 | 43,133 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 65,6 | 53,7 | 9,1 | 5,1 | - |
| 07.07.2021 | 0,516 | 44,477 | 43,656 | 43,617 | 43,07 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 65,6 | 53,8 | 9,1 | 5,1 | - |
| 08.07.2021 | 0,537 | 45,188 | 44,305 | 44,312 | 43,711 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 65,7 | 53,7 | 9,1 | 5,1 | - |
| 09.07.2021 | 0,519 | 44,055 | 43,242 | 43,203 | 42,656 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 65,7 | 53,8 | 9,1 | 5,1 | - |
| 10.07.2021 | 0,562 | 48,203 | 47,32 | 47,266 | 46,695 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 53,7 | 9,1 | 5,1 | - |
| 11.07.2021 | 0,554 | 49,07 | 48,125 | 48,133 | 47,469 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 65,3 | 53,9 | 9,1 | 5,1 | - |
| 12.07.2021 | 0,527 | 45,789 | 44,961 | 44,906 | 44,359 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 65,5 | 53,9 | 9,1 | 5,1 | - |
| 13.07.2021 | 0,485 | 43,57 | 42,734 | 42,727 | 42,148 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 65,4 | 54,1 | 9,1 | 5,1 | - |
| Итого: | 10,872 | 917,165 | 900,538 | 899,414 | 888,529 | 478,17 | 478,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 10,872 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 480
Период нормальной работы системы, ч 478,17

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 23.06.2021 | 1586,133 | 77760,82 | 75766,695 | 76020,312 | 74879,625 | 26451,6 | 0,01 |
| 13.07.2021 | 1597,005 | 78677,984 | 76667,234 | 76919,727 | 75768,156 | 26929,77 | 0,01 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 8:09:39