

#25972#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Гайдара 102, г.Калининград
3370
4100
ТЭМ-104
1541667
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2021 | 0,564 | 47,43 | 46,625 | 0 | 46,516 | 45,992 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 53,7 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 25.08.2021 | 0,581 | 48,195 | 47,297 | 0 | 47,25 | 46,672 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 53,6 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 26.08.2021 | 0,588 | 49,57 | 48,953 | 0 | 48,609 | 48,297 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 65,6 | 53,6 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 27.08.2021 | 0,59 | 49,383 | 48,812 | 0 | 48,43 | 48,164 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 53,6 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 28.08.2021 | 0,642 | 52,766 | 52,094 | 0 | 51,734 | 51,398 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 53,4 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 29.08.2021 | 0,63 | 53,883 | 53,195 | 0 | 52,844 | 52,484 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 53,6 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 30.08.2021 | 0,614 | 49,516 | 48,961 | 0 | 48,555 | 48,32 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 53,2 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 31.08.2021 | 0,634 | 51,016 | 50,422 | 0 | 50,023 | 49,758 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 53,1 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 01.09.2021 | 0,639 | 48,617 | 48,062 | 0 | 47,664 | 47,445 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 65,9 | 52,6 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 02.09.2021 | 0,665 | 50,016 | 49,461 | 0 | 49,039 | 48,828 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 52,4 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 03.09.2021 | 0,593 | 45,992 | 45,547 | 0 | 45,094 | 44,953 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 52,8 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 04.09.2021 | 0,677 | 50,156 | 49,562 | 0 | 49,18 | 48,938 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66 | 52,3 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 05.09.2021 | 0,729 | 53,984 | 53,289 | 0 | 52,93 | 52,609 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66 | 52,3 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 06.09.2021 | 0,651 | 50,789 | 50,234 | 0 | 49,797 | 49,586 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 52,6 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 07.09.2021 | 0,633 | 47,602 | 47,086 | 0 | 46,672 | 46,484 | 0 | 23,98 | 23,98 | 0 | 0 | 65,9 | 52,5 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 08.09.2021 | 0,629 | 48,758 | 48,219 | 0 | 47,812 | 47,594 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 65,7 | 52,6 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 09.09.2021 | 0,632 | 48,711 | 48,156 | 0 | 47,766 | 47,539 | 0 | 23,97 | 23,97 | 0 | 0 | 65,7 | 52,6 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 10.09.2021 | 0,602 | 49,477 | 48,914 | 0 | 48,531 | 48,281 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 65,3 | 53 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 11.09.2021 | 0,625 | 47,68 | 47,117 | 0 | 46,742 | 46,508 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 66 | 52,6 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 12.09.2021 | 0,652 | 50,672 | 50,016 | 0 | 49,695 | 49,367 | 0 | 23,96 | 23,96 | 0 | 0 | 65,7 | 52,7 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 13.09.2021 | 0,585 | 47,156 | 46,648 | 0 | 46,242 | 46,039 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 65,6 | 53 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 14.09.2021 | 0,541 | 43,766 | 43,258 | 0 | 42,906 | 42,688 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 65,7 | 53,2 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 15.09.2021 | 0,623 | 49,219 | 48,672 | 0 | 48,273 | 48,039 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 52,8 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 16.09.2021 | 0,578 | 47,289 | 46,797 | 0 | 46,375 | 46,18 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 65,5 | 53,1 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 17.09.2021 | 0,611 | 50,969 | 50,203 | 0 | 49,992 | 49,547 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 65,3 | 53,1 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 18.09.2021 | 0,609 | 46,094 | 45,469 | 0 | 45,18 | 44,883 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 52,7 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 19.09.2021 | 0,692 | 58,641 | 57,93 | 0 | 57,531 | 57,172 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 65 | 53,1 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 20.09.2021 | 0,621 | 49,211 | 48,531 | 0 | 48,258 | 47,898 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 52,8 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 21.09.2021 | 0,618 | 44,875 | 44,297 | 0 | 43,984 | 43,734 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 66,3 | 52,3 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 22.09.2021 | 0,628 | 46,195 | 45,711 | 0 | 45,289 | 45,133 | 0 | 23,98 | 23,98 | 0 | 0 | 66,1 | 52,3 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 23.09.2021 | 0,681 | 50,336 | 49,75 | 0 | 49,352 | 49,117 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 65,8 | 52,1 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| Итого: | 19,357 | 1527,964 | 1509,288 | 0 | 1498,265 | 1489,647 | 0 | 743,77 | 743,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 19,357 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,77

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|--------|
| 23.08.2021 | 1618,563 | 80476,547 | 78435,383 | 0 | 78683,234 | 77512,641 | 0 | 27913,36 | 0,01 |
| 23.09.2021 | 1637,918 | 82004,508 | 79944,672 | 0 | 80181,5 | 79002,289 | 0 | 28657,14 | 0,01 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2021 13:57:26