

#84475#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель	Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя	Нарвская 50, Калининград
Номер абонента	3370
Порядковый номер	1150
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30865
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.04.2024	2,59	210,69	24	0	68,9	58,3	3,7
22.04.2024	2,435	171,19	24	0	69,4	56,9	3,1
23.04.2024	2,468	159,39	24	0	70,1	56,8	2,9
24.04.2024	2,351	161,04	24	0	69	56,5	4,9
25.04.2024	2,37	162,86	24	0	69	56,5	6,4
26.04.2024	2,368	168,84	24	0	69,8	57,8	7,8
27.04.2024	2,327	176,6	24	0	69,8	58,5	12,1
28.04.2024	2,367	184,43	24	0	69,7	58,7	14,6
29.04.2024	2,338	186,97	24	0	69,6	58,9	16,9
30.04.2024	2,213	186,77	24	0	69,9	59,7	16,1
01.05.2024	2,209	174,97	24	0	69,5	58,7	-
02.05.2024	1,021	182,69	24	0	69,4	64,6	-
03.05.2024	0,408	198,71	24	0	69,5	67,8	-
04.05.2024	0,408	199,66	24	0	70,7	68,9	-
05.05.2024	0,406	197,86	24	0	70,7	68,9	-
06.05.2024	0,361	184,85	24	0	69,8	68,1	-
07.05.2024	0,409	184,57	24	0	69,1	67,2	-
08.05.2024	0,414	178,33	24	0	69,2	67,2	-
09.05.2024	0,372	185,22	24	0	69,6	67,8	-
10.05.2024	0,385	183,77	24	0	69,4	67,6	-
11.05.2024	0,418	179,23	24	0	69	67	-
12.05.2024	0,467	180,11	24	0	69,2	67	-
13.05.2024	0,419	179,89	23,32	128	69,4	67,4	-
14.05.2024	0,425	185,43	23,55	128	69,6	67,6	-
15.05.2024	0,384	187,17	24	0	69,3	67,6	-
16.05.2024	0,391	185,07	24	0	69,6	67,8	-
17.05.2024	0,393	183,21	24	0	69,8	67,9	-
18.05.2024	0,393	183,6	24	0	70,1	68,2	-
19.05.2024	0,41	183,37	24	0	69,6	67,7	-
20.05.2024	0,394	183,14	24	0	69,8	68	-
Итого:	34,314	5469,63	718,87	0	0	0	0
Гкал	29,51						

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	718,87

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.04.2024	10920,434	608764,08	178469,31
20.05.2024	10954,748	614233,71	179188,17

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.05.2024 13:30:09