

#90848#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Потребитель       | Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК |
| Адрес потребителя | Нарвская 50, Калининград    |
| Номер абонента    | 3370                        |
| Порядковый номер  | 1150                        |
| Тип теплосчётчика | SKM-01                      |
| Заводской номер   | 30865                       |
| Номер системы     | 1                           |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т  | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.06.2024 | 0,248     | 185,01  | 24       | 0      | 69,7   | 68,5   | -           |
| 22.06.2024 | 0,246     | 185,18  | 24       | 0      | 69,5   | 68,3   | -           |
| 23.06.2024 | 0,256     | 186,83  | 24       | 0      | 69,3   | 68,1   | -           |
| 24.06.2024 | 0,322     | 187,46  | 24       | 0      | 69,6   | 68,1   | -           |
| 25.06.2024 | 0,276     | 187,63  | 24       | 0      | 69,8   | 68,6   | -           |
| 26.06.2024 | 0,229     | 187,87  | 24       | 0      | 69,9   | 68,9   | -           |
| 27.06.2024 | 0,232     | 188,89  | 24       | 0      | 70     | 68,9   | -           |
| 28.06.2024 | 0,268     | 189,58  | 24       | 0      | 69,4   | 68,2   | -           |
| 29.06.2024 | 0,228     | 190,26  | 24       | 0      | 69,5   | 68,5   | -           |
| 30.06.2024 | 0,236     | 190,08  | 24       | 0      | 69,4   | 68,4   | -           |
| 01.07.2024 | 0,187     | 190,04  | 24       | 0      | 69,4   | 68,5   | -           |
| 02.07.2024 | 0,218     | 190,76  | 24       | 0      | 69,4   | 68,4   | -           |
| 03.07.2024 | 0,26      | 190,62  | 24       | 0      | 69,3   | 68,1   | -           |
| 04.07.2024 | 0,215     | 190,87  | 24       | 0      | 69     | 68,1   | -           |
| 05.07.2024 | 0,185     | 190,34  | 24       | 0      | 69,2   | 68,4   | -           |
| 06.07.2024 | 0,223     | 190,16  | 24       | 0      | 69,2   | 68,2   | -           |
| 07.07.2024 | 0,241     | 191,33  | 24       | 0      | 69,4   | 68,3   | -           |
| 08.07.2024 | 0,22      | 189,1   | 24       | 0      | 68,6   | 67,6   | -           |
| 09.07.2024 | 0,23      | 190,08  | 24       | 0      | 69,7   | 68,6   | -           |
| 10.07.2024 | 0,219     | 187,25  | 24       | 0      | 69,3   | 68,3   | -           |
| 11.07.2024 | 0,222     | 188,98  | 24       | 0      | 69,4   | 68,4   | -           |
| 12.07.2024 | 0,213     | 190,94  | 24       | 0      | 69,6   | 68,7   | -           |
| 13.07.2024 | 0,218     | 191,37  | 24       | 0      | 69,2   | 68,2   | -           |
| 14.07.2024 | 0,257     | 190,85  | 24       | 0      | 69,4   | 68,2   | -           |
| 15.07.2024 | 0,216     | 191,63  | 24       | 0      | 69,6   | 68,7   | -           |
| 16.07.2024 | 0,261     | 190,38  | 24       | 0      | 69,6   | 68,4   | -           |
| 17.07.2024 | 0,221     | 191,98  | 24       | 0      | 69,8   | 68,8   | -           |
| 18.07.2024 | 0,199     | 189,47  | 24       | 0      | 68,6   | 67,7   | -           |
| 19.07.2024 | 0,176     | 177,85  | 22,49    | 128    | 69,4   | 68,6   | -           |
| 20.07.2024 | 0,21      | 190,57  | 24       | 0      | 69,8   | 68,9   | -           |
| Итого:     | 6,932     | 5673,36 | 718,49   | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 5,961     |         |          |        |        |        |             |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Общее время работы системы, ч       | 720    |
| Период нормальной работы системы, ч | 718,49 |

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т    | dTNar, ч  |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 20.06.2024 | 10964,61  | 619947,58 | 179929,25 |
| 20.07.2024 | 10971,542 | 625620,94 | 180647,74 |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Подпись абонента             |  |
| Представитель теплоснабжения |  |

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.07.2024 8:13:26