

#23920#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель	Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя	Нарвская 50, Калининград
Номер абонента	3370
Порядковый номер	1150
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30865
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.07.2022	0,338	136,71	24	0	67,8	65,7	-
22.07.2022	0,354	136,67	24	0	67,8	65,6	-
23.07.2022	0,306	136,69	24	0	67,5	65,6	-
24.07.2022	0,353	136,6	24	0	67,7	65,5	-
25.07.2022	0,329	130,11	24	0	67,6	65,4	-
26.07.2022	0,319	135,88	24	0	67,1	65,1	-
27.07.2022	0,341	136,35	24	0	67,6	65,5	-
28.07.2022	0,382	134,13	24	0	67,4	64,9	-
29.07.2022	0,322	138,35	24	0	67,2	65,2	-
30.07.2022	0,307	138,84	24	0	67,8	65,9	-
31.07.2022	0,34	138,6	24	0	67,7	65,6	-
01.08.2022	0,322	138,43	24	0	67,6	65,6	-
02.08.2022	0,338	138,45	24	0	67,6	65,5	-
03.08.2022	0,305	138,86	24	0	67,8	66	-
04.08.2022	0,32	130,42	24	0	68,5	66,4	-
05.08.2022	0,307	136,95	24	0	68,3	66,4	-
06.08.2022	0,298	141,38	24	0	67,5	65,7	-
07.08.2022	0,35	141,29	24	0	67,8	65,6	-
08.08.2022	0,324	141,19	24	0	67,7	65,7	-
09.08.2022	0,348	140,99	24	0	67,8	65,7	-
10.08.2022	0,417	140,93	24	0	67,6	65	-
11.08.2022	0,299	141,29	24	0	67,8	66	-
12.08.2022	0,296	140,58	24	0	67,2	65,4	-
13.08.2022	0,262	140,76	24	0	67,2	65,6	-
14.08.2022	0,303	140,97	24	0	67,5	65,6	-
15.08.2022	0,295	141,25	24	0	67,8	66	-
16.08.2022	0,275	140,71	24	0	67,4	65,7	-
17.08.2022	0,032	34,87	24	0	34,3	40,1	-
18.08.2022	0	0,89	24	0	26,4	26,2	-
19.08.2022	0,001	0,88	24	0	24,8	24,5	-
20.08.2022	0,001	1,01	24	0	24,7	23,8	-
Итого:	8,784	3771,03	744	0	0	0	0
Гкал	7,554						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.07.2022	9842,205	512479,79	163136,57
20.08.2022	9850,989	516250,82	163880,57

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.08.2022 13:02:34