

#69023#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 21/01/24г.-20/02/24г.

Абонент: Мореходная 3, г. Калининград

Адрес: КГТУ

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1M сет.N 001

Договорные раскоды:

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

G2 max = 0.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 19086630, ЕД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хС161

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.01.24 23	79.39	41.95	37.44	4.41	3.77	6.12	349.315	0.000	2.288	339.675	0.000	2.270	2.270	5.00	2.00	12.811	0.084	0.000	<	24	0
22.01.24 23	78.07	41.19	36.88	4.55	3.73	6.12	344.810	0.000	2.298	335.562	0.000	2.280	2.280	5.00	2.00	12.468	0.083	0.000	<	24	0
23.01.24 23	71.49	41.15	30.34	3.93	3.39	6.12	349.475	0.000	2.124	341.421	0.000	2.108	2.108	5.00	2.00	10.531	0.076	0.000	<	24	0
24.01.24 23	66.08	38.86	27.22	3.46	3.15	6.12	345.760	0.000	2.425	338.701	0.000	2.407	2.407	5.00	2.00	9.592	0.083	0.000	<	24	0
25.01.24 23	72.71	42.08	30.63	4.09	3.71	6.12	425.185	0.000	2.350	415.133	0.000	2.331	2.331	5.00	2.00	12.808	0.086	0.000	<	24	0
26.01.24 23	75.81	42.58	33.23	4.17	3.74	6.12	397.715	0.000	2.385	387.592	0.000	2.365	2.365	5.00	2.00	12.974	0.089	0.000	<	24	0
27.01.24 23	74.94	42.04	32.91	4.26	3.75	6.12	387.870	0.000	2.398	378.202	0.000	2.379	2.379	5.00	2.00	12.541	0.088	0.000	<	24	0
28.01.24 23	73.85	40.64	33.22	4.32	3.77	6.12	348.320	0.000	2.403	339.874	0.000	2.385	2.385	5.00	2.00	11.379	0.085	0.000	<	24	0
29.01.24 23	74.47	41.24	33.23	4.33	3.78	6.12	365.400	0.000	2.395	356.387	0.000	2.377	2.377	5.00	2.00	11.934	0.086	0.000	<	24	0
30.01.24 23	73.77	40.43	33.33	4.36	3.77	6.12	348.010	0.000	2.381	339.579	0.000	2.363	2.363	5.00	2.00	11.408	0.084	0.000	<	24	0
31.01.24 23	72.56	40.72	31.84	4.33	3.76	6.12	370.235	0.000	2.340	361.547	0.000	2.323	2.323	5.00	2.00	11.599	0.083	0.000	<	24	0
01.02.24 23	73.12	42.21	30.90	4.28	3.76	6.12	413.085	0.000	2.355	403.243	0.000	2.336	2.336	5.00	2.00	12.555	0.087	0.000	<	24	0
02.02.24 23	73.41	41.85	31.56	4.30	3.76	6.12	395.280	0.000	2.365	385.800	0.000	2.346	2.346	5.00	2.00	12.269	0.086	0.000	<	24	0
03.02.24 23	72.05	40.34	31.71	4.40	3.71	6.12	351.980	0.000	2.389	343.804	0.000	2.371	2.371	5.00	2.00	10.992	0.084	0.000	<	24	0
04.02.24 23	71.70	41.32	30.38	4.28	3.74	6.12	389.910	0.000	2.358	380.939	0.000	2.340	2.340	5.00	2.00	11.661	0.085	0.000	<	24	0
05.02.24 23	72.00	40.61	31.38	4.33	3.75	6.12	369.380	0.000	2.428	360.847	0.000	2.410	2.410	5.00	2.00	11.415	0.086	0.000	<	24	0
06.02.24 23	74.94	41.90	33.04	4.33	3.74	6.12	376.705	0.000	2.443	367.335	0.000	2.423	2.423	5.00	2.00	12.231	0.089	0.000	<	24	0
07.02.24 23	74.51	41.68	32.83	4.32	3.74	6.12	379.955	0.000	2.408	370.584	0.000	2.389	2.389	5.00	2.00	12.262	0.088	0.000	<	24	0
08.02.24 23	77.64	42.45	35.19	4.32	3.73	6.12	371.160	0.000	2.435	361.321	0.000	2.415	2.415	5.00	2.00	12.812	0.090	0.000	<	24	0
09.02.24 23	78.08	43.76	34.33	4.28	3.74	6.12	406.785	0.000	2.411	395.914	0.000	2.390	2.390	5.00	2.00	13.692	0.093	0.000	<	24	0
10.02.24 23	78.39	43.51	34.89	4.41	3.73	6.12	387.520	0.000	2.445	377.075	0.000	2.424	2.424	5.00	2.00	13.258	0.093	0.000	<	24	0
11.02.24 23	75.45	42.28	33.17	4.39	3.74	6.12	383.525	0.000	2.450	373.856	0.000	2.430	2.430	5.00	2.00	12.498	0.091	0.000	<	24	0
12.02.24 23	72.42	40.84	31.58	4.37	3.74	6.12	359.635	0.000	2.494	351.215	0.000	2.475	2.475	5.00	2.00	11.186	0.088	0.000	<	24	0
13.02.24 23	71.56	40.56	31.00	4.30	3.76	6.12	376.220	0.000	2.454	367.586	0.000	2.436	2.436	5.00	2.00	11.485	0.087	0.000	<	24	0
14.02.24 23	71.67	39.40	32.27	4.42	3.75	6.12	326.245	0.000	2.473	318.761	0.000	2.456	2.456	5.00	2.00	10.375	0.084	0.000	<	24	0
15.02.24 23	71.36	38.47	32.89	4.44	3.72	6.12	297.965	0.000	2.451	291.155	0.000	2.435	2.435	5.00	2.00	9.661	0.081	0.000	<	24	0
16.02.24 23	71.29	35.92	35.37	4.55	3.69	6.12	215.260	0.000	2.504	210.361	0.000	2.490	2.490	5.00	2.00	7.519	0.077	0.000	<	24	0
17.02.24 23	71.58	38.35	33.24	4.47	3.72	6.12	294.535	0.000	2.404	287.768	0.000	2.388	2.388	5.00	2.00	9.648	0.079	0.000	<	24	0
18.02.24 23	73.72	40.21	33.51	4.34	3.76	6.12	332.715	0.000	2.454	324.664	0.000	2.436	2.436	5.00	2.00	10.971	0.086	0.000	<	24	0
19.02.24 23	75.21	40.90	34.31	4.38	3.76	6.12	345.455	0.000	2.454	336.808	0.000	2.435	2.435	5.00	2.00	11.649	0.087	0.000	<	24	0
20.02.24 23	74.35	40.53	33.83	4.43	3.74	6.12	344.620	0.000	2.448	336.150	0.000	2.430	2.430	5.00	2.00	11.463	0.086	0.000	<	24	0
Итого/Средн	73.88	41.12	32.76	4.31	3.71	6.12	11150.030	0.000	74.410	10878.861	0.000	73.843	73.843	5.00	2.00	359.649	2.655	0.000		744	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
20.01.24 23	315428.180	0.000	315.380	307630.317	0.000	312.545	312.545	9689.556	12.141	0.000	35298	738
20.02.24 23	326578.210	0.000	389.760	318509.178	0.000	386.388	386.388	10049.205	14.797	0.000	36042	738
Итого	11150.030	0.000	74.410	10878.861	0.000	73.843	73.843	359.649	2.655	0.000	744	0

Условные обозначения:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (!) отсут. питания
 (#) дисбаланс масс
 (R) реверс
 (o) отсут. теплонос.
 (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации



Уведомлено с сайта 21.02.24