

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/01/25г.-20/02/25г.

Абонент: Мореходная 3, г. Калининград

Адрес: БГА КГТУ

Договор N: 000000000

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы: M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

тхв: догов., тхд = 5.00 °C

G2 max = 0.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 19086630, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хС161


Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	Qг ГДж	ДП м3	ВНР	ВОС	СНС
21.01.25 23	77.38	43.63	33.76	0.43	0.37	0.60	404.600	0.000	0.648	393.938	0.000	0.642	0.642	5.00	0.20	55.815	0.104	0.000	<	24	0
22.01.25 23	78.27	43.63	34.64	0.43	0.37	0.60	393.590	0.000	0.643	383.008	0.000	0.637	0.637	5.00	0.20	55.690	0.103	0.000	<	24	0
23.01.25 23	77.21	42.88	34.33	0.43	0.37	0.60	378.890	0.000	0.696	368.936	0.000	0.690	0.690	5.00	0.20	53.178	0.109	0.000	<	24	0
24.01.25 23	73.90	40.92	32.98	0.44	0.38	0.60	349.925	0.000	0.686	341.429	0.000	0.681	0.681	5.00	0.20	47.275	0.102	0.000	<	24	0
25.01.25 23	72.30	39.31	32.99	0.45	0.37	0.60	309.820	0.000	0.669	302.590	0.000	0.664	0.664	5.00	0.20	41.906	0.095	0.000	<	24	0
26.01.25 23	72.21	38.21	34.00	0.45	0.37	0.60	280.440	0.000	0.629	273.915	0.000	0.625	0.625	5.00	0.20	39.098	0.087	0.000	<	24	0
27.01.25 23	72.40	38.22	34.19	0.45	0.37	0.60	278.075	0.000	0.646	271.572	0.000	0.642	0.642	5.00	0.20	38.977	0.089	0.000	<	24	0
28.01.25 23	71.92	37.95	33.97	0.45	0.37	0.60	270.120	0.000	0.640	263.870	0.000	0.636	0.636	5.00	0.20	37.629	0.088	0.000	<	24	0
29.01.25 23	72.34	37.99	34.34	0.45	0.37	0.60	268.545	0.000	0.664	262.282	0.000	0.660	0.660	5.00	0.20	37.822	0.091	0.000	<	24	0
30.01.25 23	72.11	38.07	34.04	0.45	0.36	0.60	272.015	0.000	0.648	265.698	0.000	0.644	0.644	5.00	0.20	37.969	0.089	0.000	<	24	0
31.01.25 23	72.29	38.88	33.41	0.44	0.37	0.60	297.195	0.000	0.637	290.259	0.000	0.633	0.633	5.00	0.20	40.708	0.089	0.000	<	24	0
01.02.25 23	72.77	40.38	32.39	0.43	0.37	0.60	340.770	0.000	0.670	332.726	0.000	0.665	0.665	5.00	0.20	45.236	0.099	0.000	<	24	0
02.02.25 23	74.71	40.51	34.20	0.43	0.37	0.60	326.810	0.000	0.664	318.712	0.000	0.659	0.659	5.00	0.20	45.762	0.098	0.000	<	24	0
03.02.25 23	76.18	41.62	34.56	0.43	0.37	0.60	351.960	0.000	0.674	342.938	0.000	0.669	0.669	5.00	0.20	49.746	0.103	0.000	<	24	0
04.02.25 23	73.86	40.32	33.55	0.43	0.37	0.60	336.620	0.000	0.698	328.449	0.000	0.693	0.693	5.00	0.20	46.257	0.103	0.000	<	24	0
05.02.25 23	74.20	41.00	33.20	0.43	0.37	0.60	355.730	0.000	0.706	347.031	0.000	0.701	0.701	5.00	0.20	48.373	0.106	0.000	<	24	0
06.02.25 23	72.44	39.70	32.75	0.44	0.37	0.60	329.075	0.000	0.700	321.359	0.000	0.695	0.695	5.00	0.20	44.179	0.101	0.000	<	24	0
07.02.25 23	74.70	41.22	33.48	0.43	0.38	0.60	364.050	0.000	0.659	355.034	0.000	0.654	0.654	5.00	0.20	49.888	0.099	0.000	<	24	0
08.02.25 23	79.66	44.93	34.73	0.43	0.37	0.60	417.645	0.000	0.696	406.044	0.000	0.690	0.690	5.00	0.20	59.212	0.115	0.000	<	24	0
09.02.25 23	81.25	45.46	35.78	0.43	0.37	0.60	413.235	0.000	0.723	401.355	0.000	0.716	0.716	5.00	0.20	60.304	0.121	0.000	<	24	0
10.02.25 23	83.07	47.98	35.09	0.43	0.38	0.60	479.840	0.000	0.711	465.501	0.000	0.703	0.703	5.00	0.20	68.583	0.126	0.000	<	24	0
11.02.25 23	83.51	49.08	34.42	0.42	0.38	0.60	512.730	0.000	0.733	497.257	0.000	0.725	0.725	5.00	0.20	71.877	0.134	0.000	<	24	0
12.02.25 23	82.87	48.37	34.50	0.43	0.38	0.60	494.515	0.000	0.758	479.794	0.000	0.750	0.750	5.00	0.20	69.512	0.136	0.000	<	24	0
13.02.25 23	81.84	46.93	34.91	0.43	0.38	0.60	456.510	0.000	0.762	443.222	0.000	0.754	0.754	5.00	0.20	64.975	0.132	0.000	<	24	0
14.02.25 23	79.28	45.00	34.29	0.43	0.38	0.60	432.565	0.000	0.732	420.646	0.000	0.725	0.725	5.00	0.20	60.559	0.121	0.000	<	24	0
15.02.25 23	81.00	45.34	35.65	0.44	0.38	0.60	419.445	0.000	0.736	407.444	0.000	0.729	0.729	5.00	0.20	61.000	0.123	0.000	<	24	0
16.02.25 23	82.26	45.96	36.30	0.43	0.38	0.60	420.590	0.000	0.714	408.233	0.000	0.707	0.707	5.00	0.20	62.226	0.121	0.000	<	24	0
17.02.25 23	80.87	46.49	34.38	0.44	0.38	0.60	456.720	0.000	0.721	443.705	0.000	0.714	0.714	5.00	0.20	64.058	0.124	0.000	<	24	0
18.02.25 23	79.76	45.23	34.53	0.44	0.38	0.60	424.465	0.000	0.755	412.654	0.000	0.748	0.748	5.00	0.20	59.829	0.126	0.000	<	24	0
19.02.25 23	79.94	43.47	36.48	0.43	0.38	0.60	378.905	0.000	0.701	368.330	0.000	0.695	0.695	5.00	0.20	56.410	0.112	0.000	<	24	0
20.02.25 23	82.48	46.17	36.31	0.42	0.37	0.60	425.200	0.000	0.723	412.663	0.000	0.716	0.716	5.00	0.20	62.914	0.123	0.000	<	24	0
Итого/Средн	77.75	43.34	34.41	0.43	0.37	0.60	11640.595	0.000	21.442	11330.593	0.000	21.261	21.261	5.00	0.20	1636.970	3.368	0.000	<	744	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв ГДж	Qг ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
20.01.25 23	383236.880	0.000	488.998	373869.777	0.000	484.875	484.875	49142.191	76.657	0.000	44079	741
20.02.25 23	394877.475	0.000	510.440	385200.369	0.000	506.136	506.136	50779.162	80.025	0.000	44823	741
Итого	11640.595	0.000	21.442	11330.593	0.000	21.261	21.261	1636.970	3.368	0.000	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



проверено с сайта