

#129950#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/04/25г.-20/05/25г.

Абонент: Мореходная 3, г. Калининград
Адрес: КГТУ
Договор N: 000000000
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
tхв: дог.ов., tхд = 5.00°C

Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч
G2 max = 0.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч
G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 19086630, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хС161

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	Qг ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.04.25 23	67.80	53.79	14.01	0.44	0.33	0.60	46.370	0.000	0.000	45.403	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.668	0.000	0.000 <	24	0	
22.04.25 23	68.14	54.18	13.96	0.42	0.33	0.60	49.860	0.000	0.000	48.814	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.859	0.000	0.000 <	24	0	
23.04.25 23	68.30	54.63	13.67	0.42	0.33	0.60	55.075	0.000	0.000	53.916	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.090	0.000	0.000 <	24	0	
24.04.25 23	68.45	55.15	13.30	0.42	0.33	0.60	56.080	0.000	0.000	54.895	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.062	0.000	0.000 <	24	0	
25.04.25 23	68.72	55.54	13.18	0.42	0.33	0.60	56.875	0.000	0.000	55.662	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.077	0.000	0.000 <	24	0	
26.04.25 23	68.23	55.93	12.30	0.41	0.33	0.60	48.535	0.000	0.000	47.513	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.450	0.000	0.000 <	24	0	
27.04.25 23	67.62	56.12	11.50	0.40	0.33	0.60	45.845	0.000	0.000	44.897	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.165	0.000	0.000 <	24	0	
28.04.25 23	68.42	56.52	11.90	0.40	0.33	0.60	56.170	0.000	0.000	54.985	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.744	0.000	0.000 <	24	0	
29.04.25 23	69.09	57.00	12.09	0.41	0.33	0.60	59.390	0.000	0.000	58.110	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.948	0.000	0.000 <	24	0	
30.04.25 23	69.02	57.30	11.71	0.41	0.33	0.60	58.560	0.000	0.000	57.301	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.815	0.000	0.000 <	24	0	
01.05.25 23	68.23	57.49	10.74	0.41	0.33	0.60	52.055	0.000	0.000	50.959	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.297	0.000	0.000 <	24	0	
02.05.25 23	68.58	57.84	10.74	0.41	0.33	0.60	53.760	0.000	0.000	52.619	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.371	0.000	0.000 <	24	0	
03.05.25 23	68.63	58.13	10.50	0.42	0.33	0.60	52.635	0.000	0.000	51.515	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.270	0.000	0.000 <	24	0	
04.05.25 23	67.93	58.21	9.72	0.41	0.33	0.60	50.605	0.000	0.000	49.548	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.020	0.000	0.000 <	24	0	
05.05.25 23	68.93	58.78	10.14	0.41	0.33	0.60	63.165	0.000	0.000	61.811	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.631	0.000	0.000 <	24	0	
06.05.25 23	69.58	59.44	10.13	0.40	0.33	0.60	68.385	0.000	0.000	66.891	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.843	0.000	0.000 <	24	0	
07.05.25 23	69.54	59.87	9.68	0.40	0.33	0.60	66.090	0.000	0.000	64.650	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.625	0.000	0.000 <	24	0	
08.05.25 23	68.51	59.71	8.80	0.39	0.33	0.60	57.090	0.000	0.000	55.879	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.064	0.000	0.000 <	24	0	
09.05.25 23	68.37	59.79	8.58	0.39	0.33	0.60	53.830	0.000	0.000	52.692	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.896	0.000	0.000 <	24	0	
10.05.25 23	68.61	60.02	8.59	0.39	0.33	0.60	55.060	0.000	0.000	53.893	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.942	0.000	0.000 <	24	0	
11.05.25 23	68.63	60.18	8.45	0.40	0.33	0.60	56.140	0.000	0.000	54.946	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.949	0.000	0.000 <	24	0	
12.05.25 23	69.46	60.78	8.69	0.40	0.33	0.60	74.105	0.000	0.000	72.493	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.642	0.000	0.000 <	24	0	
13.05.25 23	69.97	61.42	8.55	0.39	0.33	0.60	88.680	0.000	0.000	86.729	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.112	0.000	0.000 <	24	0	
14.05.25 23	70.18	61.87	8.31	0.39	0.33	0.60	87.990	0.000	0.000	86.035	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.001	0.000	0.000 <	24	0	
15.05.25 23	70.35	62.32	8.02	0.40	0.33	0.60	93.555	0.000	0.000	91.477	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.080	0.000	0.000 <	24	0	
16.05.25 23	69.99	62.45	7.53	0.40	0.33	0.60	92.420	0.000	0.000	90.383	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.858	0.000	0.000 <	24	0	
17.05.25 23	69.89	62.58	7.31	0.40	0.33	0.60	80.180	0.000	0.000	78.414	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.405	0.000	0.000 <	24	0	
18.05.25 23	69.32	62.35	6.97	0.39	0.33	0.60	67.735	0.000	0.000	66.263	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.939	0.000	0.000 <	24	0	
19.05.25 23	70.16	63.04	7.12	0.40	0.33	0.60	88.535	0.000	0.000	86.575	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.586	0.000	0.000 <	24	0	
20.05.25 23	70.47	63.55	6.92	0.39	0.33	0.60	113.755	0.000	0.000	111.214	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.230	0.000	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	69.17	59.46	9.71	0.40	0.33	0.60	1948.530	0.000	0.000	1906.481	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	77.639	0.000	0.000	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв ГДж	Qг ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
20.04.25 23	409899.040	0.000	564.736	399866.214	0.000	560.077	560.077	52866.935	87.526	0.000	46239	741
20.05.25 23	411847.570	0.000	564.736	401772.695	0.000	560.077	560.077	52944.574	87.526	0.000	46959	741
Итого	1948.530	0.000	0.000	1906.481	0.000	0.000	0.000	77.639	0.000	0.000	720	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

