

#85355#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/24г.-20/06/24г.

Абонент: Мореходная 3, г. Калининград

Адрес: КГТУ

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1M сет.N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

tхв: догов., tхд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

G2 max = 0.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 19086630, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хС161

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tх °C	Pх МПа	Qтв ГДж	Qг ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.24 23	64.10	48.07	16.02	0.40	0.31	0.60	38.660	0.000	0.000	37.934	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.548	0.000	0.000 <	24	0	
22.05.24 23	64.06	48.19	15.88	0.41	0.31	0.60	38.185	0.000	0.000	37.469	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.494	0.000	0.000 <	24	0	
23.05.24 23	65.41	47.76	17.64	0.44	0.31	0.60	35.770	0.000	0.000	35.074	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.595	0.000	0.000 <	24	0	
24.05.24 23	65.23	48.08	17.15	0.44	0.31	0.60	34.160	0.000	0.000	33.497	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.409	0.000	0.000 <	24	0	
25.05.24 23	64.33	48.83	15.51	0.44	0.31	0.60	32.810	0.000	0.000	32.190	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.094	0.000	0.000 <	24	0	
26.05.24 23	64.55	49.19	15.36	0.45	0.31	0.60	30.195	0.000	0.000	29.622	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.909	0.000	0.000 <	24	0	
27.05.24 23	64.32	48.64	15.67	0.44	0.31	0.60	34.140	0.000	0.000	33.496	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.202	0.000	0.000 <	24	0	
28.05.24 23	64.13	48.58	15.55	0.43	0.31	0.60	35.680	0.000	0.000	35.012	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.283	0.000	0.000 <	24	0	
29.05.24 23	64.71	48.81	15.90	0.44	0.31	0.60	31.880	0.000	0.000	31.271	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.085	0.000	0.000 <	24	0	
30.05.24 23	64.38	48.13	16.25	0.42	0.31	0.60	37.365	0.000	0.000	36.660	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.498	0.000	0.000 <	24	0	
31.05.24 23	64.14	48.46	15.69	0.43	0.31	0.60	35.610	0.000	0.000	34.941	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.298	0.000	0.000 <	24	0	
01.06.24 23	64.26	49.28	14.98	0.45	0.31	0.60	30.485	0.000	0.000	29.910	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.880	0.000	0.000 <	24	0	
02.06.24 23	61.82	49.13	12.69	0.43	0.31	0.60	39.395	0.000	0.000	38.703	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.059	0.000	0.000 <	24	0	
03.06.24 23	62.96	48.86	14.10	0.42	0.31	0.60	37.000	0.000	0.000	36.330	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.149	0.000	0.000 <	24	0	
04.06.24 23	64.04	48.25	15.79	0.44	0.31	0.60	33.630	0.000	0.000	33.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.185	0.000	0.000 <	24	0	
05.06.24 23	64.67	47.79	16.88	0.44	0.31	0.60	32.760	0.000	0.000	32.136	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.275	0.000	0.000 <	24	0	
06.06.24 23	63.92	48.19	15.73	0.43	0.31	0.60	32.920	0.000	0.000	32.307	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.130	0.000	0.000 <	24	0	
07.06.24 23	63.27	49.09	14.18	0.42	0.31	0.60	31.130	0.000	0.000	30.560	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.817	0.000	0.000 <	24	0	
08.06.24 23	63.95	49.03	14.92	0.43	0.31	0.60	28.570	0.000	0.000	28.035	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.754	0.000	0.000 <	24	0	
09.06.24 23	63.16	49.36	13.80	0.44	0.31	0.60	29.510	0.000	0.000	28.972	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.677	0.000	0.000 <	24	0	
10.06.24 23	63.85	48.74	15.11	0.43	0.31	0.60	30.900	0.000	0.000	30.325	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.922	0.000	0.000 <	24	0	
11.06.24 23	64.06	48.80	15.25	0.43	0.31	0.60	29.665	0.000	0.000	29.110	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.862	0.000	0.000 <	24	0	
12.06.24 23	63.77	48.60	15.16	0.43	0.31	0.60	31.620	0.000	0.000	31.034	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.974	0.000	0.000 <	24	0	
13.06.24 23	64.43	47.86	16.57	0.44	0.31	0.60	32.965	0.000	0.000	32.341	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.247	0.000	0.000 <	24	0	
14.06.24 23	64.72	48.32	16.40	0.45	0.31	0.60	31.110	0.000	0.000	30.517	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.099	0.000	0.000 <	24	0	
15.06.24 23	63.83	48.61	15.22	0.43	0.31	0.60	32.270	0.000	0.000	31.669	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.022	0.000	0.000 <	24	0	
16.06.24 23	63.30	49.50	13.80	0.43	0.31	0.60	30.150	0.000	0.000	29.600	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.713	0.000	0.000 <	24	0	
17.06.24 23	64.59	48.64	15.95	0.47	0.31	0.60	30.780	0.000	0.000	30.196	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.021	0.000	0.000 <	24	0	
18.06.24 23	63.98	49.07	14.90	0.44	0.31	0.60	29.470	0.000	0.000	28.918	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.808	0.000	0.000 <	24	0	
19.06.24 23	53.74	49.89	3.85 <	0.15	0.15	0.60	15.355 <	0.000	0.000	15.143 <	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.420 <	0.000	0.000 <	24	0	*
20.06.24 23	28.51	38.90	-10.39 <	0.00	0.00	0.60	3.530 <	0.000	0.000	3.518 <	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000 <	0.000	0.000 <	24	0	*
Итого/Средн	63.76	48.58	15.18	0.41	0.29	0.60	977.670	0.000	0.000	959.490	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	61.430	0.000	0.000	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв ГДж	Qг ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
20.05.24 23	344689.450	0.000	409.604	336207.795	0.000	406.098	406.098	44435.594	64.722	0.000	38201	739
20.06.24 23	345667.120	0.000	409.604	337167.285	0.000	406.098	406.098	44497.023	64.722	0.000	38945	739
Итого	977.670	0.000	0.000	959.490	0.000	0.000	0.000	61.430	0.000	0.000	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

