

#132255#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/25г.-20/06/25г.

Абонент: Мореходная 3, г. Калининград

Адрес: БГАКГУ

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.Н 001

Тип расходомера:

Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

М сет. воды = Т.сут Мгвс = Т.сут G2 max = 0.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

тхв: догов., тхд = 5.00°C G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 19086630, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хС161

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 г	M2 г	M3 г	dM г	tx °C	Pж МПа	Qта ГДж	Qг ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.25 23	70,33	63,67	6,66	0,4	0,33	0,6	109,805	0	0	107,366	0	0	0	5	0,2	3,001	0	0	< 24	0	
22.05.25 23	70,65	64,17	6,49	0,41	0,33	0,6	111,24	0	0	108,745	0	0	0	5	0,2	2,963	0	0	< 24	0	
23.05.25 23	70,97	64,57	6,4	0,42	0,33	0,6	110,285	0	0	107,794	0	0	0	5	0,2	2,896	0	0	< 24	0	
24.05.25 23	70,45	64,4	6,05	0,41	0,33	0,6	91,945	0	0	89,899	0	0	0	5	0,2	2,284	0	0	< 24	0	
25.05.25 23	69,99	64,11	5,88	0,41	0,33	0,6	83,44	0	0	81,601	0	0	0	5	0,2	2,016	0	0	< 24	0	
26.05.25 23	70,64	64,74	5,9	0,41	0,33	0,6	101,1	0	0	98,831	0	0	0	5	0,2	2,451	0	0	< 24	0	
27.05.25 23	71,03	65,15	5,88	0,42	0,33	0,6	115,93	0	0	113,309	0	0	0	5	0,2	2,801	0	0	< 24	0	
28.05.25 23	70,85	65,16	5,69	0,42	0,33	0,6	125,4	0	0	122,573	0	0	0	5	0,2	2,931	0	0	< 24	0	
29.05.25 23	71,01	65,33	5,68	0,42	0,33	0,6	118,075	0	0	115,403	0	0	0	5	0,2	2,754	0	0	< 24	0	
30.05.25 23	71,03	65,33	5,7	0,43	0,33	0,6	113,65	0	0	111,084	0	0	0	5	0,2	2,664	0	0	< 24	0	
31.05.25 23	70,81	65,11	5,69	0,43	0,33	0,6	91,06	0	0	89,011	0	0	0	5	0,2	2,131	0	0	< 24	0	
01.06.25 23	69,87	64,5	5,38	0,42	0,33	0,6	81,3	0	0	79,514	0	0	0	5	0,2	1,797	0	0	< 24	0	
02.06.25 23	70,79	65,23	5,56	0,42	0,33	0,6	107,91	0	0	105,484	0	0	0	5	0,2	2,466	0	0	< 24	0	
03.06.25 23	71,05	65,46	5,59	0,43	0,33	0,6	116,255	0	0	113,625	0	0	0	5	0,2	2,669	0	0	< 24	0	
04.06.25 23	70,95	65,41	5,54	0,43	0,33	0,6	119,59	0	0	116,893	0	0	0	5	0,2	2,723	0	0	< 24	0	
05.06.25 23	70,56	65,14	5,42	0,42	0,33	0,6	112,05	0	0	109,538	0	0	0	5	0,2	2,497	0	0	< 24	0	
06.06.25 23	70,51	65,08	5,43	0,42	0,33	0,6	110,375	0	0	107,906	0	0	0	5	0,2	2,463	0	0	< 24	0	
07.06.25 23	70,34	64,92	5,42	0,43	0,33	0,6	89,82	0	0	87,827	0	0	0	5	0,2	2,004	0	0	< 24	0	
08.06.25 23	70,28	64,84	5,44	0,44	0,33	0,6	79,985	0	0	78,21	0	0	0	5	0,2	1,79	0	0	< 24	0	
09.06.25 23	70,26	64,95	5,31	0,42	0,33	0,6	104,015	0	0	101,712	0	0	0	5	0,2	2,27	0	0	< 24	0	
10.06.25 23	70,32	64,99	5,34	0,43	0,33	0,6	108,295	0	0	105,889	0	0	0	5	0,2	2,376	0	0	< 24	0	
11.06.25 23	70,46	65,05	5,41	0,43	0,33	0,6	98,925	0	0	96,721	0	0	0	5	0,2	2,2	0	0	< 24	0	
12.06.25 23	70,68	65,18	5,5	0,44	0,33	0,6	90,75	0	0	88,714	0	0	0	5	0,2	2,053	0	0	< 24	0	
13.06.25 23	70,11	64,79	5,32	0,43	0,33	0,6	86,875	0	0	84,956	0	0	0	5	0,2	1,9	0	0	< 24	0	
14.06.25 23	69,75	64,52	5,23	0,43	0,33	0,6	77,595	0	0	75,895	0	0	0	5	0,2	1,671	0	0	< 24	0	
15.06.25 23	69,65	64,44	5,21	0,44	0,33	0,6	74,245	0	0	72,628	0	0	0	5	0,2	1,593	0	0	< 24	0	
16.06.25 23	70,63	65,19	5,44	0,44	0,33	0,6	93,925	0	0	91,818	0	0	0	5	0,2	2,103	0	0	< 24	0	
17.06.25 23	70,24	64,95	5,29	0,43	0,33	0,6	99,51	0	0	97,304	0	0	0	5	0,2	2,165	0	0	< 24	0	
18.06.25 23	58,04	56,18	1,86	< 0,26	0,25	0,6	71,06	0	0	69,947	0	0	0	5	0,2	0,547	0	0	< 24	0	
19.06.25 23	25,86	27,78	-1,92	0,28	0,28	0,6	0	0	0	0	0	0	0	5	0,2	0	0	0	< 24	0	
20.06.25 23	24,3	25,09	-0,79	0,28	0,28	0,6	0	0	0	0	0	0	0	5	0,2	0	0	0	< 24	0	
Итого/Средн	70,24	64,68	5,56	0,41	0,32	0,6	2894,41	0	0	2830,197	0	0	0	5	0,2	66,18	0	0	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 г	M2 г	M3 г	dM г	Qта ГДж	Qг ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
20.05.25 23	411847,57	0	564,736	3401772,693	560,077	560,077	52944,574	87,526	0	46959	741	
20.06.25 23	414741,98	0	564,736	404602,892	560,077	560,077	53010,754	87,526	0	47703	741	
Итого	2894,41	0	0	2830,197	0	0	66,18	0	0	0	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) резерв

(o) отсут. теплонос.

(X) аппарат неисправ.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

