

#89885#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/06/24г.-21/07/24г.

Абонент: Мореходная 3

Адрес: КПУ

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1M сет. N 001

Договорные раскоды:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

G2 max = 0.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 19086630, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хС161

| Дата/время | t1 °C | t2 °C | dt °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | P3 кгс/см2 | V1 м3 | V2 м3 | V3 м3 | M1 ш | M2 ш | M3 ш | dM ш | тх °C | Рж кгс/см2 | Qтв Гкал | Qг Гкал | ДП м3 | ВНР ч | ВОС ч | НС | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|------------|--------------|----------|----------|------------|----------|----|---|---|
| 21.06.24 23 | 25,52 | 33,62 | -8,1 | < | 0 | 0,01 | 6,12 | 0,55 | 0 | 0 | 0,549 | < | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | < | 0 | 24 | 0 | * |
| 22.06.24 23 | 23,6 | 29,2 | -5,6 | | 0 | 0 | 6,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | < | 0 | 24 | 0 | | |
| 23.06.24 23 | 22,86 | 26,84 | -3,97 | | 0 | 0 | 6,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | < | 0 | 24 | 0 | | |
| 24.06.24 23 | 22,16 | 25,31 | -3,15 | | 0 | 0 | 6,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | < | 0 | 24 | 0 | | |
| 25.06.24 23 | 22,04 | 24,28 | -2,24 | | 0 | 0 | 6,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | < | 0 | 24 | 0 | | |
| 26.06.24 23 | 22,18 | 23,58 | -1,4 | | 0 | 0 | 6,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | < | 0 | 24 | 0 | | |
| 27.06.24 23 | 22,32 | 23,13 | -0,8 | | 0 | 0 | 6,12 | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | < | 0 | 5 | 2 | 0 | < | 0 | 0 | 24 | 0 | * | |
| 28.06.24 23 | 22,67 | 23,13 | -0,46 | | 0 | 0 | 6,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | < | 0 | 24 | 0 | | |
| 29.06.24 23 | 22,72 | 23,12 | -0,4 | | 0 | 0 | 6,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | < | 0 | 24 | 0 | | |
| 30.06.24 23 | 22,8 | 23,24 | -0,44 | | 0 | 0 | 6,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | < | 0 | 24 | 0 | | |
| 01.07.24 23 | 22,73 | 22,89 | -0,15 | < | 2,09 | 2,13 | 6,12 | 0,26 | 0 | 0 | 0,26 | < | 0 | 5 | 2 | 0 | < | 0 | 0 | 24 | 0 | * | |
| 02.07.24 23 | 38,85 | 36,5 | 2,35 | < | 3,56 | 3,3 | 6,12 | 75,775 | 0 | 0 | 75,215 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,177 | < | 0 | 0 | 24 | 0 | * | |
| 03.07.24 23 | 62,63 | 50,52 | 12,12 | | 3,84 | 3 | 6,12 | 28,33 | 0 | 0 | 28,82 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,338 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | | |
| 04.07.24 23 | 63,03 | 50,62 | 12,41 | | 3,96 | 3 | 6,12 | 27,395 | 0 | 0 | 26,897 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,334 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | | |
| 05.07.24 23 | 63,28 | 50,51 | 12,77 | | 3,99 | 3,02 | 6,12 | 27,32 | 0 | 0 | 26,821 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,343 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | | |
| 06.07.24 23 | 63,16 | 50,6 | 12,56 | | 4,13 | 3,05 | 6,12 | 26,745 | 0 | 0 | 26,257 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | | |
| 07.07.24 23 | 63,06 | 50,93 | 12,13 | | 4,13 | 3,05 | 6,12 | 25,755 | 0 | 0 | 25,287 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,307 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | | |
| 08.07.24 23 | 63,3 | 50,72 | 12,58 | | 4,14 | 3,05 | 6,12 | 26,215 | 0 | 0 | 25,735 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,324 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | | |
| 09.07.24 23 | 63,52 | 50,71 | 12,81 | | 4,05 | 3,05 | 6,12 | 25,92 | 0 | 0 | 25,442 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,326 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | | |
| 10.07.24 23 | 62,75 | 50,77 | 11,98 | | 4,15 | 3,19 | 6,12 | 27,48 | 0 | 0 | 26,982 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,324 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | | |
| 11.07.24 23 | 63,68 | 50,86 | 12,82 | | 4,49 | 3,27 | 6,12 | 24,825 | 0 | 0 | 24,365 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,313 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | | |
| 12.07.24 23 | 62,94 | 50,74 | 12,2 | | 4,86 | 3,25 | 6,12 | 26,78 | 0 | 0 | 26,296 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,322 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | | |
| 13.07.24 23 | 63,94 | 50,84 | 13,1 | | 5,24 | 3,25 | 6,12 | 23,605 | 0 | 0 | 23,165 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,304 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | | |
| 14.07.24 23 | 64,15 | 50,98 | 13,17 | | 5,1 | 3,19 | 6,12 | 23,18 | 0 | 0 | 22,745 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | | |
| 15.07.24 23 | 64,4 | 50,93 | 13,47 | | 5,14 | 3,19 | 6,12 | 22,685 | 0 | 0 | 22,257 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,301 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | | |
| 16.07.24 23 | 63,92 | 51,03 | 12,89 | | 4,93 | 3,18 | 6,12 | 23,275 | 0 | 0 | 22,841 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,295 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | | |
| 17.07.24 23 | 63,17 | 51,02 | 12,16 | | 4,94 | 3,17 | 6,12 | 25,28 | 0 | 0 | 24,819 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,303 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | | |
| 18.07.24 23 | 63,71 | 50,97 | 12,74 | | 5,29 | 3,15 | 6,12 | 23,42 | 0 | 0 | 22,986 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,294 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | | |
| 19.07.24 23 | 63,24 | 51,03 | 12,21 | | 5,13 | 3,16 | 6,12 | 24,53 | 0 | 0 | 24,081 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,295 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | | |
| 20.07.24 23 | 62,78 | 51,18 | 11,6 | | 5,1 | 3,16 | 6,12 | 24,42 | 0 | 0 | 23,98 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,279 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | | |
| 21.07.24 23 | 63,46 | 51,36 | 12,1 | | 5,17 | 3,16 | 6,12 | 23,085 | 0 | 0 | 22,661 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | | |
| Итого/Средн | 59,93 | 48,85 | 11,08 | | 3,01 | 2,1 | 6,12 | 556,835 | 0 | 0 | 547,466 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6,085 | 0 | 0 | 744 | 0 | | | |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время | V1 м3 | V2 м3 | V3 м3 | M1 ш | M2 ш | M3 ш | dM ш | Qтв Гкал | Qг Гкал | ДП м3 | ВНР ч | ВОС ч |
|--------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|------------|----------|
| 20.06.24 23 | 345667,12 | 0 | 409,604 | 337167,285 | 170 | 406,098 | 406,098 | 10627,931 | 15,459 | 0 | 38945 | 739 |
| 21.07.24 23 | 346223,955 | 0 | 409,604 | 337714,751 | 0 | 406,098 | 406,098 | 10634,017 | 15,459 | 0 | 39689 | 739 |
| Итого | 556,835 | 0 | 0 | 547,466 | 0 | 0 | 0 | 6,085 | 0 | 0 | 744 | 0 |

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат неиспр.



Представитель абонента _____ Представитель, снабжающей организации _____