

# #10459#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО  
Адрес потребителя Мореходная 3, г.Калининград  
Номер абонента 4951  
Порядковый номер 8734  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 19086630  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	1,321	0	31,135	0	0	30,587	0	0	24	64	0	0	61,9	51,6	0,41	0,32	-
22.07.2021	1,31	0	29,575	0	0	29,05	0	0	24	64	0	0	62,3	51,5	0,42	0,32	-
23.07.2021	1,283	0	30,775	0	0	30,236	0	0	24	64	0	0	61,8	51,7	0,41	0,32	-
24.07.2021	1,153	0	28,27	0	0	27,775	0	0	24	64	0	0	61,9	52	0,44	0,32	-
25.07.2021	1,185	0	28,135	0	0	27,637	0	0	24	64	0	0	62,1	51,9	0,45	0,32	-
26.07.2021	1,347	0	30,495	0	0	29,954	0	0	24	64	0	0	62,2	51,5	0,44	0,32	-
27.07.2021	1,319	0	29,49	0	0	28,965	0	0	24	64	0	0	62,4	51,5	0,44	0,32	-
28.07.2021	1,242	0	28,01	0	0	27,511	0	0	24	64	0	0	62,5	51,7	0,48	0,32	-
29.07.2021	1,245	0	24,66	0	0	24,202	0	0	24	64	0	0	63,9	51,6	0,49	0,32	-
30.07.2021	1,323	0	30,97	0	0	30,426	0	0	24	64	0	0	61,9	51,6	0,42	0,32	-
31.07.2021	1,147	0	26,73	0	0	26,254	0	0	24	64	0	0	62,3	51,9	0,44	0,32	-
01.08.2021	1,264	0	27,97	0	0	27,47	0	0	24	64	0	0	62,6	51,6	0,45	0,32	-
02.08.2021	1,175	0	29,68	0	0	29,163	0	0	24	64	0	0	61,6	52	0,42	0,32	-
03.08.2021	1,447	0	31,795	0	0	31,229	0	0	24	64	0	0	62,3	51,2	0,44	0,32	-
04.08.2021	1,237	0	29,625	0	0	29,105	0	0	24	64	0	0	61,8	51,7	0,45	0,32	-
05.08.2021	1,258	0	27,425	0	0	26,929	0	0	24	64	0	0	62,8	51,6	0,46	0,32	-
06.08.2021	1,152	0	28,575	0	0	28,075	0	0	24	64	0	0	61,8	52	0,43	0,32	-
07.08.2021	1,186	0	29,445	0	0	28,933	0	0	24	64	0	0	61,7	51,9	0,43	0,32	-
08.08.2021	1,203	0	29,9	0	0	29,378	0	0	24	64	0	0	61,6	51,9	0,43	0,32	-
09.08.2021	1,367	0	31,68	0	0	31,124	0	0	24	64	0	0	61,9	51,4	0,42	0,32	-
10.08.2021	1,288	0	29,15	0	0	28,633	0	0	24	64	0	0	62,3	51,5	0,45	0,32	-
11.08.2021	1,195	0	30,615	0	0	30,086	0	0	24	64	0	0	61,3	51,9	0,43	0,32	-
12.08.2021	1,343	0	30,695	0	0	30,154	0	0	24	64	0	0	62,1	51,5	0,45	0,32	-
13.08.2021	1,212	0	29,485	0	0	28,968	0	0	24	64	0	0	61,8	51,8	0,43	0,32	-
14.08.2021	1,154	0	29,425	0	0	28,915	0	0	24	64	0	0	61,5	52	0,43	0,32	-
15.08.2021	1,221	0	29,75	0	0	29,231	0	0	24	64	0	0	61,7	51,8	0,43	0,32	-
16.08.2021	1,19	0	30,585	0	0	30,058	0	0	24	64	0	0	61,4	51,9	0,42	0,32	-
17.08.2021	1,229	0	30,42	0	0	29,89	0	0	24	64	0	0	61,6	51,8	0,42	0,32	-
18.08.2021	1,222	0	29,57	0	0	29,052	0	0	24	64	0	0	61,8	51,8	0,43	0,32	-
19.08.2021	1,26	0	27,785	0	0	27,292	0	0	24	64	0	0	62,2	51,2	0,42	0,32	-
20.08.2021	1,284	0	30,14	0	0	29,611	0	0	21	64	0	3	61,9	51,6	0,42	0,32	-
Итого:	38,762	0	911,96	0	0	895,893	0	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,258																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 741

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	15859,073	126164,36	0	68,598	123043,446	0	67,935	14088	12
20.08.2021	15897,835	127076,32	0	68,598	123939,336	0	67,935	14829	15

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.08.2021 11:12:13