

#10456#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО
Адрес потребителя Мореходная 3, г.Калининград
Номер абонента 4951
Порядковый номер 8734
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 19086630
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2021	1,264	0	28,87	0	0	28,357	0	0	24	64	0	0	62,2	51,6	0,43	0,32	-
22.08.2021	1,225	0	28,505	0	0	28	0	0	24	64	0	0	62,1	51,7	0,44	0,32	-
23.08.2021	1,318	0	32,135	0	0	31,578	0	0	24	64	0	0	61,5	51,6	0,42	0,32	-
24.08.2021	1,351	0	31,295	0	0	30,746	0	0	24	64	0	0	61,9	51,5	0,42	0,32	-
25.08.2021	1,355	0	31,63	0	0	31,076	0	0	24	64	0	0	61,8	51,4	0,43	0,32	-
26.08.2021	1,35	0	30,475	0	0	29,936	0	0	24	64	0	0	62,2	51,4	0,44	0,32	-
27.08.2021	1,481	0	32,51	0	0	31,934	0	0	24	64	0	0	62,2	51,1	0,43	0,32	-
28.08.2021	1,339	0	30,51	0	0	29,971	0	0	24	64	0	0	62,1	51,5	0,43	0,32	-
29.08.2021	1,356	0	31,395	0	0	30,843	0	0	24	64	0	0	61,9	51,4	0,43	0,32	-
30.08.2021	1,59	0	33,765	0	0	33,163	0	0	24	64	0	0	62,3	50,9	0,44	0,33	-
31.08.2021	1,967	0	37,01	0	0	36,34	0	0	24	64	0	0	63	50,1	0,44	0,32	-
01.09.2021	2,339	0	40,205	0	0	39,463	0	0	24	64	0	0	63,5	49,3	0,42	0,33	-
02.09.2021	2,662	0	42,02	0	0	41,233	0	0	24	64	0	0	64,1	48,7	0,42	0,33	-
03.09.2021	2,496	0	42,12	0	0	41,346	0	0	24	64	0	0	63,4	49	0,42	0,33	-
04.09.2021	2,345	0	40,995	0	0	40,246	0	0	24	64	0	0	63,2	49,3	0,42	0,32	-
05.09.2021	2,234	0	39,78	0	0	39,057	0	0	24	64	0	0	63	49,4	0,42	0,32	-
06.09.2021	2,465	0	42,815	0	0	42,036	0	0	24	64	0	0	63,1	49,1	0,41	0,33	-
07.09.2021	2,854	0	46,855	0	0	45,996	0	0	24	64	0	0	63,3	48,5	0,41	0,33	-
08.09.2021	2,805	0	45,77	0	0	44,927	0	0	24	64	0	0	63,4	48,5	0,42	0,33	-
09.09.2021	2,869	0	46,105	0	0	45,253	0	0	24	64	0	0	63,5	48,4	0,42	0,33	-
10.09.2021	2,811	0	46,32	0	0	45,472	0	0	24	64	0	0	63,3	48,5	0,42	0,33	-
11.09.2021	2,266	0	40,525	0	0	39,791	0	0	24	64	0	0	63	49,4	0,43	0,33	-
12.09.2021	1,81	0	36,07	0	0	35,426	0	0	24	64	0	0	62,5	50,3	0,43	0,33	-
13.09.2021	2,53	0	42,465	0	0	41,682	0	0	24	64	0	0	63,4	49	0,43	0,33	-
14.09.2021	2,848	0	45,17	0	0	44,331	0	0	24	64	0	0	63,8	48,4	0,44	0,33	-
15.09.2021	3,872	0	46,045	0	5,832	45,195	0	5,769	24	64	0	0	63,5	48,7	0,44	0,33	-
16.09.2021	2,833	1,041	45,23	0	0	44,392	0	0	24	64	0	0	63,7	48,5	0,44	0,33	-
17.09.2021	2,967	0	46,255	0	0	45,397	0	0	24	64	0	0	63,8	48,2	0,44	0,33	-
18.09.2021	2,323	0	41,33	0	0	40,581	0	0	24	64	0	0	63	49,3	0,42	0,33	-
19.09.2021	2,038	0	40,12	0	0	39,407	0	0	24	64	0	0	62,3	49,9	0,41	0,33	-
20.09.2021	3,263	0	43,065	0	3,918	42,271	0	3,876	24	64	0	0	63,4	49	0,41	0,33	-
Итого:	68,226	0	1207,36	0	9,75	1185,446	0	9,645	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,296																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2021	15897,835	127076,32	0	68,598	123939,336	0	67,935	14829	15
20.09.2021	15966,061	128283,68	0	78,348	125124,782	0	77,58	15573	15

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2021 8:03:29