

#94517#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/08/24г.-21/09/24г.

Абонент: Мореходная 3
Адрес: КПУ
Договор N: 000000000
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001
Договорные расколы:
М сет. воды = т.сут Мгвс = т.сут
тхв: догов., тхд = 5.00°C
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч
G2 max = 0.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч
G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 19086630, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хС161

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	Qч Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС	
21.08.24 23	61,87	51,31	10,56	4,38	3,06	6,12	26,91	0	0	26,438	0	0	0	5	2	0,28	0	0	<	24	0	
22.08.24 23	53,8	50,17	3,63	3,58	3,3	6,12	56,825	<	0	56,061	<	0	0	5	2	0,204	<	0	0	<	24	0 *
23.08.24 23	61	51,31	9,68	4,38	3,18	6,12	30,95	0	0	30,422	0	0	0	5	2	0,295	0	0	<	24	0	
24.08.24 23	62,88	51,04	11,84	5,01	3,19	6,12	24,825	0	0	24,377	0	0	0	5	2	0,29	0	0	<	24	0	
25.08.24 23	62,07	51,18	10,89	4,73	3,2	6,12	26,56	0	0	26,09	0	0	0	5	2	0,285	0	0	<	24	0	
26.08.24 23	61,68	51,1	10,59	4,29	3,18	6,12	28,845	0	0	28,342	0	0	0	5	2	0,301	0	0	<	24	0	
27.08.24 23	62,49	50,8	11,69	4,57	3,13	6,12	27,19	0	0	26,704	0	0	0	5	2	0,313	0	0	<	24	0	
28.08.24 23	62,77	50,81	11,96	4,77	3,13	6,12	26,715	0	0	26,234	0	0	0	5	2	0,315	0	0	<	24	0	
29.08.24 23	62,83	50,58	12,25	4,79	3,14	6,12	27,4	0	0	26,906	0	0	0	5	2	0,331	0	0	<	24	0	
30.08.24 23	62,46	50,66	11,8	4,77	3,14	6,12	28,57	0	0	28,06	0	0	0	5	2	0,332	0	0	<	24	0	
31.08.24 23	62,19	50,67	11,52	4,6	3,1	6,12	28,78	0	0	28,27	0	0	0	5	2	0,327	0	0	<	24	0	
01.09.24 23	62,72	50,11	12,61	4,69	3,1	6,12	30,75	0	0	30,196	0	0	0	5	2	0,382	0	0	<	24	0	
02.09.24 23	63,42	48,84	14,58	4,72	3,11	6,12	34,965	0	0	34,323	0	0	0	5	2	0,502	0	0	<	24	0	
03.09.24 23	64,03	48,29	15,74	4,72	3,12	6,12	36,4	0	0	35,72	0	0	0	5	2	0,563	0	0	<	24	0	
04.09.24 23	63,11	48,86	14,24	4,4	3,12	6,12	36,57	0	0	35,904	0	0	0	5	2	0,512	0	0	<	24	0	
05.09.24 23	63,83	48,48	15,36	4,61	3,11	6,12	36,355	0	0	35,68	0	0	0	5	2	0,549	0	0	<	24	0	
06.09.24 23	63,63	48,61	15,01	4,64	3,12	6,12	36,385	0	0	35,714	0	0	0	5	2	0,537	0	0	<	24	0	
07.09.24 23	63,68	49,48	14,2	4,54	3,12	6,12	30,99	0	0	30,416	0	0	0	5	2	0,433	0	0	<	24	0	
08.09.24 23	62,52	50,09	12,42	4,33	3,12	6,12	31,57	0	0	31,004	0	0	0	5	2	0,386	0	0	<	24	0	
09.09.24 23	63,77	48,98	14,8	4,66	3,11	6,12	34,48	0	0	33,841	0	0	0	5	2	0,502	0	0	<	24	0	
10.09.24 23	63,73	48,63	15,1	4,45	3,11	6,12	36,87	0	0	36,187	0	0	0	5	2	0,547	0	0	<	24	0	
11.09.24 23	63,59	48,77	14,82	4,16	3,11	6,12	36,805	0	0	36,124	0	0	0	5	2	0,536	0	0	<	24	0	
12.09.24 23	63,98	48,36	15,62	4,33	3,1	6,12	37,895	0	0	37,185	0	0	0	5	2	0,582	0	0	<	24	0	
13.09.24 23	64,07	48,1	15,97	4,4	3,1	6,12	38,84	0	0	38,113	0	0	0	5	2	0,61	0	0	<	24	0	
14.09.24 23	63,5	49,15	14,34	4,47	3,11	6,12	33,82	0	0	33,196	0	0	0	5	2	0,477	0	0	<	24	0	
15.09.24 23	63,09	49,72	13,37	4,28	3,11	6,12	32,21	0	0	31,622	0	0	0	5	2	0,424	0	0	<	24	0	
16.09.24 23	63,4	48,89	14,51	4,16	3,12	6,12	37,375	0	0	36,69	0	0	0	5	2	0,533	0	0	<	24	0	
17.09.24 23	64,14	48,47	15,68	4,36	3,11	6,12	36,835	0	0	36,145	0	0	0	5	2	0,568	0	0	<	24	0	
18.09.24 23	62,86	49,3	13,56	3,41	3,2	6,12	12,805	<	0	12,573	<	0	0	5	2	0,171	<	0	0	<	24	0 *
19.09.24 23	58,16	45,07	13,09	4,62	4,18	6,12	37,355	0	0	36,766	0	0	0	5	2	0,482	0	0	<	24	0	
20.09.24 23	63,7	48,25	15,45	4,22	3,12	6,12	38,21	0	0	37,5	0	0	0	5	2	0,58	0	0	<	24	0	
21.09.24 23	63,46	49,21	14,25	4,54	3,12	6,12	33,31	0	0	32,698	0	0	0	5	2	0,467	0	0	<	24	0	
Итого/Средн	62,48	49,36	13,12	4,46	3,16	6,12	1054,365	0	0	1035,502	0	0	0	5	2	13,612	0	0	768	0		

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qгв Гкал	Qч Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
20.08.24 23	347031,78	0	0	3388508,784	0	406,098	406,098	10642,766	15,459	0	40409	739
21.09.24 23	348086,145	0	0	339543,786	0	406,098	406,098	10656,378	15,459	0	41177	739
Итого	1054,365	0	0	1035,502	0	0	0	13,612	0	0	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

