

#97060#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/09/24г.-20/10/24г.

Абонент: Мореходная 3, г. Калининград

Адрес: КГТУ

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

G2 max = 0.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 19086630, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хС161

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	Qг ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.09.24 23	63.46	49.21	14.25	0.45	0.31	0.60	33.310	0.000	0.000	32.698	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.955	0.000	0.000 <	24	0	
22.09.24 23	62.81	49.84	12.97	0.43	0.31	0.60	32.045	0.000	0.000	31.465	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.712	0.000	0.000 <	24	0	
23.09.24 23	63.57	48.64	14.93	0.39	0.31	0.60	37.280	0.000	0.000	36.593	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.291	0.000	0.000 <	24	0	
24.09.24 23	63.55	48.54	15.01	0.41	0.31	0.60	36.970	0.000	0.000	36.288	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.284	0.000	0.000 <	24	0	
25.09.24 23	63.91	48.12	15.78	0.42	0.31	0.60	37.245	0.000	0.000	36.551	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.419	0.000	0.000 <	24	0	
26.09.24 23	64.07	48.11	15.96	0.41	0.31	0.60	38.190	0.000	0.000	37.474	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.507	0.000	0.000 <	24	0	
27.09.24 23	64.41	47.56	16.85	0.42	0.31	0.60	40.250	0.000	0.000	39.488	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.789	0.000	0.000 <	24	0	
28.09.24 23	64.12	47.95	16.16	0.42	0.31	0.60	38.620	0.000	0.000	37.895	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.568	0.000	0.000 <	24	0	
29.09.24 23	63.10	49.96	13.13	0.41	0.30	0.60	31.030	0.000	0.000	30.465	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.678	0.000	0.000 <	24	0	
30.09.24 23	64.22	47.90	16.32	0.41	0.31	0.60	39.500	0.000	0.000	38.757	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.651	0.000	0.000 <	24	0	
01.10.24 23	63.76	47.96	15.80	0.40	0.31	0.60	41.840	0.000	0.000	41.064	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.720	0.000	0.000 <	24	0	
02.10.24 23	57.75	48.29	9.46	0.35	0.32	0.60	51.975	0.000	0.000	51.166	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.029	0.000	0.000 <	24	0	
03.10.24 23	63.48	49.23	14.25	0.38	0.30	0.60	34.620	0.000	0.000	33.981	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.029	0.000	0.000 <	24	0	
04.10.24 23	63.18	50.06	13.12	0.41	0.30	0.60	31.645	0.000	0.000	31.066	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.709	0.000	0.000 <	24	0	
05.10.24 23	63.23	50.42	12.81	0.39	0.30	0.60	29.710	0.000	0.000	29.166	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.567	0.000	0.000 <	24	0	
06.10.24 23	62.72	50.69	12.03	0.38	0.31	0.60	30.050	0.000	0.000	29.509	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.488	0.000	0.000 <	24	0	
07.10.24 23	62.91	50.66	12.25	0.41	0.31	0.60	29.770	0.000	0.000	29.230	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.502	0.000	0.000 <	24	0	
08.10.24 23	63.87	48.10	15.78	0.42	0.32	0.60	42.740	0.000	0.000	41.944	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.774	0.000	0.000 <	24	0	
09.10.24 23	65.98	43.82	22.16	0.45	0.33	0.60	74.310	0.000	7.013 >	72.840	0.000	6.939 >	6.939	5.00	0.20	7.949	1.234	0.000 <	24	0	*
10.10.24 23	68.35	41.05	27.30	0.45	0.33	0.60	165.105	0.000	8.003 >	161.621	0.000	7.937 >	7.937	5.00	0.20	19.696	1.234	0.000 <	24	0	*
11.10.24 23	68.85	38.64	30.21	0.42	0.34	0.60	233.730	0.000	0.240	228.735	0.000	0.238	0.238	5.00	0.20	28.974	0.034	0.000 <	24	0	
12.10.24 23	68.70	38.53	30.17	0.39	0.34	0.60	233.100	0.000	0.137	228.135	0.000	0.136	0.136	5.00	0.20	28.845	0.019	0.000 <	24	0	
13.10.24 23	68.17	38.45	29.72	0.39	0.34	0.60	236.420	0.000	0.057	231.461	0.000	0.057	0.057	5.00	0.20	28.810	0.008	0.000 <	24	0	
14.10.24 23	69.11	38.54	30.57	0.42	0.35	0.60	236.325	0.000	0.707	231.233	0.000	0.702	0.702	5.00	0.20	29.702	0.099	0.000 <	24	0	
15.10.24 23	69.46	38.56	30.89	0.44	0.35	0.60	234.010	0.000	0.793	228.943	0.000	0.788	0.788	5.00	0.20	29.736	0.111	0.000 <	24	0	
16.10.24 23	69.04	38.10	30.94	0.43	0.36	0.60	255.965	0.000	1.718	250.458	0.000	1.707	1.707	5.00	0.20	32.692	0.231	0.000 <	24	0	
17.10.24 23	68.30	38.08	30.22	0.43	0.36	0.60	280.360	0.000	0.690	274.454	0.000	0.686	0.686	5.00	0.20	34.830	0.095	0.000 <	24	0	
18.10.24 23	69.22	38.07	31.15	0.44	0.36	0.60	263.165	0.000	0.644	257.486	0.000	0.640	0.640	5.00	0.20	33.677	0.089	0.000 <	24	0	
19.10.24 23	69.55	38.10	31.45	0.44	0.36	0.60	256.450	0.000	0.664	250.866	0.000	0.660	0.660	5.00	0.20	33.136	0.091	0.000 <	24	0	
20.10.24 23	69.38	38.11	31.27	0.44	0.36	0.60	257.715	0.000	0.687	252.114	0.000	0.683	0.683	5.00	0.20	33.118	0.095	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	67.74	40.61	27.14	0.41	0.32	0.60	3383.445	0.000	21.353	3313.145	0.000	21.172	21.172	5.00	0.20	379.839	3.339	0.000	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв ГДж	Qг ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
20.09.24 23	348052.835	0.000	409.604	339511.087	0.000	406.098	406.098	44614.168	64.722	0.000	41153	739
20.10.24 23	351436.280	0.000	430.957	342824.233	0.000	427.270	427.270	44994.007	68.061	0.000	41873	739
Итого	3383.445	0.000	21.353	3313.145	0.000	21.172	21.172	379.839	3.339	0.000	720	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента

Представитель обслуживающей организации

