

#10453#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2021 по 20.12.2021

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО
Адрес потребителя Мореходная 3, г.Калининград
Номер абонента 4951
Порядковый номер 8734
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 19086630
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|-----------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.11.2021 | 36,006 | 0,001 | 273,83 | 0 | 0,004 | 267,778 | 0 | 0,004 | 24 | 64 | 0 | 0 | 70,1 | 38 | 0,41 | 0,37 | 9 |
| 22.11.2021 | 42,362 | 0,001 | 336,28 | 0 | 0 | 328,743 | 0 | 0 | 24 | 64 | 0 | 0 | 70,6 | 39,9 | 0,4 | 0,37 | 6 |
| 23.11.2021 | 43,472 | 0 | 356,295 | 0 | 0,01 | 348,366 | 0 | 0,01 | 24 | 64 | 0 | 0 | 70,4 | 40,6 | 0,41 | 0,38 | - |
| 24.11.2021 | 40,506 | 0,001 | 331,44 | 0 | 0,003 | 324,283 | 0 | 0,003 | 24 | 64 | 0 | 0 | 69,3 | 39,5 | 0,41 | 0,38 | - |
| 25.11.2021 | 41,075 | 0 | 328,41 | 0 | 0,012 | 321,194 | 0 | 0,012 | 24 | 64 | 0 | 0 | 69,9 | 39,4 | 0,42 | 0,38 | - |
| 26.11.2021 | 43,384 | 0,002 | 333,78 | 0 | 0 | 326,008 | 0 | 0 | 24 | 64 | 0 | 0 | 72,1 | 40,3 | 0,42 | 0,38 | - |
| 27.11.2021 | 44,713 | 0 | 322,915 | 0 | 0 | 314,911 | 0 | 0 | 24 | 64 | 0 | 0 | 74,7 | 40,8 | 0,42 | 0,38 | - |
| 28.11.2021 | 45,928 | 0 | 335,545 | 0 | 0,008 | 327,278 | 0 | 0,008 | 24 | 64 | 0 | 0 | 74,5 | 41 | 0,42 | 0,38 | - |
| 29.11.2021 | 50,516 | 0,001 | 359,08 | 0 | 0,105 | 349,778 | 0 | 0,104 | 24 | 64 | 0 | 0 | 76,7 | 42,2 | 0,42 | 0,38 | - |
| 30.11.2021 | 58,002 | 0,016 | 476,725 | 0 | 0,004 | 464,922 | 0 | 0,004 | 24 | 64 | 0 | 0 | 74,6 | 44,8 | 0,42 | 0,38 | - |
| 01.12.2021 | 58,479 | 0,001 | 434,14 | 0 | 0,008 | 422,539 | 0 | 0,008 | 24 | 64 | 0 | 0 | 77,9 | 44,9 | 0,43 | 0,38 | - |
| 02.12.2021 | 56,806 | 0,001 | 455,975 | 0 | 0,03 | 444,557 | 0 | 0,03 | 24 | 64 | 0 | 0 | 75,1 | 44,6 | 0,43 | 0,38 | - |
| 03.12.2021 | 58,333 | 0,005 | 443,845 | 0 | 0,021 | 432,143 | 0 | 0,021 | 24 | 64 | 0 | 0 | 77,3 | 45,1 | 0,42 | 0,38 | - |
| 04.12.2021 | 57,763 | 0,003 | 424,66 | 0 | 0,009 | 413,244 | 0 | 0,009 | 24 | 64 | 0 | 0 | 78,2 | 44,9 | 0,43 | 0,38 | - |
| 05.12.2021 | 58,86 | 0,001 | 439,685 | 0 | 0,002 | 427,933 | 0 | 0,002 | 24 | 64 | 0 | 0 | 78 | 45,2 | 0,42 | 0,38 | - |
| 06.12.2021 | 71,294 | 0 | 520,41 | 0 | 0 | 504,842 | 0 | 0 | 24 | 64 | 0 | 0 | 83 | 49,3 | 0,42 | 0,38 | - |
| 07.12.2021 | 78,41 | 0 | 529,865 | 0 | 0,002 | 512,375 | 0 | 0,002 | 24 | 64 | 0 | 0 | 87,9 | 51,4 | 0,42 | 0,38 | - |
| 08.12.2021 | 83,76 | 0 | 572,16 | 0 | 0,081 | 552,741 | 0 | 0,08 | 24 | 64 | 0 | 0 | 89,3 | 53,1 | 0,42 | 0,38 | - |
| 09.12.2021 | 80,397 | 0,016 | 582,195 | 0 | 0,141 | 563,43 | 0 | 0,139 | 24 | 64 | 0 | 0 | 86,7 | 52,7 | 0,42 | 0,38 | - |
| 10.12.2021 | 64,027 | 0,027 | 472,96 | 0 | 0,111 | 459,73 | 0 | 0,11 | 24 | 64 | 0 | 0 | 80 | 46,7 | 0,42 | 0,38 | - |
| 11.12.2021 | 60,291 | 0,019 | 437,795 | 0 | 0,045 | 425,866 | 0 | 0,045 | 24 | 64 | 0 | 0 | 78,8 | 45 | 0,42 | 0,38 | - |
| 12.12.2021 | 62,705 | 0,007 | 452,69 | 0 | 0,052 | 439,933 | 0 | 0,051 | 24 | 64 | 0 | 0 | 80,3 | 46,3 | 0,43 | 0,38 | - |
| 13.12.2021 | 56,659 | 0,009 | 417,25 | 0 | 0,154 | 406,294 | 0 | 0,153 | 24 | 64 | 0 | 0 | 77,1 | 43,8 | 0,42 | 0,38 | - |
| 14.12.2021 | 49,136 | 0,025 | 328 | 0 | 0,054 | 319,376 | 0 | 0,054 | 24 | 64 | 0 | 0 | 77,2 | 40,5 | 0,43 | 0,38 | - |
| 15.12.2021 | 44,875 | 0,008 | 325,015 | 0 | 0,113 | 317,261 | 0 | 0,112 | 24 | 64 | 0 | 0 | 73,1 | 39,3 | 0,44 | 0,38 | - |
| 16.12.2021 | 42,11 | 0,016 | 318,6 | 0 | 0,069 | 311,446 | 0 | 0,069 | 24 | 64 | 0 | 0 | 70,8 | 38,5 | 0,43 | 0,38 | - |
| 17.12.2021 | 43,495 | 0,01 | 331,905 | 0 | 0,05 | 324,385 | 0 | 0,05 | 24 | 64 | 0 | 0 | 71 | 39 | 0,43 | 0,38 | - |
| 18.12.2021 | 42,613 | 0,007 | 323,715 | 0 | 0,014 | 316,411 | 0 | 0,014 | 24 | 64 | 0 | 0 | 71 | 38,8 | 0,43 | 0,38 | - |
| 19.12.2021 | 45,617 | 0,002 | 349,755 | 0 | 0,016 | 341,671 | 0 | 0,016 | 24 | 64 | 0 | 0 | 71,8 | 40 | 0,43 | 0,38 | - |
| 20.12.2021 | 52,863 | 0,002 | 357,22 | 0 | 0,037 | 347,618 | 0 | 0,037 | 24 | 64 | 0 | 0 | 78,3 | 42 | 0,43 | 0,38 | - |
| Итого: | 1614,457 | 0 | 11972,14 | 0 | 1,155 | 11657,056 | 0 | 1,147 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 385,606 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|-----------|-----------|--------|--------|------------|-------|--------|---------|--------|
| 20.11.2021 | 17655,452 | 141782,41 | 0 | 89,506 | 138333,14 | 0 | 88,661 | 17037 | 15 |
| 20.12.2021 | 19269,908 | 153754,55 | 0 | 90,661 | 149990,197 | 0 | 89,806 | 17757 | 15 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.12.2021 7:36:33