

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/12/23г.-20/01/24г.

Абонент: Мореходная 3, г. Калининград

Адрес: КГТУ

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: дог., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

G2 max = 0.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 19086630, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хС161

| Дата/время | t1 °C | t2 °C | dt °C | P1 МПа | P2 МПа | P3 МПа | V1 м3 | V2 м3 | V3 м3 | M1 т | M2 т | M3 т | dM т | tx °C | Pк МПа | Qтв ГДж | Qг ГДж | ДП м3 | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|--------|-------|--------|----------|--------|-------|-------|-------|----|
| 21.12.23 23 | 72.08 | 41.28 | 30.80 | 0.43 | 0.37 | 0.60 | 378.535 | 0.000 | 0.010 | 369.758 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 5.00 | 0.20 | 47.711 | 0.001 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 22.12.23 23 | 74.23 | 43.32 | 30.91 | 0.43 | 0.37 | 0.60 | 435.710 | 0.000 | 0.000 | 425.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 55.031 | 0.000 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 23.12.23 23 | 76.78 | 45.00 | 31.78 | 0.43 | 0.37 | 0.60 | 448.795 | 0.000 | 0.000 | 437.143 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 58.204 | 0.000 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 24.12.23 23 | 76.90 | 41.76 | 35.13 | 0.43 | 0.37 | 0.60 | 352.775 | 0.000 | 0.006 | 343.567 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 5.00 | 0.20 | 50.569 | 0.001 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 25.12.23 23 | 72.55 | 40.04 | 32.51 | 0.44 | 0.36 | 0.60 | 338.465 | 0.000 | 0.035 | 330.519 | 0.000 | 0.035 | 0.035 | 5.00 | 0.20 | 45.017 | 0.005 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 26.12.23 23 | 71.05 | 39.38 | 31.67 | 0.43 | 0.37 | 0.60 | 333.770 | 0.000 | 0.010 | 326.214 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 5.00 | 0.20 | 43.274 | 0.001 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 27.12.23 23 | 71.44 | 40.54 | 30.90 | 0.43 | 0.37 | 0.60 | 369.230 | 0.000 | 0.013 | 360.786 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 5.00 | 0.20 | 46.688 | 0.002 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 28.12.23 23 | 73.81 | 40.16 | 33.65 | 0.44 | 0.37 | 0.60 | 326.390 | 0.000 | 0.012 | 318.459 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 5.00 | 0.20 | 44.889 | 0.002 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 29.12.23 23 | 71.34 | 38.89 | 32.45 | 0.45 | 0.37 | 0.60 | 319.825 | 0.000 | 0.004 | 312.538 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 5.00 | 0.20 | 42.481 | 0.001 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 30.12.23 23 | 71.12 | 39.25 | 31.86 | 0.43 | 0.37 | 0.60 | 324.670 | 0.000 | 0.013 | 317.311 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 5.00 | 0.20 | 42.348 | 0.002 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 31.12.23 23 | 71.84 | 39.51 | 32.33 | 0.43 | 0.37 | 0.60 | 328.160 | 0.000 | 0.001 | 320.581 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 5.00 | 0.20 | 43.411 | 0.000 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 01.01.24 23 | 75.69 | 41.67 | 34.02 | 0.43 | 0.37 | 0.60 | 365.655 | 0.000 | 0.000 | 356.399 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 50.792 | 0.000 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 02.01.24 23 | 80.57 | 44.71 | 35.87 | 0.43 | 0.37 | 0.60 | 408.840 | 0.000 | 0.000 | 397.253 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 59.704 | 0.000 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 03.01.24 23 | 83.68 | 47.49 | 36.20 | 0.42 | 0.37 | 0.60 | 463.910 | 0.000 | 0.000 | 449.859 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 68.246 | 0.000 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 04.01.24 23 | 86.01 | 48.60 | 37.41 | 0.42 | 0.37 | 0.60 | 471.625 | 0.000 | 0.000 | 456.633 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 71.603 | 0.000 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 05.01.24 23 | 83.18 | 45.54 | 37.64 | 0.44 | 0.37 | 0.60 | 407.515 | 0.000 | 0.004 | 395.313 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 5.00 | 0.20 | 62.365 | 0.001 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 06.01.24 23 | 82.73 | 44.40 | 38.33 | 0.44 | 0.37 | 0.60 | 391.015 | 0.000 | 0.004 | 379.420 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 5.00 | 0.20 | 60.946 | 0.001 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 07.01.24 23 | 90.53 | 53.50 | 37.04 | 0.40 | 0.37 | 0.60 | 581.850 | 0.000 | 1.162 | 561.633 | 0.000 | 1.146 | 1.146 | 5.00 | 0.20 | 87.457 | 0.240 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 08.01.24 23 | 90.31 | 57.00 | 33.31 | 0.40 | 0.37 | 0.60 | 699.110 | 0.000 | 2.092 | 674.924 | 0.000 | 2.061 | 2.061 | 5.00 | 0.20 | 94.734 | 0.444 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 09.01.24 23 | 87.29 | 49.82 | 37.47 | 0.43 | 0.37 | 0.60 | 508.010 | 0.000 | 2.282 | 491.450 | 0.000 | 2.256 | 2.256 | 5.00 | 0.20 | 77.629 | 0.422 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 10.01.24 23 | 80.65 | 45.27 | 35.38 | 0.44 | 0.37 | 0.60 | 439.040 | 0.000 | 2.397 | 426.620 | 0.000 | 2.374 | 2.374 | 5.00 | 0.20 | 63.659 | 0.400 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 11.01.24 23 | 78.65 | 43.69 | 34.96 | 0.42 | 0.36 | 0.60 | 416.175 | 0.000 | 2.480 | 404.879 | 0.000 | 2.458 | 2.458 | 5.00 | 0.20 | 59.709 | 0.397 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 12.01.24 23 | 79.20 | 45.54 | 33.66 | 0.43 | 0.37 | 0.60 | 455.985 | 0.000 | 2.532 | 443.446 | 0.000 | 2.508 | 2.508 | 5.00 | 0.20 | 62.972 | 0.426 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 13.01.24 23 | 80.40 | 44.73 | 35.67 | 0.43 | 0.37 | 0.60 | 421.895 | 0.000 | 2.260 | 409.988 | 0.000 | 2.239 | 2.239 | 5.00 | 0.20 | 61.653 | 0.373 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 14.01.24 23 | 79.79 | 43.95 | 35.84 | 0.44 | 0.37 | 0.60 | 392.165 | 0.000 | 2.293 | 381.234 | 0.000 | 2.273 | 2.273 | 5.00 | 0.20 | 57.626 | 0.370 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 15.01.24 23 | 79.51 | 44.91 | 34.60 | 0.43 | 0.37 | 0.60 | 429.370 | 0.000 | 2.256 | 417.492 | 0.000 | 2.235 | 2.235 | 5.00 | 0.20 | 60.899 | 0.373 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 16.01.24 23 | 82.11 | 48.98 | 33.12 | 0.42 | 0.37 | 0.60 | 535.990 | 0.000 | 2.255 | 520.290 | 0.000 | 2.230 | 2.230 | 5.00 | 0.20 | 72.637 | 0.411 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 17.01.24 23 | 84.02 | 48.18 | 35.84 | 0.42 | 0.37 | 0.60 | 482.370 | 0.000 | 2.307 | 467.671 | 0.000 | 2.282 | 2.282 | 5.00 | 0.20 | 70.655 | 0.412 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 18.01.24 23 | 80.30 | 45.54 | 34.76 | 0.43 | 0.37 | 0.60 | 441.205 | 0.000 | 2.306 | 428.792 | 0.000 | 2.284 | 2.284 | 5.00 | 0.20 | 62.843 | 0.388 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 19.01.24 23 | 77.79 | 47.10 | 30.69 | 0.41 | 0.37 | 0.60 | 531.635 | 0.000 | 2.303 | 517.463 | 0.000 | 2.279 | 2.279 | 5.00 | 0.20 | 66.953 | 0.401 | 0.000 | < | 24 | 0 |
| 20.01.24 23 | 79.42 | 45.11 | 34.31 | 0.42 | 0.37 | 0.60 | 420.380 | 0.000 | 2.183 | 408.785 | 0.000 | 2.163 | 2.163 | 5.00 | 0.20 | 59.127 | 0.363 | 0.000 | < | 23 | 1* |
| Итого/Средн | 79.72 | 45.43 | 34.29 | 0.43 | 0.37 | 0.60 | 13220.065 | 0.000 | 31.220 | 12851.439 | 0.000 | 30.899 | 30.899 | 5.00 | 0.20 | 1851.833 | 5.436 | 0.000 | 743 | 1 | |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время | V1 м3 | V2 м3 | V3 м3 | M1 т | M2 т | M3 т | dM т | Qтв ГДж | Qг ГДж | ДП м3 | ВНР ч | ВОС ч |
|-------------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|---------|-----------|--------|-------|-------|-------|
| 20.12.23 23 | 302208.115 | 0.000 | 284.130 | 294778.878 | 0.000 | 281.646 | 281.646 | 38716.400 | 45.398 | 0.000 | 34555 | 737 |
| 20.01.24 23 | 315428.180 | 0.000 | 315.350 | 307630.317 | 0.000 | 312.545 | 312.545 | 40568.233 | 50.833 | 0.000 | 35298 | 738 |
| Итого | 13220.065 | 0.000 | 31.220 | 12851.439 | 0.000 | 30.899 | 30.899 | 1851.833 | 5.436 | 0.000 | 743 | 1 |

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



поверено с сайта