

#111186#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/12/24г.-20/01/25г.

Абонент: Мореходная 3, г. Калининград

Адрес: БГА

Договор N: 000000000

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

М сет. воды = т.сут Игвс = т.сут

G2 max = 0.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

ткв: догов., ткд = 5.00°C

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 19086630, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0xС161

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	Qг ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.12.24 23	71.59	40.39	31.20	0.41	0.37	0.60	351.320	0.000	0.535	343.238	0.000	0.531	0.531	5.00	0.20	44.936	0.079	0.000	<	24	0
22.12.24 23	71.40	39.46	31.94	0.42	0.36	0.60	316.095	0.000	0.560	308.879	0.000	0.556	0.556	5.00	0.20	41.395	0.080	0.000	<	24	0
23.12.24 23	71.24	38.97	32.26	0.43	0.37	0.60	312.575	0.000	0.553	305.457	0.000	0.549	0.549	5.00	0.20	41.354	0.078	0.000	<	24	0
24.12.24 23	74.60	39.76	34.84	0.43	0.37	0.60	318.000	0.000	0.537	310.145	0.000	0.533	0.533	5.00	0.20	45.338	0.078	0.000	<	24	0
25.12.24 23	74.29	40.20	34.09	0.42	0.36	0.60	331.310	0.000	0.555	323.187	0.000	0.551	0.551	5.00	0.20	46.224	0.081	0.000	<	24	0
26.12.24 23	71.71	40.22	31.50	0.42	0.37	0.60	353.600	0.000	0.566	345.442	0.000	0.562	0.562	5.00	0.20	45.651	0.083	0.000	<	24	0
27.12.24 23	71.52	38.69	32.83	0.43	0.37	0.60	304.005	0.000	0.570	297.041	0.000	0.566	0.566	5.00	0.20	40.923	0.080	0.000	<	24	0
28.12.24 23	71.48	39.50	31.97	0.43	0.37	0.60	327.475	0.000	0.567	319.986	0.000	0.563	0.563	5.00	0.20	42.931	0.081	0.000	<	24	0
29.12.24 23	71.51	39.93	31.58	0.42	0.37	0.60	334.680	0.000	0.569	327.006	0.000	0.565	0.565	5.00	0.20	43.335	0.083	0.000	<	24	0
30.12.24 23	71.50	40.29	31.21	0.42	0.37	0.60	348.640	0.000	0.572	340.647	0.000	0.568	0.568	5.00	0.20	44.611	0.084	0.000	<	24	0
31.12.24 23	71.29	40.11	31.18	0.42	0.37	0.60	343.415	0.000	0.571	335.597	0.000	0.567	0.567	5.00	0.20	43.916	0.083	0.000	<	24	0
01.01.25 23	71.55	40.75	30.80	0.42	0.37	0.60	360.685	0.000	0.568	352.429	0.000	0.564	0.564	5.00	0.20	45.552	0.084	0.000	<	24	0
02.01.25 23	73.03	41.49	31.54	0.42	0.37	0.60	369.855	0.000	0.582	361.052	0.000	0.577	0.577	5.00	0.20	47.787	0.088	0.000	<	24	0
03.01.25 23	78.21	44.29	33.92	0.42	0.36	0.60	404.230	0.000	0.576	393.374	0.000	0.571	0.571	5.00	0.20	55.998	0.094	0.000	<	24	0
04.01.25 23	79.55	46.24	33.31	0.42	0.36	0.60	450.255	0.000	0.573	437.779	0.000	0.567	0.567	5.00	0.20	61.204	0.097	0.000	<	24	0
05.01.25 23	79.83	46.92	32.92	0.41	0.36	0.60	462.250	0.000	0.642	449.356	0.000	0.635	0.635	5.00	0.20	62.097	0.111	0.000	<	24	0
06.01.25 23	78.87	45.97	32.90	0.41	0.36	0.60	438.580	0.000	0.653	426.597	0.000	0.647	0.647	5.00	0.20	58.926	0.110	0.000	<	24	0
07.01.25 23	71.45	40.38	31.06	0.42	0.36	0.60	350.020	0.000	0.627	342.027	0.000	0.622	0.622	5.00	0.20	44.589	0.092	0.000	<	24	0
08.01.25 23	73.51	42.97	30.54	0.41	0.37	0.60	419.780	0.000	0.578	409.673	0.000	0.573	0.573	5.00	0.20	52.499	0.091	0.000	<	24	0
09.01.25 23	75.30	42.17	33.13	0.41	0.37	0.60	370.335	0.000	0.632	361.029	0.000	0.627	0.627	5.00	0.20	50.201	0.098	0.000	<	24	0
10.01.25 23	74.92	42.18	32.75	0.43	0.37	0.60	375.280	0.000	0.580	365.955	0.000	0.575	0.575	5.00	0.20	50.288	0.089	0.000	<	24	0
11.01.25 23	77.74	46.77	30.96	0.42	0.37	0.60	484.550	0.000	0.625	471.672	0.000	0.619	0.619	5.00	0.20	61.301	0.108	0.000	<	24	0
12.01.25 23	77.42	44.31	33.11	0.42	0.37	0.60	417.730	0.000	0.618	406.708	0.000	0.612	0.612	5.00	0.20	56.517	0.101	0.000	<	24	0
13.01.25 23	78.01	45.33	32.69	0.42	0.37	0.60	453.175	0.000	0.625	441.051	0.000	0.619	0.619	5.00	0.20	60.507	0.104	0.000	<	24	0
14.01.25 23	77.02	46.64	30.38	0.42	0.37	0.60	515.320	0.000	0.677	501.828	0.000	0.670	0.670	5.00	0.20	64.001	0.117	0.000	<	24	0
15.01.25 23	72.34	41.75	30.59	0.43	0.37	0.60	383.835	0.000	0.721	374.854	0.000	0.715	0.715	5.00	0.20	48.134	0.110	0.000	<	24	0
16.01.25 23	72.08	43.29	28.79	0.42	0.37	0.60	461.155	0.000	0.612	450.412	0.000	0.607	0.607	5.00	0.20	54.409	0.097	0.000	<	24	0
17.01.25 23	72.00	40.99	31.01	0.43	0.37	0.60	372.700	0.000	0.670	364.061	0.000	0.665	0.665	5.00	0.20	47.379	0.100	0.000	<	24	0
18.01.25 23	72.47	41.66	30.81	0.43	0.37	0.60	380.895	0.000	0.668	371.966	0.000	0.663	0.663	5.00	0.20	48.104	0.101	0.000	<	24	0
19.01.25 23	73.02	41.55	31.47	0.42	0.37	0.60	379.350	0.000	0.620	370.330	0.000	0.615	0.615	5.00	0.20	48.903	0.094	0.000	<	24	0
20.01.25 23	75.40	42.51	32.89	0.42	0.37	0.60	389.245	0.000	0.649	379.430	0.000	0.644	0.644	5.00	0.20	52.375	0.101	0.000	<	24	0
Итого/Средн	74.35	42.45	31.90	0.42	0.37	0.60	11880.340	0.000	18.651	11588.209	0.000	18.499	18.499	5.00	0.20	1551.387	2.878	0.000		744	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв ГДж	Qг ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
20.12.24 23	371356.540	0.000	470.347	362281.567	0.000	466.376	466.376	47590.805	73.779	0.000	43335	741
20.01.25 23	383236.880	0.000	488.998	373869.777	0.000	484.875	484.875	49142.191	76.657	0.000	44079	741
Итого	11880.340	0.000	18.651	11588.209	0.000	18.499	18.499	1551.387	2.878	0.000	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат неисправ.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации



уверено с сайта