

#296900#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Миранда, ООО
Адрес потребителя: Интернациональная 30, г.Калининград
Номер абонента: 3423
Порядковый номер: 8467
Тип теплосчётчика: ТВ7 (ASCII)
Заводской номер: 16045759
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	3,713	0	31,64	0	0	30,87	0	0	24	0	74	45,3	0,45	0,3	-
22.03.2026	3,409	0	29,16	0	0	28,454	0	0	24	0	73,8	45,2	0,45	0,3	-
23.03.2026	2,858	0	22,995	0	0	22,44	0	0	24	0	73,6	43,3	0,46	0,3	-
24.03.2026	2,677	0	21,87	0	0	21,345	0	0	24	0	73,5	43,5	0,46	0,29	-
25.03.2026	2,01	0	16,455	0	0	16,068	0	0	24	0	72,7	42,9	0,46	0,29	-
26.03.2026	3,609	0	29,365	0	0	28,656	0	0	24	0	73,7	43,6	0,46	0,3	-
27.03.2026	3,727	0	31,885	0	0	31,111	0	0	24	0	73,9	45,3	0,45	0,3	-
28.03.2026	3,326	0	27,87	0	0	27,192	0	0	24	0	73,9	44,8	0,46	0,3	-
29.03.2026	2,858	0	22,725	0	0	22,18	0	0	24	0	73,5	42,7	0,46	0,3	-
30.03.2026	2,874	0	23,49	0	0	22,925	0	0	24	0	73,5	43,6	0,46	0,3	-
31.03.2026	3,305	0	27,21	0	0	26,551	0	0	24	0	73,8	44,1	0,46	0,3	-
01.04.2026	3,362	0	27,635	0	0	26,964	0	0	24	0	73,9	44,1	0,45	0,3	-
02.04.2026	3,564	0	31,735	0	0	30,964	0	0	24	0	73,9	46,5	0,45	0,3	-
03.04.2026	3,62	0	30,19	0	0	29,458	0	0	24	0	73,9	44,6	0,46	0,3	-
04.04.2026	3,277	0	26,645	0	0	26	0	0	24	0	73,8	43,7	0,46	0,3	-
05.04.2026	2,744	0	22,375	0	0	21,837	0	0	24	0	73,5	43,5	0,46	0,3	-
06.04.2026	3,325	0	26,23	0	0	25,594	0	0	24	0	73,8	42,8	0,46	0,3	-
07.04.2026	3,686	0	29,865	0	0	29,14	0	0	24	0	73,8	43,7	0,46	0,3	-
08.04.2026	3,878	0	31,68	0	0	30,909	0	0	24	0	74	44,1	0,45	0,3	-
09.04.2026	4,098	0	34,45	0	0	33,611	0	0	24	0	74,1	45	0,45	0,3	-
10.04.2026	2,379	0	22,165	0	0	21,635	0	0	24	0	73,2	47	0,46	0,3	-
11.04.2026	1,998	0	18,635	0	0	18,195	0	0	24	0	72,7	46,6	0,46	0,3	-
12.04.2026	0,81	0	9,215	0	0	9,012	0	0	24	0	69,9	48,5	0,46	0,3	-
13.04.2026	0,844	0	9,605	0	0	9,393	0	0	24	0	70,2	48,7	0,46	0,3	-
14.04.2026	0,902	0	10,11	0	0	9,885	0	0	24	0	70,5	48,7	0,46	0,29	-
15.04.2026	0,935	0	10,41	0	0	10,177	0	0	24	0	70,5	48,6	0,46	0,29	-
16.04.2026	0,968	0	10,585	0	0	10,348	0	0	24	0	70,7	48,4	0,46	0,29	-
17.04.2026	2,179	0	18,505	0	0	18,068	0	0	24	0	72,9	44,1	0,46	0,3	-
18.04.2026	2,506	0	20,855	0	0	20,357	0	0	24	0	73,2	43,8	0,46	0,29	-
19.04.2026	1,917	0	15,595	0	0	15,23	0	0	24	0	72,5	42,5	0,46	0,29	-
20.04.2026	2,716	0	22,095	0	0	21,566	0	0	24	0	73,2	43,2	0,46	0,29	-
Итого:	84,074	0	713,245	0	0	696,135	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,081														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	5359,501	131174,37	0	2,391	127762,174	0	2,361	29127	213
20.04.2026	5443,575	131887,615	0	2,391	128458,313	0	2,361	29871	213

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 8:54:03