#12107#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель	Миранда, ООО
Адрес потребителя	Интернациональная 30, г.Калининград
Номер абонента	3423
Порядковый номер	8467
Тип теплосчётчика	TB7 (ASCII)
Заводской номер	16045759
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	2,213	0	56,99	0	0	55,581	0	0	24	0	74,6	65,2	0,45	0,29	9,9
22.04.2021	3,084	0	63,345	0	0	61,76	0	0	24	0	75,1	63,2	0,45	0,29	8,6
23.04.2021	3,003	0	63,535	0	0	61,957	0	0	24	0	74,9	63,3	0,45	0,29	4,6
24.04.2021	3,217	0	64,56	0	0	62,958	0	0	24	0	74,8	62,6	0,44	0,29	4,6
25.04.2021	3,289	0	65,245	0	0	63,625	0	0	24	0	74,8	62,5	0,44	0,29	4
26.04.2021	3,589	0	69,51	0	0	67,773	0	0	24	0	75	62,4	0,45	0,29	3,7
27.04.2021	3,534	0	68,125	0	0	66,427	0	0	24	0	74,9	62,3	0,45	0,29	2,9
28.04.2021	3,1	0	66,43	0	0	64,784	0	0	24	0	74,8	63,5	0,45	0,29	4,1
29.04.2021	2,282	0	57,67	0	0	56,242	0	0	24	0	74,7	65	0,44	0,29	6,7
30.04.2021	1,651	0	24,86	0	0	24,25	0	0	24	0	74,2	57,9	0,33	0,28	9,3
01.05.2021	0,727	0	6,855	0	0	6,704	0	0	24	0	69,9	44	0,36	0,28	7
02.05.2021	0,682	0	6,7	0	0	6,555	0	0	24	0	69,4	44,6	0,36	0,28	7,3
03.05.2021	0,746	0	7,045	0	0	6,891	0	0	24	0	69,6	43,7	0,35	0,28	6,2
04.05.2021	0,755	0	7,01	0	0	6,856	0	0	24	0	69,9	43,6	0,36	0,28	5,8
05.05.2021	0,789	0	7,19	0	0	7,031	0	0	24	0	70,1	43,3	0,37	0,28	9,6
06.05.2021	0,859	0	7,6	0	0	7,432	0	0	24	0	70,3	42,7	0,37	0,28	10,4
07.05.2021	0,843	0	7,49	0	0	7,324	0	0	24	0	70,2	42,8	0,37	0,28	6,9
08.05.2021	0,781	0	7,145	0	0	6,987	0	0	24	0	69,9	43,2	0,37	0,28	6,9
09.05.2021	0,687	0	6,63	0	0	6,485	0	0	24	0	69,7	44,4	0,37	0,28	6,3
10.05.2021	0,702	0	6,745	0	0	6,597	0	0	24	0	69,8	44,4	0,37	0,28	11,1
11.05.2021	0,725	0	6,775	0	0	6,625	0	0	24	0	70,1	44	0,37	0,28	17,8
12.05.2021	0,699	0	6,615	0	0	6,469	0	0	24	0	70,1	44,3	0,38	0,28	19,7
13.05.2021	0,661	0	6,345	0	0	6,205	0	0	24	0	69,9	44,5	0,38	0,28	19,2
14.05.2021	0,722	0	6,71	0	0	6,561	0	0	24	0	70,2	44	0,37	0,28	9,9
15.05.2021	0,788	0	7,175	0	0	7,015	0	0	24	0	70,2	43,4	0,37	0,28	10,6
16.05.2021	0,688	0	6,635	0	0	6,489	0	0	24	0	69,9	44,6	0,37	0,28	10
17.05.2021	0,746	0	6,975	0	0	6,82	0	0	24	0	70,3	44,1	0,38	0,28	12,5
18.05.2021	0,709	0	6,765	0	0	6,616	0	0	24	0	69,9	44,3	0,38	0,28	14,5
19.05.2021	0,883	0	7,785	0	0	7,611	0	0	24	0	70,5	42,8	0,38	0,28	11,4
20.05.2021	1,173	0	9,455	0	0	9,239	0	0	24	0	71,4	41,2	0,38	0,28	10,4
Итого:	44,327	0	741,915	0	0	723,869	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,587														

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	2890,829	31315,68	0	3,571	30537,796	0	3,526	18415	6
20.05.2021	2935,159	32057,595	0	3,571	31261,664	0	3,526	19135	6

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.05.2021 9:06:49