

# #12106#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Миранда, ООО  
Адрес потребителя Интернациональная 30, г.Калининград  
Номер абонента 3423  
Порядковый номер 8467  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 16045759  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	1,019	0	10,335	0	0	10,109	0	0	24	0	69,7	45,7	0,35	0,28	-
22.04.2023	1,007	0	10,345	0	0	10,119	0	0	24	0	69,6	45,8	0,36	0,28	-
23.04.2023	0,933	0	9,89	0	0	9,674	0	0	24	0	69,5	46,5	0,37	0,28	-
24.04.2023	1,028	0	10,635	0	0	10,402	0	0	24	0	69,7	46,1	0,37	0,28	-
25.04.2023	1,076	0	10,88	0	0	10,642	0	0	24	0	69,7	45,6	0,38	0,28	-
26.04.2023	1,084	0	10,86	0	0	10,623	0	0	24	0	69,7	45,3	0,36	0,28	-
27.04.2023	1,112	0	11,035	0	0	10,793	0	0	24	0	69,7	45,1	0,36	0,28	-
28.04.2023	1,137	0	11,22	0	0	10,973	0	0	24	0	69,8	45,1	0,37	0,28	-
29.04.2023	1,084	0	11	0	0	10,759	0	0	24	0	69,6	45,6	0,37	0,28	-
30.04.2023	0,99	0	10,245	0	0	10,022	0	0	24	0	69,5	45,9	0,35	0,28	-
01.05.2023	0,981	0	10,17	0	0	9,948	0	0	24	0	69,5	46	0,35	0,28	-
02.05.2023	1,116	0	11,43	0	0	11,181	0	0	24	0	69,6	45,8	0,39	0,28	-
03.05.2023	1,176	0	11,83	0	0	11,571	0	0	24	0	69,7	45,5	0,39	0,28	-
04.05.2023	1,138	0	11,545	0	0	11,293	0	0	24	0	69,6	45,5	0,38	0,28	-
05.05.2023	1,106	0	11,12	0	0	10,877	0	0	24	0	69,7	45,4	0,36	0,28	-
06.05.2023	1,071	0	11,01	0	0	10,77	0	0	24	0	69,6	45,9	0,36	0,28	-
07.05.2023	1,038	0	10,735	0	0	10,5	0	0	24	0	69,7	46,1	0,36	0,28	-
08.05.2023	1,048	0	10,84	0	0	10,604	0	0	24	0	69,5	45,9	0,36	0,28	-
09.05.2023	0,974	0	10,465	0	0	10,238	0	0	24	0	69,3	46,6	0,36	0,28	-
10.05.2023	1,105	0	11,21	0	0	10,963	0	0	24	0	70	45,9	0,37	0,28	-
11.05.2023	1,067	0	10,83	0	0,07	10,592	0	0,069	24	0	69,9	46,1	0,36	0,28	-
12.05.2023	1,055	0,011	10,94	0	0	10,7	0	0	24	0	69,8	46,2	0,37	0,28	-
13.05.2023	0,938	0	10,155	0	0	9,934	0	0	24	0	69,4	46,9	0,36	0,28	-
14.05.2023	0,953	0	10,38	0	0	10,154	0	0	24	0	69,5	47,1	0,37	0,28	-
15.05.2023	1,053	0	10,935	0	0	10,694	0	0	24	0	70	46,5	0,38	0,28	-
16.05.2023	1,016	0	10,72	0	0	10,486	0	0	24	0	69,6	46,5	0,37	0,28	-
17.05.2023	1,034	0	10,66	0	0	10,427	0	0	24	0	69,6	45,9	0,36	0,28	-
18.05.2023	1,063	0	10,85	0	0	10,613	0	0	24	0	69,8	45,9	0,37	0,28	-
19.05.2023	1,087	0	11,055	0	0	10,813	0	0	24	0	69,8	45,8	0,37	0,28	-
20.05.2023	0,995	0	10,595	0	0	10,364	0	0	24	0	69,5	46,6	0,37	0,28	-
Итого:	31,484	0	323,92	0	0,07	316,838	0	0,069	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,52														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	1105,897	43510,36	0	0,277	42374,818	0	0,271	3586	194
20.05.2023	1137,381	43834,28	0	0,347	42691,655	0	0,341	4306	194

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.05.2023 7:26:53