

#130869#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Миранда, ООО
Интернациональная 30, г.Калининград
3423
8467
ТВ7 (ASCII)
16045759
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,77	0	8,49	0	0	8,307	0	0	24	0	69,2	47,1	0,44	0,29	-
22.04.2025	0,701	0	7,975	0	0	7,806	0	0	24	0	68,6	47,2	0,43	0,29	-
23.04.2025	0,657	0	7,47	0	0	7,311	0	0	24	0	68,6	47,1	0,43	0,29	-
24.04.2025	0,708	0	8	0	0	7,83	0	0	24	0	68,7	47,1	0,43	0,29	-
25.04.2025	0,777	0	8,56	0	0	8,377	0	0	24	0	68,8	46,7	0,44	0,29	-
26.04.2025	0,76	0	8,48	0	0	8,299	0	0	24	0	68,8	47	0,44	0,29	-
27.04.2025	0,626	0	7,11	0	0	6,959	0	0	24	0	68,4	46,9	0,43	0,29	-
28.04.2025	0,776	0	8,66	0	0	8,474	0	0	24	0	68,9	47,1	0,44	0,29	-
29.04.2025	0,874	0	9,58	0	0	9,373	0	0	24	0	69,3	47,1	0,44	0,29	-
30.04.2025	0,796	0	8,855	0	0	8,665	0	0	24	0	69	47,1	0,44	0,29	-
01.05.2025	0,663	0	7,77	0	0	7,606	0	0	24	0	68,3	47,5	0,43	0,29	-
02.05.2025	0,763	0	8,535	0	0	8,353	0	0	24	0	68,8	47	0,43	0,29	-
03.05.2025	0,769	0	8,685	0	0	8,5	0	0	24	0	68,9	47,3	0,44	0,29	-
04.05.2025	0,708	0	8,075	0	0	7,904	0	0	24	0	68,5	47,1	0,43	0,29	-
05.05.2025	0,704	0	7,89	0	0	7,722	0	0	24	0	68,7	46,9	0,43	0,29	-
06.05.2025	0,793	0	8,7	0	0	8,513	0	0	24	0	69	46,8	0,43	0,29	-
07.05.2025	0,728	0	8,2	0	0	8,027	0	0	24	0	68,5	46,9	0,43	0,29	-
08.05.2025	0,757	0	8,33	0	0	8,153	0	0	24	0	68,6	46,5	0,43	0,29	-
09.05.2025	0,682	0	7,88	0	0	7,714	0	0	24	0	68,2	47,1	0,43	0,29	-
10.05.2025	0,764	0	8,595	0	0	8,413	0	0	24	0	68,6	46,9	0,42	0,29	-
11.05.2025	0,712	0	8,26	0	0	8,086	0	0	24	0	68,3	47,3	0,42	0,29	-
12.05.2025	0,742	0	8,375	0	0,013	8,196	0	0,013	24	0	68,8	47,3	0,42	0,29	-
13.05.2025	0,719	0,002	8,05	0	0	7,879	0	0	24	0	68,6	46,8	0,43	0,29	-
14.05.2025	0,775	0	8,7	0	0	8,514	0	0	24	0	68,8	47,1	0,43	0,29	-
15.05.2025	0,813	0	9,025	0	0	8,831	0	0	24	0	69,1	47,1	0,43	0,29	-
16.05.2025	0,805	0	9,005	0	0	8,812	0	0	24	0	69,1	47,3	0,43	0,29	-
17.05.2025	0,719	0	8,11	0	0	7,938	0	0	24	0	68,6	47	0,42	0,29	-
18.05.2025	0,73	0	8,275	0	0	8,099	0	0	24	0	68,8	47,3	0,42	0,29	-
19.05.2025	0,767	0	8,635	0	0	8,45	0	0	24	0	69	47,3	0,42	0,29	-
20.05.2025	0,812	0	9,195	0	0	8,997	0	0	24	0	69,1	47,6	0,42	0,29	-
Итого:	22,37	0	251,47	0	0,013	246,108	0	0,013	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,343														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	4064,574	120423,7	0	1,715	117299,588	0	1,691	21117	207
20.05.2025	4086,943	120675,17	0	1,728	117545,694	0	1,703	21837	207

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 12:34:07