

#133903#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Миранда, ООО

Интернациональная 30, г.Калининград

3423

8467

ТВ7 (ASCII)

16045759

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,71	0	8,3	0	0	8,123	0	0	24	0	68,7	47,9	0,42	0,29	-
22.05.2025	0,755	0	8,805	0	0	8,616	0	0	24	0	68,9	48	0,43	0,29	-
23.05.2025	0,791	0	8,93	0	0	8,738	0	0	24	0	69	47,4	0,43	0,29	-
24.05.2025	0,744	0	8,68	0	0	8,494	0	0	24	0	68,9	48	0,42	0,29	-
25.05.2025	0,691	0	8,21	0	0	8,036	0	0	24	0	68,6	48,1	0,42	0,29	-
26.05.2025	0,728	0	8,395	0	0	8,215	0	0	24	0	68,9	47,8	0,42	0,29	-
27.05.2025	0,753	0	8,785	0	0	8,596	0	0	24	0	69,1	48,2	0,43	0,29	-
28.05.2025	0,798	0	9,18	0	0	8,98	0	0	24	0	69,6	48,4	0,43	0,29	-
29.05.2025	0,721	0	8,665	0	0	8,479	0	0	24	0	68,9	48,6	0,43	0,29	-
30.05.2025	0,822	0	9,49	0	0	9,284	0	0	24	0	69,4	48,3	0,43	0,29	-
31.05.2025	0,768	0	9,225	0	0	9,028	0	0	24	0	68,9	48,6	0,43	0,29	-
01.06.2025	0,665	0	8,2	0	0	8,027	0	0	24	0	68,4	48,7	0,43	0,29	-
02.06.2025	0,724	0	8,705	0	0	8,517	0	0	24	0	69,2	48,9	0,43	0,29	-
03.06.2025	0,766	0	9,085	0	0	8,89	0	0	24	0	69	48,5	0,42	0,29	-
04.06.2025	0,23	0	13,455	0	0	13,335	0	0	24	0	42,4	51,2	0,19	0,15	-
05.06.2025	0	0	16,2	0	0	16,143	0	0	24	0	29	38,3	0,03	0,04	-
06.06.2025	0	0	15,465	0	0	15,428	0	0	24	0	25,4	32,8	0,03	0,04	-
07.06.2025	0	0	14,51	0	0	14,481	0	0	24	0	23,7	28,9	0,04	0,05	-
08.06.2025	0	0	14,04	0	0	14,017	0	0	24	0	22,3	26	0,04	0,05	-
09.06.2025	0	0	14,01	0	0	13,99	0	0	24	0	21,3	24,4	0,04	0,05	-
10.06.2025	0	0	13,875	0	0	13,857	0	0	24	0	20,4	22,6	0,03	0,05	-
11.06.2025	0	0	14,065	0	0	14,047	0	0	24	0	20,5	22,9	0,04	0,05	-
12.06.2025	0	0	13,975	0	0	13,959	0	0	24	0	19,9	21,6	0,07	0,08	-
13.06.2025	0,001	0	13,93	0	0	13,914	0	0	24	0	20,1	21,1	0,07	0,08	-
14.06.2025	0,01	0	13,875	0	0	13,857	0	0	24	0	20,8	20,8	0,07	0,08	-
15.06.2025	0,021	0	13,96	0	0	13,94	0	0	24	0	21,3	21,1	0,06	0,07	-
16.06.2025	0,012	0	14,015	0	0	13,996	0	0	24	0	20,7	21,3	0,06	0,07	-
17.06.2025	0,459	0	17,8	0	0	17,66	0	0	24	0	38,6	32,5	0,25	0,22	-
18.06.2025	0,727	0	8,14	0	0	7,965	0	0	24	0	69,1	47,3	0,39	0,29	-
19.06.2025	0,714	0	7,96	0	0	7,79	0	0	24	0	68,8	47	0,39	0,28	-
20.06.2025	0,449	0	4,555	0	0	4,456	0	0	24	0	69,6	45,5	0,4	0,29	-
Итого:	13,059	0	346,485	0	0	342,858	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,119														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	4086,943	120675,17	0	1,728	117545,694	0	1,703	21837	207
20.06.2025	4100,004	121021,655	0	1,728	117888,553	0	1,703	22581	207

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.06.2025 11:30:40