

#142342#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Миранда, ООО
Интернациональная 30, г.Калининград
3423
8467
ТВ7 (ASCII)
16045759
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,394	0	4,2	0	0	4,109	0	0	24	0	69,2	46,4	0,4	0,29	-
22.06.2025	0,308	0	3,41	0	0	3,337	0	0	24	0	69,1	47,1	0,4	0,29	-
23.06.2025	0,387	0	4,165	0	0	4,075	0	0	24	0	69,3	46,7	0,4	0,29	-
24.06.2025	0,456	0	4,84	0	0	4,735	0	0	24	0	69,4	46,4	0,41	0,29	-
25.06.2025	0,412	0	4,51	0	0	4,413	0	0	24	0	68,9	46,7	0,4	0,29	-
26.06.2025	0,405	0	4,28	0	0	4,187	0	0	24	0	69,6	46,5	0,4	0,29	-
27.06.2025	0,477	0	4,895	0	0	4,788	0	0	24	0	69,6	45,8	0,4	0,29	-
28.06.2025	0,399	0	4,165	0	0	4,074	0	0	24	0	69,5	46,2	0,41	0,29	-
29.06.2025	0,301	0	3,27	0	0	3,199	0	0	24	0	69,2	46,8	0,41	0,29	-
30.06.2025	0,416	0	4,405	0	0	4,309	0	0	24	0	69,5	46,5	0,4	0,29	-
01.07.2025	0,41	0	4,3	0	0	4,207	0	0	24	0	69,5	46,2	0,41	0,29	-
02.07.2025	0,369	0	3,87	0	0	3,786	0	0	24	0	69,6	46,3	0,41	0,29	-
03.07.2025	0,408	0	4,275	0	0	4,181	0	0	24	0	69,7	46,4	0,41	0,29	-
04.07.2025	0,406	0	4,21	0	0	4,118	0	0	24	0	69,7	46,1	0,41	0,29	-
05.07.2025	0,333	0	3,58	0	0	3,502	0	0	24	0	69,4	46,7	0,41	0,29	-
06.07.2025	0,297	0	3,25	0	0	3,18	0	0	24	0	69,3	47	0,41	0,29	-
07.07.2025	0,386	0	4,115	0	0	4,025	0	0	24	0	69,6	46,7	0,41	0,28	-
08.07.2025	0,552	0	5,51	0	0	5,388	0	0	24	0	70	45,6	0,41	0,29	-
09.07.2025	0,383	0	3,805	0	0,183	3,723	0	0,181	24	0	69,3	46,8	0,41	0,29	-
10.07.2025	0,432	0,032	4,57	0	0	4,47	0	0	24	0	69,6	46,5	0,41	0,29	-
11.07.2025	0,433	0	4,65	0	0	4,549	0	0	24	0	69,4	46,6	0,4	0,29	-
12.07.2025	0,348	0	3,755	0	0	3,674	0	0	24	0	69,4	46,7	0,4	0,29	-
13.07.2025	0,283	0	3,07	0	0	3,003	0	0	24	0	69,4	46,9	0,4	0,29	-
14.07.2025	0,381	0	4,08	0	0	3,991	0	0	24	0	69,5	46,8	0,41	0,29	-
15.07.2025	0,37	0	4,025	0	0	3,937	0	0	24	0	69,5	47,1	0,4	0,29	-
16.07.2025	0,342	0	3,75	0	0,013	3,669	0	0,013	24	0	69,2	47,2	0,4	0,28	-
17.07.2025	0,45	0,002	4,7	0	0	4,597	0	0	24	0	69,8	46,5	0,41	0,29	-
18.07.2025	0,396	0	4,27	0	0	4,177	0	0	24	0	69,5	46,9	0,41	0,29	-
19.07.2025	0,356	0	3,935	0	0	3,85	0	0	24	0	69,2	47,2	0,4	0,28	-
20.07.2025	0,217	0	2,535	0	0	2,481	0	0	24	0	68,7	47,9	0,41	0,29	-
Итого:	11,507	0	122,395	0	0,196	119,734	0	0,194	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,748														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	4100,004	121021,655	0	1,728	117888,553	0	1,703	22581	207
20.07.2025	4111,512	121144,05	0	1,924	118008,287	0	1,897	23301	207

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.07.2025 7:37:24