

#12109#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Миранда, ООО
Адрес потребителя Интернациональная 30, г.Калининград
Номер абонента 3423
Порядковый номер 8467
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 16045759
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,613	0	6,88	0	0	6,733	0	0	24	0	68,9	47,2	0,39	0,28	-
22.07.2021	0,597	0	6,695	0	0	6,551	0	0	24	0	69	47,2	0,41	0,28	-
23.07.2021	0,612	0	6,74	0	0	6,595	0	0	24	0	69,2	47,1	0,41	0,28	-
24.07.2021	0,553	0	6,31	0	0	6,175	0	0	24	0	69	47,6	0,41	0,28	-
25.07.2021	0,51	0	6,03	0	0	5,901	0	0	24	0	68,7	48,1	0,4	0,28	-
26.07.2021	0,589	0	6,625	0	0	6,483	0	0	24	0	68,9	47,3	0,4	0,28	-
27.07.2021	0,584	0	6,5	0	0	6,36	0	0	24	0	69,2	47,3	0,41	0,28	-
28.07.2021	0,566	0	6,42	0	0	6,282	0	0	24	0	68,9	47,4	0,41	0,28	-
29.07.2021	0,544	0	6,165	0	0	6,032	0	0	24	0	69,1	47,6	0,41	0,28	-
30.07.2021	0,597	0	6,78	0	0	6,635	0	0	24	0	68,7	47,2	0,4	0,28	-
31.07.2021	0,581	0	6,6	0	0	6,459	0	0	24	0	68,9	47,4	0,4	0,28	-
01.08.2021	0,579	0	6,6	0	0	6,458	0	0	24	0	68,9	47,5	0,4	0,28	-
02.08.2021	0,561	0	6,465	0	0	6,327	0	0	24	0	68,8	47,6	0,4	0,28	-
03.08.2021	0,669	0	7,305	0	0	7,148	0	0	24	0	69	46,6	0,4	0,28	-
04.08.2021	0,606	0	6,775	0	0	6,629	0	0	24	0	68,9	47,2	0,41	0,28	-
05.08.2021	0,636	0	7,015	0	0	6,864	0	0	24	0	69	46,9	0,41	0,28	-
06.08.2021	0,636	0	7,175	0	0	7,023	0	0	24	0	68,6	47	0,4	0,28	-
07.08.2021	0,635	0	7,145	0	0	6,993	0	0	24	0	68,7	47	0,39	0,28	-
08.08.2021	0,587	0	6,745	0	0	6,602	0	0	24	0	68,6	47,4	0,4	0,28	-
09.08.2021	0,624	0	6,955	0	0	6,806	0	0	24	0	68,8	47	0,42	0,28	-
10.08.2021	0,617	0	6,96	0	0	6,812	0	0	24	0	68,6	47	0,41	0,28	-
11.08.2021	0,65	0	7,195	0	0	7,042	0	0	24	0	68,7	46,7	0,41	0,28	-
12.08.2021	0,655	0	7,075	0	0	6,923	0	0	24	0	69,1	46,5	0,41	0,28	-
13.08.2021	0,629	0	6,925	0	0	6,777	0	0	24	0	68,8	46,7	0,41	0,28	-
14.08.2021	0,628	0	6,905	0	0	6,757	0	0	24	0	68,8	46,7	0,4	0,28	-
15.08.2021	0,633	0	6,94	0	0	6,791	0	0	24	0	68,9	46,6	0,4	0,28	-
16.08.2021	0,614	0	6,83	0	0	6,684	0	0	24	0	68,8	46,9	0,41	0,28	-
17.08.2021	0,651	0	7,135	0	0	6,982	0	0	24	0	68,8	46,6	0,4	0,28	-
18.08.2021	0,673	0	7,35	0	0	7,194	0	0	24	0	68,8	46,4	0,4	0,28	-
19.08.2021	0,71	0	7,565	0	0	7,403	0	0	24	0	68,9	46	0,41	0,28	-
20.08.2021	0,689	0	7,405	0	0	7,247	0	0	24	0	68,9	46,2	0,4	0,28	-
Итого:	19,028	0	212,21	0	0	207,668	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,545														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	2963,575	32480,62	0	3,799	31677,609	0	3,751	20599	6
20.08.2021	2982,6	32692,83	0	3,799	31885,277	0	3,751	21343	6

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2021 14:21:38