

#145201#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Миранда, ООО
Интернациональная 30, г.Калининград
3423
8467
ТВ7 (ASCII)
16045759
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,451	0	4,675	0	0	4,572	0	0	24	0	70	46,5	0,41	0,28	-
22.07.2025	0,406	0	4,32	0	0	4,226	0	0	24	0	69,6	46,7	0,41	0,29	-
23.07.2025	0,333	0	3,61	0	0	3,532	0	0	24	0	69,4	47	0,41	0,29	-
24.07.2025	0,343	0	3,755	0	0	3,673	0	0	24	0	69,3	47,1	0,41	0,28	-
25.07.2025	0,372	0	4,04	0	0	3,952	0	0	24	0	69,4	47	0,41	0,28	-
26.07.2025	0,296	0	3,26	0	0	3,19	0	0	24	0	69,3	47,2	0,41	0,29	-
27.07.2025	0,25	0	2,815	0	0	2,754	0	0	24	0	69,1	47,5	0,41	0,28	-
28.07.2025	0,333	0	3,595	0	0	3,517	0	0	24	0	69,5	46,9	0,41	0,28	-
29.07.2025	0,382	0	4,11	0	0	4,021	0	0	24	0	69,5	46,8	0,41	0,29	-
30.07.2025	0,489	0	5,095	0	0	4,983	0	0	24	0	69,8	46,4	0,41	0,28	-
31.07.2025	0,49	0	5,225	0	0	5,111	0	0	24	0	69,7	46,9	0,41	0,28	-
01.08.2025	0,498	0	5,27	0	0	5,154	0	0	24	0	69,8	46,8	0,41	0,28	-
02.08.2025	0,421	0	4,685	0	0	4,584	0	0	24	0	69,3	47,4	0,41	0,28	-
03.08.2025	0,353	0	3,91	0	0	3,825	0	0	24	0	69,4	47,4	0,41	0,28	-
04.08.2025	0,47	0	5,095	0	0	4,984	0	0	21	3	69,6	47,1	0,41	0,28	-
05.08.2025	0,521	0	5,62	0	0	5,498	0	0	24	0	69,5	46,9	0,4	0,29	-
06.08.2025	0,552	0	5,85	0	0	5,722	0	0	24	0	69,5	46,5	0,4	0,29	-
07.08.2025	0,515	0	5,31	0	0,068	5,194	0	0,067	24	0	69,7	46,5	0,41	0,29	-
08.08.2025	0,408	0,011	4,4	0	0	4,304	0	0	24	0	69,5	46,9	0,4	0,28	-
09.08.2025	0,306	0	3,48	0	0	3,405	0	0	24	0	68,9	47,5	0,41	0,28	-
10.08.2025	0,308	0	3,5	0	0	3,425	0	0	24	0	69	47,6	0,41	0,29	-
11.08.2025	0,398	0	4,325	0	0	4,231	0	0	24	0	69,4	47	0,41	0,29	-
12.08.2025	0,388	0	4,21	0	0	4,119	0	0	24	0	69,4	46,9	0,4	0,28	-
13.08.2025	0,342	0	3,87	0	0	3,786	0	0	24	0	69,2	47,6	0,4	0,28	-
14.08.2025	0,346	0	3,88	0	0	3,796	0	0	24	0	69,2	47,4	0,41	0,29	-
15.08.2025	0,301	0	3,405	0	0	3,332	0	0	24	0	69,1	47,5	0,41	0,28	-
16.08.2025	0,313	0	3,68	0	0	3,602	0	0	24	0	68,6	47,8	0,4	0,29	-
17.08.2025	0,239	0	2,85	0	0	2,789	0	0	24	0	68,5	48,1	0,41	0,29	-
18.08.2025	0,347	0	3,955	0	0	3,87	0	0	24	0	69	47,6	0,4	0,28	-
19.08.2025	0,423	0	4,545	0	0	4,446	0	0	24	0	69,3	46,6	0,4	0,28	-
20.08.2025	0,32	0	3,63	0	0	3,552	0	0	24	0	69	47,5	0,41	0,29	-
Итого:	11,914	0	129,97	0	0,068	127,149	0	0,067	741	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,846														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч741

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	4111,512	121144,05	0	1,924	118008,287	0	1,897	23301	207
20.08.2025	4123,425	121274,02	0	1,992	118135,438	0	1,965	24042	210

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2025 7:31:17