

#27051#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/07/23г.-28/07/23г.

Абонент:Интернациональная 30

Адрес: Миранда,ООО

Договор N:000000000

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G2 max = 45.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

тхв: догов., тхд = 5.00°С

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 16045759, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хF72В

Дата/время	t1 °С	t2 °С	dt °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	сМ т	tx °С	Px кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.07.23 23	69,57	47,35	22,23	3,79	2,83	6,12	9,87	0	0	9,655	0	0	0	5	2	0,215	0	24	0	
21.07.23 23	69,67	47,34	22,33	3,8	2,83	6,12	9,905	0	0	9,689	0	0	0	5	2	0,217	0	24	0	
22.07.23 23	69,53	47,6	21,92	3,79	2,83	6,12	9,745	0	0	9,532	0	0	0	5	2	0,209	0	24	0	
23.07.23 23	69,34	47,73	21,61	3,72	2,83	6,12	9,555	0	0	9,348	0	0	0	5	2	0,202	0	24	0	
24.07.23 23	69,6	47,61	21,99	3,73	2,83	6,12	9,645	0	0,164	9,434	0	0,162	0,162	5	2	0,215	0,007	24	0	
25.07.23 23	69,69	47,15	22,54	3,75	2,82	6,12	9,995	0	0	9,776	0	0	0	5	2	0,221	0	24	0	
26.07.23 23	69,58	47,22	22,36	3,72	2,83	6,12	9,915	0	0	9,699	0	0	0	5	2	0,217	0	24	0	
27.07.23 23	69,53	47,3	22,23	3,72	2,84	6,12	9,95	0	0	9,733	0	0	0	5	2	0,217	0	24	0	
28.07.23 23	69,49	47,28	22,21	3,73	2,83	6,12	9,825	0	0	9,611	0	0	0	5	2	0,214	0	24	0	
Итого/Средн	69,56	47,39	22,16	3,75	2,83	6,12	88,405	0	0,164	86,477	0	0,162	0,162	5	2	1,925	0,007	216	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	сМ т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.07.23 23	44539,62	0	0,411	43385,385	0	0,404	0,404	282,821	0,022	5746	194
28.07.23 23	44628,025	0	0,575	43471,862	0	0,566	0,566	284,747	0,029	5962	194
Итого	88,405	0	0,164	86,477	0	0,162	0,162	1,925	0,007	216	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 29/07/23г.-20/08/23г.

Абонент:Интернациональная 30

Адрес: _____

Договор N:000000000

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G2 max = 45.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

тхв: догов., тхд = 5.00°С

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 16045759, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хF72В

Дата/время	t1 °С	t2 °С	dt °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	сМ т	tx °С	Px кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
29.07.23 23	69,59	47,39	22,2	3,75	2,83	6,12	9,935	0	0	9,718	0	0	0	5	2	0,216	0	24	0	
30.07.23 23	69,59	47,68	21,91	3,75	2,83	6,12	9,695	0	0	9,484	0	0	0	5	2	0,208	0	24	0	
31.07.23 23	69,54	47,47	22,07	3,75	2,83	6,12	10,035	0	0,017	9,817	0	0,017	0,017	5	2	0,218	0,001	24	0	
01.08.23 23	69,6	47,15	22,45	3,76	2,84	6,12	10,105	0	0	9,884	0	0	0	5	2	0,222	0	24	0	
02.08.23 23	69,47	47,39	22,09	3,75	2,83	6,12	9,88	0	0	9,665	0	0	0	5	2	0,214	0	24	0	
03.08.23 23	69,56	47,27	22,3	3,75	2,83	6,12	10,085	0	0	9,866	0	0	0	5	2	0,22	0	24	0	
04.08.23 23	69,43	47,23	22,2	3,73	2,83	6,12	10,145	0	0	9,924	0	0	0	5	2	0,221	0	24	0	
05.08.23 23	69,61	47,47	22,13	3,81	2,83	6,12	9,875	0	0	9,659	0	0	0	5	2	0,214	0	24	0	
06.08.23 23	69,43	47,89	21,54	3,73	2,82	6,12	9,7	0	0	9,488	0	0	0	5	2	0,205	0	24	0	
07.08.23 23	69,55	47,42	22,13	3,73	2,83	6,12	9,885	0	0	9,67	0	0	0	5	2	0,214	0	24	0	
08.08.23 23	69,65	47,1	22,56	3,71	2,84	6,12	9,905	0	0	9,688	0	0	0	5	2	0,219	0	24	0	
09.08.23 23	69,71	46,97	22,74	3,69	2,83	6,12	9,925	0	0	9,708	0	0	0	5	2	0,221	0	24	0	

10.08.23 23	69,77	47,05	22,72	3,76	2,83	6,12		10,105	0	0	9,883	0	0	0	5	2	0,225	0	24	0
11.08.23 23	69,75	46,92	22,83	3,74	2,84	6,12		10,065	0	0	9,844	0	0	0	5	2	0,225	0	24	0
12.08.23 23	69,7	47,67	22,03	3,78	2,83	6,12		9,745	0	0	9,531	0	0	0	5	2	0,21	0	24	0
13.08.23 23	69,67	47,87	21,81	3,76	2,83	6,12		9,63	0	0	9,419	0	0	0	5	2	0,206	0	24	0
14.08.23 23	69,77	47,34	22,43	3,76	2,84	6,12		9,945	0	0	9,727	0	0	0	5	2	0,218	0	24	0
15.08.23 23	69,94	47,36	22,57	3,83	2,83	6,12		10,145	0	0	9,922	0	0	0	5	2	0,224	0	24	0
16.08.23 23	69,69	47,8	21,88	3,85	2,82	6,12		9,92	0	0	9,703	0	0	0	5	2	0,213	0	24	0
17.08.23 23	69,84	47,71	22,13	3,87	2,83	6,12		10,07	0	0	9,849	0	0	0	5	2	0,218	0	24	0
18.08.23 23	69,82	47,52	22,31	3,85	2,84	6,12		9,95	0	0	9,732	0	0	0	5	2	0,217	0	24	0
19.08.23 23	69,63	47,93	21,7	3,92	2,83	6,12		9,93	0	0	9,713	0	0	0	5	2	0,211	0	24	0
20.08.23 23	69,37	48,44	20,93	3,92	2,83	6,12		9,71	0	0	9,5	0	0	0	5	2	0,199	0	24	0
Итого/Средн	69,64	47,48	22,16	3,78	2,83	6,12		228,385	0	0,017	223,393	0	0,017	0,017	5	2	4,957	0,001	552	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qгв	Qг	VHP	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
28.07.23 23	44628,025	0	0,575	43471,862	0	0,566	0,566	284,747	0,029	5962	194
20.08.23 23	44856,41	0	0,592	43695,255	0	0,583	0,583	289,704	0,029	6514	194
Итого	228,385	0	0,017	223,393	0	0,017	0,017	4,957	0,001	552	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

