

#91331#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 31.07.2024 по 19.08.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Миранда, ООО  
Интернациональная 30, г.Калининград  
3423

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
16045759	19.08.2024	31.07.2024		
Количество тепловой энергии, система 1	2796,793	2781,625	15.168	3.623

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*с 21.08.24 ГЭС  
в работе*



#91330#

Отчёт за период с 31.07.2024 по 19.08.2024.

Номер абонента 3423  
Порядковый номер 8467  
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCIИ)  
Заводской номер 16045759  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 21.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.08.2024	-	0,022	0	13,95	0	0	13,93	0	0	24	0	22	21,7	0,26	0,27
02.08.2024	-	0,284	0	13,25	0	0,016	13,17	0	0,016	24	0	32,9	27,7	0,3	0,27
03.08.2024	-	0,839	0,002	10,35	0	0	10,134	0	0	24	0	68	48,3	0,41	0,28
04.08.2024	-	0,818	0	10,525	0	0	10,306	0	0	24	0	67,8	48,8	0,41	0,28
05.08.2024	-	0,863	0	10,615	0	0	10,393	0	0	24	0	68,1	48,3	0,41	0,28
06.08.2024	-	0,85	0	10,53	0	0	10,31	0	0	24	0	68	48,3	0,41	0,28
07.08.2024	-	0,854	0	10,55	0	0,038	10,33	0	0,038	24	0	68	48,4	0,41	0,28
08.08.2024	-	0,862	0,007	10,57	0	0	10,349	0	0	24	0	68,1	48,2	0,41	0,28
09.08.2024	-	0,853	0	10,55	0	0	10,329	0	0	24	0	68,1	48,4	0,41	0,28
10.08.2024	-	0,837	0	10,565	0	0	10,345	0	0	24	0	67,8	48,5	0,41	0,28
11.08.2024	-	0,86	0	10,685	0	0	10,462	0	0	24	0	68	48,4	0,4	0,28
12.08.2024	-	0,881	0	10,695	0	0,01	10,47	0	0,01	24	0	68,1	48,1	0,4	0,28
13.08.2024	-	0,898	0,002	10,835	0	0	10,608	0	0	24	0	68,1	47,9	0,41	0,28
14.08.2024	-	0,866	0	10,63	0	0,003	10,407	0	0,003	24	0	68,2	48,4	0,41	0,28
15.08.2024	-	0,88	0,001	10,74	0	0	10,513	0	0	24	0	68,3	48,4	0,42	0,28
16.08.2024	-	0,957	0	11,095	0	0	10,859	0	0	24	0	68,7	47,6	0,41	0,28
17.08.2024	-	0,921	0	10,985	0	0	10,752	0	0	24	0	68,5	48,1	0,41	0,28
18.08.2024	-	0,898	0	10,77	0	0	10,542	0	0	24	0	68,5	48,2	0,41	0,28
19.08.2024	-	0,927	0	10,755	0	0	10,525	0	0	24	0	68,8	47,8	0,42	0,28
Итого:	-	15,17	0,012	208,645	0	0,067	204,734	0	0,067	456	0	63,89	45,76	0,4	0,28

Общее время работы системы 456 час.

Период нормальной работы системы 456 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
31.07.2024	2781,625	89842,7	0	1,297	87525,425	0	1,278	14817	195
19.08.2024	2796,793	90051,345	0	1,364	87730,158	0	1,344	15273	195

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_