

#95190#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Миранда, ООО
Адрес потребителя Интернациональная 30, г.Калининград
Номер абонента 3423
Порядковый номер 8467
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 16045759
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.08.2024	0,954	0	11	0	0	10,765	0	0	24	0	68,7	47,6	0,41	0,28	-
21.08.2024	0,915	0	10,725	0	0	10,497	0	0	24	0	68,6	47,8	0,41	0,28	-
22.08.2024	0,954	0	10,835	0	0	10,603	0	0	24	0	68,8	47,4	0,4	0,28	-
23.08.2024	0,961	0	11,03	0	0	10,795	0	0	24	0	68,8	47,5	0,41	0,28	-
24.08.2024	0,936	0	10,965	0	0	10,732	0	0	24	0	68,6	47,8	0,41	0,28	-
25.08.2024	0,888	0	10,69	0	0	10,464	0	0	24	0	68,4	48,1	0,4	0,28	-
26.08.2024	0,988	0	11,285	0	0	11,044	0	0	24	0	68,7	47,4	0,41	0,28	-
27.08.2024	0,964	0	11,125	0	0	10,887	0	0	24	0	68,7	47,6	0,41	0,28	-
28.08.2024	0,954	0	11,075	0	0	10,84	0	0	24	0	68,5	47,6	0,41	0,28	-
29.08.2024	0,974	0	11,35	0	0	11,109	0	0	24	0	68,6	47,7	0,41	0,28	-
30.08.2024	1	0	11,305	0	0	11,061	0	0	24	0	69,1	47,6	0,42	0,28	-
31.08.2024	0,963	0	11,16	0	0	10,922	0	0	24	0	68,8	47,7	0,41	0,28	-
01.09.2024	0,961	0	11,22	0	0	10,982	0	0	24	0	68,5	47,7	0,4	0,28	-
02.09.2024	1,056	0	11,72	0	0	11,467	0	0	24	0	69,1	47,1	0,41	0,28	-
03.09.2024	0,992	0	11,38	0	0	11,138	0	0	24	0	68,8	47,5	0,41	0,28	-
04.09.2024	0,938	0	10,96	0	0	10,727	0	0	24	0	68,7	47,8	0,42	0,28	-
05.09.2024	0,919	0	10,975	0	0	10,744	0	0	24	0	68,3	47,9	0,41	0,28	-
06.09.2024	0,945	0	11,105	0	0	10,871	0	0	24	0	68,4	47,6	0,4	0,28	-
07.09.2024	0,899	0	10,845	0	0	10,616	0	0	24	0	68,4	48,2	0,41	0,28	-
08.09.2024	0,852	0	10,57	0	0	10,348	0	0	24	0	68,2	48,5	0,41	0,28	-
09.09.2024	0,902	0	10,89	0	0	10,661	0	0	24	0	68,2	48,1	0,41	0,28	-
10.09.2024	0,88	0	12,62	0	0	12,43	0	0	24	0	56,1	39,2	0,41	0,34	-
11.09.2024	0,535	0	13,245	0	0	13,179	0	0	24	0	33,7	24	0,41	0,41	-
12.09.2024	0,831	0	13,05	0	0	12,964	0	0	24	0	38,4	23,1	0,4	0,41	-
13.09.2024	0,602	0	13,24	0	0	13,177	0	0	24	0	33,5	22,5	0,4	0,4	-
14.09.2024	0,475	0	13,315	0	0	13,261	0	0	24	0	31,2	22,6	0,4	0,4	-
15.09.2024	0,398	0	13,395	0	0	13,348	0	0	24	0	29,8	22,7	0,4	0,4	-
16.09.2024	0,501	0	13,325	0	0,018	13,268	0	0,018	24	0	31,8	22,8	0,4	0,41	-
17.09.2024	0,518	0,001	12,145	0	0	12,089	0	0	24	0	32,9	22,7	0,41	0,42	-
18.09.2024	0,535	0	11,585	0	0	11,528	0	0	22	2	33,7	22,6	0,41	0,42	-
19.09.2024	0,565	0	13,26	0	0	13,198	0	0	21	3	33,1	22,8	0,41	0,41	-
20.09.2024	0,575	0	13,285	0	0	13,224	0	0	24	0	32,9	22,5	0,41	0,42	-
Итого:	26,33	0	374,675	0	0,018	368,939	0	0,018	763	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,289														

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 763

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.08.2024	2796,793	90051,345	0	1,364	87730,158	0	1,344	15273	195
20.09.2024	2823,123	90426,02	0	1,382	88099,096	0	1,362	16036	200

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 14:13:18