

#148635#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Миранда, ООО
Интернациональная 30, г.Калининград
3423
8467
ТВ7 (ASCII)
16045759
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,364	0	3,915	0	0	3,83	0	0	24	0	69,3	46,6	0,41	0,29	-
22.08.2025	0,422	0	4,335	0	0,106	4,241	0	0,105	24	0	69,4	46,7	0,4	0,29	-
23.08.2025	0,376	0,018	4,23	0	0	4,14	0	0	24	0	68,7	47	0,4	0,29	-
24.08.2025	0,385	0	5,44	0	0	5,334	0	0	24	0	65,4	48,2	0,39	0,29	-
25.08.2025	0,183	0	60,55	0	0	59,835	0	0	24	0	49,5	50,1	0,14	0,12	-
26.08.2025	0,001	0	13,59	0	0	13,569	0	0	24	0	22,1	22,7	0,01	0,02	-
27.08.2025	0,011	0	13,74	0	0	13,721	0	0	24	0	21,1	22,1	0,03	0,04	-
28.08.2025	0	0	14,16	0	0	14,134	0	0	24	0	23,1	28,6	0,08	0,09	-
29.08.2025	0	0	14,335	0	0	14,308	0	0	24	0	23	27,4	0,08	0,09	-
30.08.2025	0,137	0	18,92	0	0	18,809	0	0	24	0	34,2	34,6	0,19	0,18	-
31.08.2025	0,344	0	4,32	0	0	4,231	0	0	24	0	67,2	47,9	0,38	0,28	-
01.09.2025	0,43	0	4,485	0	0	4,387	0	0	24	0	69,5	46,1	0,39	0,28	-
02.09.2025	0,371	0	4,09	0	0	4,003	0	0	24	0	68,9	46,8	0,39	0,28	-
03.09.2025	0,359	0	4,02	0	0	3,934	0	0	24	0	69	47,2	0,38	0,28	-
04.09.2025	0,35	0	3,9	0	0	3,816	0	0	24	0	69	47,1	0,39	0,28	-
05.09.2025	0,333	0	3,82	0	0	3,738	0	0	24	0	68,9	47,7	0,4	0,28	-
06.09.2025	0,334	0	3,83	0	0	3,748	0	0	24	0	68,8	47,5	0,41	0,28	-
07.09.2025	0,33	0	3,815	0	0	3,734	0	0	24	0	68,6	47,6	0,41	0,28	-
08.09.2025	0,354	0	4,03	0	0	3,944	0	0	24	0	69	47,6	0,41	0,28	-
09.09.2025	0,357	0	4,12	0	0	4,032	0	0	24	0	68,9	47,8	0,41	0,28	-
10.09.2025	0,312	0	3,53	0	0	3,454	0	0	24	0	69	47,5	0,41	0,28	-
11.09.2025	0,407	0	4,5	0	0	4,403	0	0	24	0	69,1	47,1	0,41	0,28	-
12.09.2025	0,46	0	5,045	0	0	4,936	0	0	24	0	69,2	47	0,41	0,28	-
13.09.2025	0,374	0	4,26	0	0	4,169	0	0	24	0	69	47,6	0,41	0,28	-
14.09.2025	0,312	0	3,685	0	0	3,607	0	0	24	0	68,6	47,9	0,4	0,28	-
15.09.2025	0,384	0	4,35	0	0	4,256	0	0	24	0	69,1	47,6	0,41	0,28	-
16.09.2025	0,484	0	5,28	0	0	5,166	0	0	24	0	69,4	47	0,4	0,28	-
17.09.2025	0,43	0	4,875	0	0	4,771	0	0	24	0	68,9	47,4	0,4	0,28	-
18.09.2025	0,471	0	5,19	0	0	5,078	0	0	24	0	69,1	47	0,4	0,28	-
19.09.2025	0,468	0	5,2	0	0	5,088	0	0	24	0	69,2	47,2	0,4	0,28	-
20.09.2025	0,439	0	4,96	0	0	4,853	0	0	24	0	69	47,4	0,4	0,28	-
Итого:	9,982	0	244,52	0	0,106	241,269	0	0,105	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,384														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	4123,425	121274,02	0	1,992	118135,438	0	1,965	24042	210
20.09.2025	4133,406	121518,54	0	2,098	118376,707	0	2,07	24786	210

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 16:15:12