

#29617#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/08/23г.-28/08/23г.

Абонент:Интернациональная 30

Адрес: ООО Миранда

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001

Тип расходомера:

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

G2 max = 45.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Серийный номер 16045759, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0хF72B

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Pк кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.08.23 23	69,37	48,44	20,93	3,92	2,83	6,12	9,71	0	0	9,5	0	0	0	5	2	0,199	0	24	0	
21.08.23 23	69,81	47,64	22,17	3,93	2,83	6,12	10,11	0	0	9,889	0	0	0	5	2	0,219	0	24	0	
22.08.23 23	69,83	47,51	22,33	3,9	2,83	6,12	10,14	0	0	9,918	0	0	0	5	2	0,222	0	24	0	
23.08.23 23	69,82	47,33	22,49	3,88	2,83	6,12	10,31	0	0	10,083	0	0	0	5	2	0,227	0	24	0	
24.08.23 23	69,7	47,41	22,29	3,82	2,83	6,12	10,21	0	0	9,986	0	0	0	5	2	0,223	0	24	0	
25.08.23 23	69,77	47,34	22,43	3,86	2,83	6,12	10,36	0	0	10,132	0	0	0	5	2	0,228	0	24	0	
26.08.23 23	69,55	47,87	21,68	3,95	2,83	6,12	10,11	0	0	9,889	0	0	0	5	2	0,215	0	24	0	
27.08.23 23	69,49	48,05	21,44	3,97	2,83	6,12	10,005	0	0	9,787	0	0	0	5	2	0,21	0	24	0	
28.08.23 23	69,65	47,57	22,09	3,81	2,83	6,12	10,02	0	0,036	9,801	0	0,036	0,036	5	2	0,218	0,002	24	0	
Итого/Средн	69,67	47,68	21,99	3,89	2,83	6,12	90,975	0	0,036	88,985	0	0,036	0,036	5	2	1,961	0,002	216	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.08.23 23	44846,7	0	0,592	43685,756	0	0,583	0,583	289,505	0,029	6490	194
28.08.23 23	44937,675	0	0,628	43774,741	0	0,619	0,619	291,466	0,031	6706	194
Итого	90,975	0	0,036	88,985	0	0,036	0,036	1,961	0,002	216	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 29/08/23г.-20/09/23г.

Абонент:Интернациональная 30

Адрес: _____

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001

Тип расходомера:

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

G2 max = 45.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Серийный номер 16045759, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0хF72B

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Pк кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
29.08.23 23	69,9	47,16	22,74	3,83	2,83	6,12	10,105	0	0	9,883	0	0	0	5	2	0,225	0	24	0	
30.08.23 23	69,89	47,17	22,72	3,89	2,82	6,12	10,315	0	0	10,088	0	0	0	5	2	0,229	0	24	0	
31.08.23 23	69,73	47,08	22,65	3,79	2,83	6,12	10,115	0	0	9,893	0	0	0	5	2	0,224	0	24	0	
01.09.23 23	69,69	46,91	22,77	3,69	2,84	6,12	9,95	0	0	9,732	0	0	0	5	2	0,222	0	24	0	
02.09.23 23	69,83	47,07	22,76	3,73	2,83	6,12	9,965	0	0	9,746	0	0	0	5	2	0,222	0	24	0	
03.09.23 23	69,6	47,38	22,22	3,69	2,83	6,12	9,755	0	0	9,542	0	0	0	5	2	0,212	0	24	0	
04.09.23 23	69,07	46,96	22,11	3,6	2,83	6,12	10,055	0	0,016	9,839	0	0,016	0,016	5	2	0,218	0,001	24	0	
05.09.23 23	70,08	46,88	23,2	3,76	2,83	6,12	10,2	0	0	9,974	0	0	0	5	2	0,232	0	24	0	
06.09.23 23	69,79	46,96	22,83	3,92	2,83	6,12	10,595	0	0	10,363	0	0	0	5	2	0,237	0	24	0	
07.09.23 23	69,78	47,04	22,74	3,95	2,82	6,12	10,81	0	0	10,573	0	0	0	5	2	0,241	0	24	0	
08.09.23 23	69,73	47,1	22,63	3,99	2,83	6,12	10,865	0	0	10,627	0	0	0	5	2	0,241	0	24	0	

09.09.23 23	69,38	47,3	22,08	3,93	2,82	6,12	10,655	0	0	10,424	0	0	0	5	2	0,23	0	24	0
10.09.23 23	69,27	47,82	21,46	3,93	2,83	6,12	10,435	0	0	10,209	0	0	0	5	2	0,219	0	24	0
11.09.23 23	69,48	47,25	22,23	3,93	2,83	6,12	11,005	0	0	10,765	0	0	0	5	2	0,24	0	24	0
12.09.23 23	69,48	47,26	22,22	3,95	2,83	6,12	11,065	0	0	10,824	0	0	0	5	2	0,241	0	24	0
13.09.23 23	69,42	47,64	21,79	3,97	2,83	6,12	10,725	0	0	10,492	0	0	0	5	2	0,229	0	24	0
14.09.23 23	69,45	47,12	22,34	3,97	2,83	6,12	11,2	0	0	10,957	0	0	0	5	2	0,245	0	24	0
15.09.23 23	69,37	47,01	22,36	3,93	2,83	6,12	10,965	0	0	10,727	0	0	0	5	2	0,24	0	24	0
16.09.23 23	69,49	47,11	22,37	3,89	2,83	6,12	10,79	0	0	10,555	0	0	0	5	2	0,236	0	24	0
17.09.23 23	69,43	47,4	22,03	3,92	2,83	6,12	10,92	0	0	10,683	0	0	0	5	2	0,236	0	24	0
18.09.23 23	69,47	47,11	22,36	3,94	2,83	6,12	11,235	0	0	10,99	0	0	0	5	2	0,246	0	24	0
19.09.23 23	69,52	46,98	22,54	3,94	2,84	6,12	11,345	0	0	11,098	0	0	0	5	2	0,25	0	24	0
20.09.23 23	69,34	46,94	22,41	3,88	2,84	6,12	11,57	0	0	11,319	0	0	0	5	2	0,254	0	24	0
Итого/Среди	69,57	47,16	22,41	3,87	2,83	6,12	244,64	0	0,016	239,305	0	0,016	0,016	5	2	5,37	0,001	552	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1		V2		V3		M1		M2		M3		сМ		Qгв		Qг		ВНР		ВОС	
	мЗ	мЗ	мЗ	мЗ	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т
28.08.23 23	44937,675	0	0,628	43774,741	0	0,619	0,619	291,466	0,031	6706	194											
20.09.23 23	45182,318	0	0,644	44014,046	0	0,635	0,635	296,836	0,032	7258	194											
Итого	244,64	0	0,016	239,305	0	0,016	0,016	5,37	0,001	552	0											

Условные обозначения:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (!) отсут. питания
 (#) дисбаланс масс
 (R) реверс
 (o) отсут. теплонос.
 (X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

