

#23516#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель Государственная собственность, ГПКО
Адрес потребителя Московский проспект 95, Калининград
Номер абонента 4602
Порядковый номер 7837
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16037528
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	24,162	0,006	459,675	0	0	449,535	0	0	24	0	0	0	70,1	57,3	0,47	0,4	9,9
22.04.2021	24,324	0	426,445	0	0	417,031	0	0	24	0	0	0	70	56,1	0,46	0,4	8,6
23.04.2021	25,05	0	425,505	0	0	416,153	0	0	24	0	0	0	70	55,6	0,46	0,4	4,6
24.04.2021	24,653	0	422,04	0	0	412,854	0	0	24	0	0	0	69,5	55,3	0,46	0,4	4,6
25.04.2021	24,806	0	418,155	0	0	409,023	0	0	24	0	0	0	69,7	55,3	0,46	0,4	4
26.04.2021	24,942	0	410,185	0	0	401,27	0	0	24	0	0	0	69,6	54,8	0,46	0,41	3,7
27.04.2021	25,083	0	414,605	0	0	405,596	0	0	24	0	0	0	69,5	54,7	0,46	0,41	2,9
28.04.2021	25,171	0	430,15	0	0	420,767	0	0	24	0	0	0	69,6	55,4	0,47	0,41	4,1
29.04.2021	24,79	0	436,865	0	0	427,319	0	0	24	0	0	0	69,7	55,9	0,47	0,4	6,7
30.04.2021	8,188	0	127,12	0	0	124,552	0	0	24	0	0	0	66,6	50,9	0,33	0,18	9,3
Итого:	231,169	0	3970,745	0	0	3884,1	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,214																

Общее время работы системы, ч 240
Период нормальной работы системы, ч 240

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	4800,614	64925,715	0	0,86	63303,792	0	0,786	4184	338
30.04.2021	5031,782	68896,46	0	0,86	67187,891	0	0,786	4424	338

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
14.05.2021 9:48:44