

#91552#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/07/24г.-20/08/24г.

Абонент: Московский 95
Адрес: Гос.собственность
Договор N: 000000000
Теплоучаститель ТВ7-04.1 сег. N 001
Договорные расходы:
M сег. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч
G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч
G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 16037528, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х59DD

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Rx кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.07.24 23	22,44	21,76	0,68	0,01	0,02	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
21.07.24 23	22,41	21,78	0,63	0,01	0,03	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
22.07.24 23	22,53	21,86	0,66	0,03	0,03	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
23.07.24 23	22,72	22,04	0,68	0,05	0,03	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
24.07.24 23	22,61	21,86	0,75	0,02	0,03	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
25.07.24 23	22,63	21,89	0,74	0,02	0,03	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
26.07.24 23	22,55	21,89	0,66	0,02	0,03	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
27.07.24 23	22,46	21,85	0,62	0,01	0,03	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
28.07.24 23	22,42	21,82	0,6	0,02	0,03	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
29.07.24 23	22,26	21,59	0,67	0,01	0,03	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
30.07.24 23	22,2	21,55	0,66	0,01	0,02	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
31.07.24 23	22,18	21,56	0,62	0,01	0,03	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
01.08.24 23	22,24	21,62	0,62	0,02	0,03	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
02.08.24 23	22,21	21,61	0,6	0,01	0,03	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
03.08.24 23	22,12	21,57	0,55	0,01	0,03	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
04.08.24 23	21,99	21,44	0,55	0,01	0,03	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
05.08.24 23	22,03	21,4	0,63	0,01	0,03	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
06.08.24 23	22,16	21,52	0,64	0,02	0,03	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
07.08.24 23	27,51	38,62	-11,11	1,6	> 2,02	6,12	0	0	4,622 >	0	0	4,587 >	4,587	5	2	0,154	0,154	24	0	*
08.08.24 23	23,94	26,61	-2,67	3,35	3,65	6,12	0	0	0,003	0	0	0,003	0,003	5	2	0	0	24	0	
09.08.24 23	23,69	27,91	-4,22	4,4	3,65	6,12	0	0	2,344	0	0	2,336	2,336	5	2	0,054	0,054	24	0	
10.08.24 23	23,57	25,52	-1,96	3,27	3,65	6,12	0	0	0,001	0	0	0,001	0,001	5	2	0	0	24	0	
11.08.24 23	22,66	22,32	0,34	3,58	3,65	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
12.08.24 23	22,44	21,91	0,54	3,58	3,65	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
13.08.24 23	22,32	21,74	0,58	3,6	3,65	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
14.08.24 23	22,27	21,68	0,59	3,64	3,65	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
15.08.24 23	22,3	21,71	0,59	3,63	3,65	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
16.08.24 23	22,43	21,83	0,6	3,96	3,78	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
17.08.24 23	22,46	21,91	0,55	3,68	3,64	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
18.08.24 23	22,4	21,84	0,56	3,47	3,64	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
19.08.24 23	22,63	22	0,63	3,47	3,64	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
20.08.24 23	22,64	21,97	0,68	3,59	3,65	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
Итого/Средн	22,67	35	-12,33	1,53	1,57	6,12	0	0	6,97	0	0	6,928	6,928	5	2	0,208	0,208	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.07.24 23	285038,845	0	50,571	278169,184	0	47,939	47,939	4889,644	1,948	31605	1381
20.08.24 23	285038,845	0	57,541	278169,184	0	54,867	54,867	4889,862	2,156	32373	1381
Итого	0	0	6,97	0	0	6,928	6,928	0,208	0,208	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) алпар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

