

#93829#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/08/24г.-21/09/24г.

Абонент:Московский 95

Адрес: Гос.собственность

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001

Договорные расходы:

M сет.воды=_____т.сут Mтвс=_____ т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 16037528, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x59DD

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	тх °C	Pх кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.08.24 23	22,76	22,07	0,7	3,61	3,65	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
22.08.24 23	22,69	22	0,69	3,58	3,65	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
23.08.24 23	22,5	21,84	0,66	3,53	3,65	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
24.08.24 23	22,41	21,86	0,55	3,44	3,65	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
25.08.24 23	22,35	21,82	0,52	3,37	3,63	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
26.08.24 23	22,35	21,74	0,61	3,49	3,62	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
27.08.24 23	22,3	21,64	0,66	3,53	3,62	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
28.08.24 23	22,26	21,61	0,65	3,51	3,62	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
29.08.24 23	22,38	21,72	0,66	3,57	3,62	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
30.08.24 23	22,61	21,98	0,63	3,55	3,61	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
31.08.24 23	22,63	22,06	0,57	3,53	3,6	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
01.09.24 23	22,34	21,73	0,61	3,52	3,61	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
02.09.24 23	22,21	21,54	0,67	3,55	3,61	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
03.09.24 23	22,33	21,65	0,67	3,56	3,59	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
04.09.24 23	22,49	21,84	0,65	3,59	3,63	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
05.09.24 23	22,57	21,91	0,67	3,59	3,63	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
06.09.24 23	22,59	21,91	0,68	3,57	3,63	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
07.09.24 23	22,56	21,94	0,62	3,54	3,63	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
08.09.24 23	22,5	21,9	0,6	3,52	3,63	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
09.09.24 23	22,55	21,87	0,68	3,6	3,68	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
10.09.24 23	22,67	21,94	0,72	3,65	3,74	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
11.09.24 23	22,56	21,83	0,73	3,66	3,73	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
12.09.24 23	22,38	21,73	0,64	3,11	3,18	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
13.09.24 23	22,2	21,56	0,64	3,68	3,74	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
14.09.24 23	22,1	21,58	0,52	3,68	3,74	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
15.09.24 23	21,95	21,52	0,43	3,65	3,74	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
16.09.24 23	21,88	21,39	0,49	3,65	3,74	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
17.09.24 23	21,91	21,37	0,54	3,65	3,73	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
18.09.24 23	21,96	21,38	0,58	3,66	3,73	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
19.09.24 23	22,02	21,42	0,6	3,67	3,73	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
20.09.24 23	21,97	21,36	0,61	3,67	3,73	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
21.09.24 23	22	21,48	0,52	3,64	3,73	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
Итого/Средн	22,34	21,72	0,62	3,57	3,65	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	768	0


Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.08.24 23	285038,845	0	57,541	278169,184	0	54,867	54,867	4889,852	2,156	32373	1381
21.09.24 23	285038,845	0	57,541	278169,184	0	54,867	54,867	4889,852	2,156	33141	1381
Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

ерон



Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

