

#34212#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 20.10.2023

Потребитель	Государственная собственность, ГПКО
Адрес потребителя	Московский проспект 95, Калининград
Номер абонента	4602
Порядковый номер	7837
Тип теплосчётчика	ТВ7
Заводской номер	16037528
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	5,372	0,004	41,53	0	0,128	40,67	0	0,127	24	0	0	0	67,6	36,1	0,4	0,35	-
13.10.2023	8,429	0,016	71,56	0	0,006	70,128	0	0,006	24	0	0	0	66,4	37,7	0,47	0,38	-
14.10.2023	7,421	0,001	57,6	0	0	56,404	0	0	24	0	0	0	67,7	36,3	0,47	0,37	-
15.10.2023	9,723	0	82,895	0	0	81,154	0	0	24	0	0	0	68,2	39,6	0,46	0,38	-
16.10.2023	13,701	0	123,56	0	4,062	121,02	0	4,029	24	0	0	0	67,3	41,5	0,46	0,39	-
17.10.2023	15,578	0,628	135,735	0	1,701	132,801	0	1,688	24	0	0	0	69,4	41,9	0,47	0,39	-
18.10.2023	18,246	0,252	194,33	0	0,029	190,098	0	0,029	24	0	0	0	69,6	46,7	0,48	0,4	-
19.10.2023	22,281	0,004	274,595	0	0	268,546	0	0	24	0	0	0	70	50,3	0,47	0,4	-
20.10.2023	23,375	0	291,93	0	0	285,332	0	0	24	0	0	0	71	51,4	0,46	0,4	-
Итого:	124,126	0	1273,735	0	5,926	1246,153	0	5,879	216	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,647																

Общее время работы системы, ч 216
Период нормальной работы системы, ч 216

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
11.10.2023	15719,782	220895,855	0	31,999	215555,054	0	29,612	24841	1377
20.10.2023	15843,908	222169,59	0	37,925	216801,206	0	35,492	25057	1377

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2023 16:35:48