#26254#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 01.03.2021

Потребитель	СТК Балтсервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Машиностроительная 188, г.Калининград
Номер абонента	2645
Порядковый номер	3113
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	1245370
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	3,771	196,672	192,746	192,507	190,565	24	24	0	0	68,8	49,3	9	5,1	8,2
25.02.2021	3,466	214,562	211,139	210,263	208,641	24	24	0	0	66,8	50,4	9	5,1	10,7
26.02.2021	3,995	280,454	278,14	275,041	274,769	24	24	0	0	65,5	51	9	5,1	4,9
27.02.2021	4,354	290,991	288,764	285,174	285,196	24	24	0	0	66,7	51,5	9	5,1	3,2
28.02.2021	4,488	287,071	284,754	281,234	281,248	24	24	0	0	67,3	51,4	9	5,1	3
01.03.2021	4,688	282,513	280,045	276,549	276,544	24	24	0	0	68,7	51,8	9	5,1	-
Итого:	24,762	1552,263	1535,588	1520,768	1516,963	144	144	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,762													

Общее время работы системы, ч 144

Период нормальной работы системы, ч 144

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2021	619,026	32689,393	32257,378	31946,679	31847,136	3369,37	0,03
01.03.2021	643,788	34241,655	33792,965	33467,448	33364,098	3513,37	0,03

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
12.03.2021 13:10:27