#26240#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель	СТК Балтсервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Машиностроительная 188, г.Калининград
Номер абонента	2645
Порядковый номер	3113
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	1245370
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	3,781	186,875	183,438	183,094	181,602	24	24	0	0	67,1	46,6	9	5,1	4,7
26.02.2022	7,494	393,375	386,555	385,805	382,75	48	48	0	0	66,2	46,2	9	5,1	4,4
27.02.2022	4,445	208,398	204,812	203,875	202,625	24	24	0	0	69,7	48	9	5,1	0,6
28.02.2022	4,159	178,344	174,297	174,367	172,508	24	24	0	0	70,8	47,1	9	5,1	0,5
01.03.2022	4,249	191,703	187,773	187,422	185,734	24	24	0	0	70,9	48,3	9	5,1	-1,2
02.03.2022	4,293	200,555	196,695	196,141	194,547	24	24	0	0	70,3	48,5	9	5,1	-0,1
03.03.2022	3,804	167,758	163,531	164,164	161,914	24	24	0	0	69,2	46,1	9	5,1	2,7
04.03.2022	3,92	183,984	180,016	180,148	178,211	24	24	0	0	68,3	46,6	9	5,1	2,1
05.03.2022	4,453	211,477	207,836	206,75	205,469	24	24	0	0	70,8	49,4	9	5,1	-2,2
06.03.2022	4,374	200,617	196,828	196,094	194,625	24	24	0	0	71,3	49,1	9	5,1	-1,1
07.03.2022	4,136	182,641	179,234	178,609	177,383	24	24	0	0	70,3	47,3	9	5,1	1,7
08.03.2022	3,957	167,469	163,734	163,844	162,148	24	24	0	0	69,8	45,7	9	5,1	2,8
09.03.2022	4,028	192,555	188,953	188,508	186,992	24	24	0	0	68,6	47,3	9	5,1	1,3
10.03.2022	4,534	226,539	223,797	221,539	221,188	24	24	0	0	70,4	50	9	5,1	-2,5
11.03.2022	4,436	209,281	206,586	204,508	204,172	24	24	0	0	71,7	50,1	9	5,1	-1,2
12.03.2022	4,274	200,18	197,5	195,758	195,328	24	24	0	0	70,4	48,7	9	5,1	-0,6
13.03.2022	4,156	204,781	202,453	200,422	200,242	24	24	0	0	69	48,4	9	5,1	0
14.03.2022	3,915	199,93	197,781	195,82	195,68	24	24	0	0	67,8	47,8	9	5,1	1,5
15.03.2022	3,715	191,953	190	188,055	188	24	24	0	0	67,3	47,6	9	5,1	1,8
16.03.2022	3,64	188,773	186,836	185	184,906	24	24	0	0	66,8	47,2	9	5,1	2,3
17.03.2022	3,639	189,977	187,953	186,211	186,039	24	24	0	0	66,4	46,9	9	5,1	3,3
18.03.2022	3,569	184,234	182,047	180,586	180,195	24	24	0	0	66,4	46,8	9	5,1	4,3
19.03.2022	3,481	166,43	163,711	163,109	162,156	24	24	0	0	66,7	45,4	9	5,1	2,6
20.03.2022	3,756	188,594	186,242	184,789	184,336	24	24	0	0	67,1	46,9	9	5,1	2,2
21.03.2022	3,429	170,508	168,047	167,07	166,359	24	24	0	0	66,9	46,5	9	5,1	3,3
22.03.2022	3,178	152,664	150,102	149,594	148,648	24	24	0	0	67	45,8	9	5,1	4,9
23.03.2022	3,335	162,305	159,539	159,07	157,992	24	24	0	0	66,6	45,7	9	5,1	-
Итого:	110,15	5301,9	5216,296	5190,352	5161,749	672	672	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	110,15													

Общее время работы системы, ч	672
Период нормальной работы системы, ч	672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2022	1607,559	90388,516	88788,234	88448,156	87701,32	11973,44	0,06
23.03.2022	1717,708	95690,414	94004,531	93638,508	92863,07	12645,42	0,06

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2022 7:25:48