

#126840#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

СТК Балтсервис, ООО, УК

Машиностроительная 188, г.Калининград

2645

3113

ТЭМ-104

1245370

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	4,067	162,227	160,992	156,801	158,051	24	24	0	0	87,8	61,9	9	5,1	5,5
25.03.2025	4,143	171,406	170,16	165,461	166,805	24	24	0	0	90,6	65,7	9	5,1	4,4
26.03.2025	3,912	151,723	150,648	145,879	147,352	24	24	0	0	96,3	69,6	9	5,1	6,9
27.03.2025	3,964	161,941	160,758	156,871	158,062	24	24	0	0	85,6	60,4	9	5,1	5,7
28.03.2025	3,617	141,328	140,191	136,934	137,941	24	24	0	0	85,3	59	9	5,1	8,9
29.03.2025	3,698	147,93	146,824	143,355	144,441	24	24	0	0	85	59,3	9	5,1	9,9
30.03.2025	3,755	150,809	149,66	146,352	147,391	24	24	0	0	82,8	57,3	9	5,1	6,8
31.03.2025	3,623	144,535	143,453	140,238	141,27	24	24	0	0	83,2	57,4	9	5,1	5,9
01.04.2025	3,883	159,805	158,695	155,285	156,395	24	24	0	0	80,8	55,9	9	5,1	-
02.04.2025	3,632	148,605	147,477	144,477	145,41	24	24	0	0	80	55	9	5,1	-
03.04.2025	3,254	131,992	131,051	128,184	129,117	24	24	0	0	81,7	56,4	9	5,1	-
04.04.2025	3,487	156,227	155,238	151,965	152,961	24	24	0	0	79,2	56,3	9	5,1	-
05.04.2025	4,371	222,422	221,238	216,469	217,77	24	24	0	0	78,3	58,2	9	5,1	-
06.04.2025	4,603	256,086	255,102	249,336	250,965	23	23	0	0	77,7	59,4	9	5,1	-
07.04.2025	4,213	209,117	208,086	203,496	204,859	24	24	0	0	78,6	57,9	9	5,1	-
08.04.2025	4,345	211,961	210,836	206,258	207,602	24	24	0	0	78,6	57,6	9	5,1	-
09.04.2025	4,209	205,77	204,742	200,129	201,512	24	24	0	0	79,4	58,5	9	5,1	-
10.04.2025	4,446	230,145	229,113	224,059	225,543	24	24	0	0	77,8	58,1	9	5,1	-
11.04.2025	3,848	179,332	178,156	174,512	175,516	24	24	0	0	78,6	56,6	9	5,1	-
12.04.2025	3,824	180,527	179,344	175,637	176,629	24	24	0	0	78,9	57,2	9	5,1	-
13.04.2025	3,452	150	148,793	145,895	146,648	24	24	0	0	79,3	55,8	9	5,1	-
14.04.2025	2,981	132,207	131,262	128,617	129,359	24	24	0	0	79	55,9	9	5,1	-
15.04.2025	2,558	123,309	122,621	120,02	120,773	24	24	0	0	78,2	57	9	5,1	-
16.04.2025	2,791	131,348	130,547	127,832	128,613	24	24	0	0	78,4	56,6	9	5,1	-
17.04.2025	1,283	92,656	92,676	90,262	91,004	24	24	0	0	76,8	62,7	9	5,1	-
18.04.2025	1,25	94,465	94,512	92,09	92,84	24	24	0	0	75,6	62,2	9	5,1	-
19.04.2025	1,245	95,375	95,719	92,902	93,945	24	24	0	0	76,9	63,6	9	5,1	-
20.04.2025	1,326	103,781	104,055	100,992	102,023	24	24	0	0	78,6	65,6	9	5,1	-
21.04.2025	1,15	92,527	92,773	90,078	90,98	24	24	0	0	77,9	65,2	9	5,1	-
22.04.2025	1,221	99,684	100,25	97,035	98,289	24	24	0	0	78	65,5	9	5,1	-
23.04.2025	1,25	98,91	99,199	96,25	97,254	24	24	0	0	78,6	65,7	9	5,1	-
Итого:	99,401	4738,15	4714,171	4603,671	4637,32	743	743	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	99,401													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	736,958	38265,539	38081,293	37405,656	37612,648	4660,1	0
23.04.2025	836,36	43003,688	42795,465	42009,324	42249,969	5403,1	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 11:34:24