#26238#

# Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

| | |
|---|---|
| Потребитель | СТК Балтсервис, ООО, УК |
| Адрес потребителя | Машиностроительная 188, г.Калининград |
| Номер абонента | 2645 |
| Порядковый номер | 3113 |
| Тип теплосчётчика | ТЭМ-104 |
| Заводской номер | 1245370 |
| Номер системы | 1 |

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2022 | 0,68 | 75,695 | 73,5 | 74,391 | 72,562 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 52,6 | 9 | 5,1 | - |
| 25.08.2022 | 0,668 | 75,141 | 73,242 | 73,844 | 72,297 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 52,6 | 9 | 5,1 | - |
| 26.08.2022 | 0,675 | 72,734 | 71,102 | 71,477 | 70,188 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 52,5 | 9 | 5,1 | - |
| 27.08.2022 | 0,656 | 67,547 | 66,203 | 66,359 | 65,359 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 52,4 | 9 | 5,1 | - |
| 28.08.2022 | 0,678 | 71,023 | 69,844 | 69,781 | 68,953 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 52,4 | 9 | 5,1 | - |
| 29.08.2022 | 0,638 | 79,758 | 79,258 | 78,422 | 78,227 | 24 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 52,9 | 9 | 5,1 | - |
| 30.08.2022 | 0,638 | 92,211 | 92,055 | 90,695 | 90,852 | 24 | 24 | 0 | 0 | 60,1 | 53,2 | 9 | 5,1 | - |
| 31.08.2022 | 0,744 | 84,742 | 84,781 | 83,297 | 83,688 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 52,5 | 9 | 5,1 | - |
| 01.09.2022 | 0,685 | 90,375 | 90,648 | 88,867 | 89,469 | 24 | 24 | 0 | 0 | 60,5 | 52,9 | 9 | 5,1 | - |
| 02.09.2022 | 0,723 | 91,68 | 91,555 | 90,148 | 90,383 | 24 | 24 | 0 | 0 | 60,6 | 52,6 | 9 | 5,1 | - |
| 03.09.2022 | 0,689 | 90,078 | 89,586 | 88,586 | 88,422 | 24 | 24 | 0 | 0 | 60,5 | 52,8 | 9 | 5,1 | - |
| 04.09.2022 | 0,779 | 106,055 | 105,828 | 104,312 | 104,461 | 24 | 24 | 0 | 0 | 60,2 | 52,8 | 9 | 5,1 | - |
| 05.09.2022 | 0,726 | 96,258 | 95,719 | 94,672 | 94,484 | 24 | 24 | 0 | 0 | 60,2 | 52,7 | 9 | 5,1 | - |
| 06.09.2022 | 0,745 | 99,727 | 99,203 | 98,078 | 97,922 | 24 | 24 | 0 | 0 | 60,2 | 52,6 | 9 | 5,1 | - |
| 07.09.2022 | 0,766 | 94,805 | 94,078 | 93,227 | 92,883 | 24 | 24 | 0 | 0 | 60,5 | 52,4 | 9 | 5,1 | - |
| 08.09.2022 | 0,788 | 103,617 | 102,805 | 101,922 | 101,492 | 24 | 24 | 0 | 0 | 60,1 | 52,5 | 9 | 5,1 | - |
| 09.09.2022 | 0,786 | 132,383 | 132,016 | 130,234 | 130,242 | 24 | 24 | 0 | 0 | 59,7 | 53,7 | 9 | 5,1 | - |
| 10.09.2022 | 1,056 | 107,695 | 106,25 | 105,781 | 104,875 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 52,8 | 9 | 5,1 | - |
| 11.09.2022 | 1,107 | 105,211 | 104,133 | 103,32 | 102,797 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 52,5 | 9 | 5,1 | - |
| 12.09.2022 | 1,068 | 106,039 | 105,156 | 104,141 | 103,805 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 52,6 | 9 | 5,1 | - |
| 13.09.2022 | 1,051 | 103,703 | 103,016 | 101,852 | 101,688 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,9 | 52,7 | 9 | 5,1 | - |
| 14.09.2022 | 1,052 | 105,219 | 104,359 | 103,344 | 103,008 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 52,7 | 9 | 5,1 | - |
| 15.09.2022 | 1,035 | 105,594 | 104,625 | 103,703 | 103,273 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 52,8 | 9 | 5,1 | - |
| 16.09.2022 | 1,054 | 121,062 | 120,164 | 118,953 | 118,578 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62 | 53,2 | 9 | 5,1 | - |
| 17.09.2022 | 1,051 | 114,961 | 114,242 | 112,945 | 112,758 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 53,1 | 9 | 5,1 | - |
| 18.09.2022 | 1,132 | 111,211 | 110,469 | 109,219 | 109,047 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,9 | 52,6 | 9 | 5,1 | - |
| 19.09.2022 | 1,067 | 104,312 | 104,023 | 102,445 | 102,68 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,9 | 52,6 | 9 | 5,1 | - |
| 20.09.2022 | 1,092 | 123,281 | 123,117 | 121,133 | 121,508 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62 | 53,1 | 9 | 5,1 | - |
| 21.09.2022 | 1,074 | 101,797 | 101,492 | 99,961 | 100,203 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63 | 52,4 | 9 | 5,1 | - |
| 22.09.2022 | 1,09 | 99,219 | 99,234 | 97,43 | 97,977 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,2 | 52,2 | 9 | 5,1 | - |
| 23.09.2022 | 1,026 | 106,773 | 106,047 | 104,891 | 104,672 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 52,8 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 27,019 | 3039,906 | 3017,75 | 2987,43 | 2978,753 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 27,019 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2022 | 1925,098 | 109930,102 | 108018,383 | 107614,016 | 106718,062 | 16316,13 | 0,06 |
| 23.09.2022 | 1952,117 | 112970,008 | 111036,133 | 110601,445 | 109696,812 | 17060,1 | 0,06 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:25:06