

#94499#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.08.2024 по 09.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

СТК Балтсервис, ООО, УК
Машиностроительная 188, г.Калининград
2645

Заводской номер счётчика 1245370	Показания прибора, Гкал 09.09.2024	Предыдущие показания, Гкал 31.08.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7,887	3,087	4.8

Подпись исполнителя



*счёт за сеп 24
по дм расчетном*



#94071#

Отчёт за период с 31.08.2024 по 09.09.2024.

Номер абонента 2645
Порядковый номер 3113
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1245370
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.09.2024	-	0,935	97,111	94,71	95,422	93,508	24	24	0	0	62	52,2	9	5,1
02.09.2024	-	0,878	93,398	91,021	91,784	89,865	24	24	0	0	61,7	52,2	9	5,1
03.09.2024	-	0,871	90,87	88,326	89,289	87,203	24	24	0	0	62	52,3	9	5,1
04.09.2024	-	0,824	86,984	84,551	85,473	83,474	24	24	0	0	61,9	52,3	9	5,1
05.09.2024	-	0,842	114,508	111,343	112,613	109,892	24	24	0	0	60,3	53	9	5,1
07.09.2024	-	0,396	58,566	56,825	57,611	56,082	12,22	12,22	0	0	59,8	53	9	5,1
08.09.2024	-	0,046	4,466	4,333	4,386	4,278	1,27	1,27	0	0	62,6	52,1	9	5,1
09.09.2024	-	0,008	0,816	0,79	0,802	0,78	0,25	0,25	0	0	61,9	52,2	9,1	5,1
Итого:	-	4,8	546,719	531,899	537,38	525,082	133,74	133,74	-	-	61,52	52,41	9,01	5,1

Общее время работы системы 217 час.
Период нормальной работы системы 133,74 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttm, ч
31.08.2024	3,087	328,318	319,704	322,631	315,636	85,17	0
09.09.2024	7,887	875,037	851,602	860,011	840,719	218,92	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
