#26262#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

СТК Балтсервис, ООО, УК Потребитель

Машиностроительная 188, г. Калининград

Адрес потребителя Номер абонента 2645 Порядковый номер 3113 Тип теплосчётчика ТЭМ-104 1245370 Заводской номер Номер системы

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	М1, т	М2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	р1, МПа	р2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	1,138	98,344	97,094	96,539	95,883	24	24	0	0	63,6	51,9	9	5,1	-
25.09.2022	1,117	98,562	97,305	96,766	96,07	24	24	0	0	63,6	52,1	9	5,1	-
26.09.2022	1,03	108,016	107,117	106,109	105,734	24	24	0	0	62,4	52,8	9	5,1	-
27.09.2022	0,948	104,227	103,156	102,398	101,805	21,28	21,28	0	0	62,2	53	9	5,1	-
28.09.2022	1,126	143,398	140,773	140,961	138,914	24	24	0	0	61,3	53,4	9	5,1	-
29.09.2022	1,091	109,953	106,961	108	105,586	24	24	0	0	62,6	52,6	9	5,1	-
30.09.2022	1,083	96,203	93,094	94,445	91,914	24	24	0	0	63,5	52,1	9	5,1	-
01.10.2022	1,118	80,367	77,18	78,828	76,242	24	24	0	0	65,3	51,2	9	5,1	-
02.10.2022	1,197	92,266	89,102	90,531	88,008	24	24	0	0	64,6	51,4	9	5,1	-
03.10.2022	1,098	90,594	87,477	88,922	86,383	24	24	0	0	64	51,8	9	5,1	-
04.10.2022	1,105	85,898	82,797	84,281	81,773	24	24	0	0	64,5	51,5	9	5,1	-
Итого:	12,051	1107,828	1082,056	1087,78	1068,312	261,28	261,28	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,051													

264

Общее время работы системы, ч Период нормальной работы системы, ч 261,28

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	М1, т	М2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	1952,117	112970,008	111036,133	110601,445	109696,812	17060,1	0,06
04.10.2022	1964,169	114077,836	112118,188	111689,227	110765,125	17321,38	0,06

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 13.10.2022 13:32:40