

#116609#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель ЭСТ, ООО
Адрес потребителя Аллея Смелых 72, Калининград
Номер абонента 2587
Порядковый номер 8582
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 19082992
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	0,829	0	5,727	0	0	5,593	0	0	24	0	72,3	37	0,48	0,45	-
22.01.2025	0,814	0	5,595	0	0	5,464	0	0	24	0	72,5	37	0,48	0,45	-
23.01.2025	0,837	0	5,663	0	0	5,531	0	0	24	0	72,5	36,4	0,48	0,45	-
24.01.2025	0,744	0	5,445	0	0	5,321	0	0	24	0	71,4	38	0,49	0,45	-
25.01.2025	0,667	0	5,103	0	0	4,987	0	0	24	0	71,5	39,5	0,49	0,46	-
26.01.2025	0,646	0	4,978	0	0	4,866	0	0	24	0	71,1	39,4	0,49	0,46	-
27.01.2025	0,634	0	4,838	0	0	4,728	0	0	24	0	71,3	39,2	0,49	0,46	-
28.01.2025	0,581	0	4,524	0	0	4,422	0	0	24	0	71,1	39,7	0,5	0,46	-
29.01.2025	0,6	0	4,872	0	0	4,765	0	0	24	0	69,8	39,7	0,5	0,46	-
30.01.2025	0,596	0	4,595	0	0	4,492	0	0	24	0	70,9	39,2	0,5	0,46	-
31.01.2025	0,56	0	4,435	0	0	4,336	0	0	24	0	70,8	40	0,49	0,45	-
01.02.2025	0,561	0	4,382	0	0	4,285	0	0	24	0	70,3	39	0,48	0,45	-
02.02.2025	0,645	0	4,867	0	0	4,758	0	0	24	0	70,7	38,3	0,48	0,45	-
03.02.2025	0,676	0	5,062	0	0	4,948	0	0	24	0	70,9	38,3	0,48	0,45	-
04.02.2025	0,736	0	5,408	0	0	5,285	0	0	24	0	71,3	38,1	0,48	0,45	-
05.02.2025	0,759	0	5,517	0	0	5,391	0	0	24	0	71,5	37,9	0,48	0,45	-
06.02.2025	0,663	0	5,195	0	0	5,08	0	0	24	0	69,9	38,8	0,42	0,39	-
07.02.2025	0,814	0	5,914	0	0	5,779	0	0	24	0	71,5	37,9	0,48	0,44	-
08.02.2025	0,871	0	5,701	0	0	5,562	0	0	24	0	74	36,6	0,47	0,44	-
09.02.2025	0,889	0	5,501	0	0	5,363	0	0	24	0	75,6	36	0,48	0,44	-
10.02.2025	0,964	0	5,604	0	0	5,456	0	0	24	0	77,5	35,3	0,47	0,44	-
11.02.2025	0,996	0	5,837	0	0	5,684	0	0	24	0	77,2	35,3	0,47	0,44	-
12.02.2025	0,972	0	5,673	0	0	5,524	0	0	24	0	77,1	35,1	0,47	0,44	-
13.02.2025	0,933	0	5,579	0	0	5,435	0	0	24	0	76,5	35,5	0,47	0,44	-
14.02.2025	0,875	0	5,398	0	0	5,262	0	0	24	0	75,5	35,8	0,47	0,44	-
15.02.2025	0,843	0	5,215	0	0	5,083	0	0	24	0	75,6	35,9	0,48	0,44	-
16.02.2025	0,882	0	5,256	0	0	5,12	0	0	24	0	76,5	35,4	0,48	0,44	-
17.02.2025	0,889	0	5,473	0	0	5,334	0	0	24	0	75,8	36	0,48	0,44	-
18.02.2025	0,825	0	5,331	0	0	5,2	0	0	24	0	74,5	36,6	0,47	0,44	-
19.02.2025	0,841	0	5,458	0	0	5,324	0	0	24	0	74,3	36,6	0,48	0,44	-
20.02.2025	0,909	0	5,489	0	0	5,347	0	0	24	0	76,6	36	0,47	0,44	-
Итого:	24,051	0	163,635	0	0	159,725	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,744														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	265,841	2667,112	0	0	2610,155	0	0	14856	253
20.02.2025	289,893	2830,748	0	0	2769,878	0	0	15600	253

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2025 7:38:14