

#121221#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЭСТ, ООО  
Аллея Смелых 72, Калининград  
2587  
8582  
ТВ7 (ASCII)  
19082992  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.02.2025 | 0,892   | 0         | 5,538   | 0       | 0       | 5,399   | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,6   | 36,1   | 0,48    | 0,44    | -           |
| 22.02.2025 | 0,801   | 0         | 5,478   | 0       | 0       | 5,35    | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,4   | 36,7   | 0,48    | 0,44    | -           |
| 23.02.2025 | 0,803   | 0         | 5,865   | 0       | 0       | 5,73    | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,5   | 38,1   | 0,47    | 0,44    | -           |
| 24.02.2025 | 0,79    | 0         | 5,664   | 0       | 0       | 5,534   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,7   | 37,5   | 0,48    | 0,45    | -           |
| 25.02.2025 | 0,784   | 0         | 5,637   | 0       | 0       | 5,509   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,5   | 37,5   | 0,48    | 0,45    | -           |
| 26.02.2025 | 0,706   | 0         | 5,19    | 0       | 0       | 5,07    | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,9   | 38,6   | 0,49    | 0,45    | -           |
| 27.02.2025 | 0,682   | 0         | 5,081   | 0       | 0       | 4,965   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,4   | 38,6   | 0,49    | 0,45    | -           |
| 28.02.2025 | 0,723   | 0         | 5,311   | 0       | 0       | 5,189   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,5   | 38,2   | 0,49    | 0,45    | -           |
| 01.03.2025 | 0,664   | 0         | 4,905   | 0       | 0       | 4,794   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71     | 37,9   | 0,49    | 0,45    | -           |
| 02.03.2025 | 0,6     | 0         | 4,764   | 0       | 0       | 4,657   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,9   | 40,1   | 0,49    | 0,45    | -           |
| 03.03.2025 | 0,625   | 0         | 4,806   | 0       | 0       | 4,698   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71     | 39,2   | 0,49    | 0,45    | -           |
| 04.03.2025 | 0,618   | 0         | 4,734   | 0       | 0       | 4,627   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,1   | 39,2   | 0,49    | 0,46    | -           |
| 05.03.2025 | 0,593   | 0         | 4,63    | 0       | 0       | 4,526   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71     | 39,7   | 0,5     | 0,46    | -           |
| 06.03.2025 | 0,554   | 0         | 4,353   | 0       | 0       | 4,255   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,1   | 40     | 0,5     | 0,46    | -           |
| 07.03.2025 | 0,59    | 0         | 4,681   | 0       | 0       | 4,577   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,6   | 39,8   | 0,49    | 0,45    | -           |
| 08.03.2025 | 0,576   | 0         | 4,935   | 0       | 0       | 4,826   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,8   | 41,3   | 0,48    | 0,45    | -           |
| 09.03.2025 | 0,551   | 0         | 4,805   | 0       | 0       | 4,702   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,2   | 41,3   | 0,48    | 0,44    | -           |
| 10.03.2025 | 0,516   | 0         | 4,512   | 0       | 0       | 4,414   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,5   | 41,5   | 0,49    | 0,45    | -           |
| 11.03.2025 | 0,532   | 0         | 4,668   | 0       | 0       | 4,568   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,1   | 41,3   | 0,48    | 0,44    | -           |
| 12.03.2025 | 0,609   | 0         | 5,047   | 0       | 0       | 4,936   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,8   | 40,4   | 0,48    | 0,45    | -           |
| 13.03.2025 | 0,642   | 0         | 5,293   | 0       | 0       | 5,177   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,5   | 39,9   | 0,48    | 0,44    | -           |
| 14.03.2025 | 0,624   | 0         | 5,229   | 0       | 0       | 5,115   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,7   | 40,5   | 0,47    | 0,44    | -           |
| 15.03.2025 | 0,723   | 0         | 5,535   | 0       | 0       | 5,411   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,7   | 38,7   | 0,47    | 0,44    | -           |
| 16.03.2025 | 0,681   | 0         | 5,328   | 0       | 0       | 5,21    | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,3   | 39,1   | 0,47    | 0,44    | -           |
| 17.03.2025 | 0,735   | 0         | 5,544   | 0       | 0       | 5,42    | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,8   | 38,5   | 0,47    | 0,44    | -           |
| 18.03.2025 | 0,666   | 0         | 5,391   | 0       | 0       | 5,272   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,2   | 40     | 0,47    | 0,44    | -           |
| 19.03.2025 | 0,666   | 0         | 5,542   | 0       | 0       | 5,418   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,4   | 41,1   | 0,48    | 0,44    | -           |
| 20.03.2025 | 0,682   | 0         | 5,339   | 0       | 0       | 5,217   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,7   | 40,4   | 0,48    | 0,44    | -           |
| Итого:     | 18,628  | 0         | 143,805 | 0       | 0       | 140,566 | 0      | 0      | 672      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 4,449   |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т    | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.02.2025 | 289,893 | 2830,748 | 0      | 0      | 2769,878 | 0     | 0     | 15600   | 253    |
| 20.03.2025 | 308,521 | 2974,555 | 0      | 0      | 2910,444 | 0     | 0     | 16272   | 253    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:15:51