

#80020#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель ЭСТ, ООО  
Адрес потребителя Аллея Смелых 72, Калининград  
Номер абонента 2587  
Порядковый номер 8582  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 19082992  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2024	0,693	0	5,079	0	0	4,966	0	0	24	0	70,5	37,2	0,49	0,45	2,3
22.03.2024	0,649	0	5,094	0	0	4,985	0	0	24	0	69,1	38	0,48	0,45	4,8
23.03.2024	0,545	0	4,259	0	0	4,167	0	0	24	0	69,6	38,4	0,49	0,45	5,6
24.03.2024	0,63	0	4,67	0	0	4,567	0	0	24	0	70	37	0,48	0,45	6,6
25.03.2024	0,676	0	4,945	0	0	4,835	0	0	24	0	70,3	36,9	0,48	0,45	3,6
26.03.2024	0,63	0	4,71	0	0	4,605	0	0	24	0	70,4	37,7	0,49	0,45	3,9
27.03.2024	0,579	0	4,471	0	0	4,372	0	0	24	0	70,1	38,4	0,49	0,45	5,5
28.03.2024	0,514	0	4,124	0	0	4,034	0	0	24	0	69,8	39,4	0,5	0,46	9,1
29.03.2024	0,482	0	3,992	0	0	3,905	0	0	24	0	69,7	40,2	0,5	0,46	11,8
30.03.2024	0,44	0	3,813	0	0	3,73	0	0	24	0	69,8	41,7	0,51	0,46	10,7
31.03.2024	0,19	0	4,501	0	0	4,439	0	0	24	0	52,5	44,4	0,37	0,33	13,4
01.04.2024	0,277	0	3,051	0	0	2,986	0	0	24	0	68,9	46,8	0,52	0,47	16,7
02.04.2024	0,234	0	2,702	0	0	2,646	0	0	24	0	68,1	47,1	0,49	0,44	-
03.04.2024	0,5	0	4,091	0	0	4,003	0	0	22	2	69,2	39,3	0,47	0,44	-
04.04.2024	0,708	0	5,177	0	0	5,062	0	0	24	0	70,6	37,2	0,48	0,44	-
05.04.2024	0,525	0	4,13	0	0	4,039	0	0	24	0	70,1	39,1	0,49	0,45	-
06.04.2024	0,456	0	3,797	0	0	3,715	0	0	24	0	69,5	40,2	0,48	0,44	-
07.04.2024	0,399	0	3,573	0	0	3,496	0	0	24	0	69,5	42,2	0,48	0,44	-
08.04.2024	0,36	0	3,447	0	0	3,372	0	0	24	0	69,3	43,8	0,48	0,44	-
09.04.2024	0,23	0	2,948	0	0	2,886	0	0	24	0	67,9	48,9	0,47	0,42	-
10.04.2024	0,196	0	2,835	0	0	2,777	0	0	24	0	67,1	50,2	0,39	0,36	-
11.04.2024	0,418	0	3,813	0	0	3,731	0	0	24	0	68,9	42,2	0,42	0,36	-
12.04.2024	0,395	0	3,664	0	0	3,586	0	0	24	0	68,6	42,3	0,42	0,36	-
13.04.2024	0,379	0	3,642	0	0	3,565	0	0	24	0	68,5	43,1	0,42	0,36	-
14.04.2024	0,401	0	3,58	0	0	3,505	0	0	24	0	68,2	40,9	0,43	0,36	-
15.04.2024	0,492	0	4,152	0	0	4,062	0	0	24	0	69	40	0,42	0,37	-
16.04.2024	0,624	0	4,921	0	0	4,815	0	0	24	0	69,2	38,3	0,41	0,36	-
17.04.2024	0,551	0	4,472	0	0	4,376	0	0	24	0	69,2	39,1	0,41	0,36	-
18.04.2024	0,578	0	4,599	0	0	4,5	0	0	24	0	69,2	38,6	0,42	0,37	-
19.04.2024	0,647	0	4,845	0	0	4,738	0	0	24	0	70,2	37,6	0,43	0,4	-
20.04.2024	0,646	0	4,856	0	0	4,749	0	0	24	0	70	37,5	0,44	0,4	-
Итого:	15,044	0	127,953	0	0	125,214	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,593														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2024	167,028	1474,858	0	0	1442,791	0	0	7514	251
20.04.2024	182,073	1602,812	0	0	1568,004	0	0	8256	253

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.04.2024 7:14:56