

#130836#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЭСТ, ООО

Аллея Смелых 72, Калининград

2587

8582

ТВ7 (ASCII)

19082992

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,092	0	3,76	0	0	3,684	0	0	24	0	67	61	0,43	0,37	-
22.04.2025	0,09	0	3,933	0	0	3,853	0	0	24	0	67,1	61,5	0,44	0,37	-
23.04.2025	0,092	0	4,006	0	0	3,923	0	0	24	0	67,5	61,9	0,44	0,37	-
24.04.2025	0,093	0	3,924	0	0	3,844	0	0	24	0	67,2	61,4	0,43	0,37	-
25.04.2025	0,099	0	3,951	0	0	3,87	0	0	24	0	67,4	61,3	0,44	0,37	-
26.04.2025	0,081	0	3,866	0	0	3,788	0	0	24	0	66,9	61,8	0,44	0,37	-
27.04.2025	0,08	0	3,74	0	0	3,664	0	0	24	0	67	61,7	0,44	0,37	-
28.04.2025	0,097	0	3,903	0	0	3,823	0	0	24	0	67	61	0,43	0,36	-
29.04.2025	0,091	0	3,911	0	0	3,83	0	0	24	0	67,3	61,7	0,42	0,36	-
30.04.2025	0,097	0	4,073	0	0	3,989	0	0	24	0	67,2	61,4	0,43	0,37	-
01.05.2025	0,082	0	3,845	0	0	3,766	0	0	24	0	67,4	62,2	0,43	0,36	-
02.05.2025	0,081	0	3,798	0	0	3,722	0	0	24	0	66,8	61,6	0,43	0,36	-
03.05.2025	0,08	0	3,68	0	0	3,605	0	0	24	0	67	61,7	0,43	0,36	-
04.05.2025	0,079	0	3,68	0	0	3,606	0	0	24	0	66,5	61,3	0,43	0,36	-
05.05.2025	0,096	0	3,916	0	0	3,837	0	0	24	0	67,1	61,1	0,42	0,36	-
06.05.2025	0,09	0	3,832	0	0	3,755	0	0	24	0	66,7	61,1	0,42	0,36	-
07.05.2025	0,098	0	3,937	0	0	3,857	0	0	24	0	67,1	61,1	0,42	0,36	-
08.05.2025	0,086	0	4,031	0	0	3,949	0	0	24	0	67,1	61,9	0,42	0,36	-
09.05.2025	0,082	0	4,004	0	0	3,923	0	0	24	0	67	62,1	0,42	0,36	-
10.05.2025	0,083	0	4	0	0	3,919	0	0	24	0	66,8	61,8	0,43	0,37	-
11.05.2025	0,084	0	3,933	0	0	3,853	0	0	24	0	67,1	61,9	0,43	0,36	-
12.05.2025	0,101	0	3,973	0	0	3,892	0	0	24	0	67,3	61,1	0,43	0,37	-
13.05.2025	0,097	0	3,844	0	0	3,765	0	0	24	0	67,3	61,2	0,42	0,37	-
14.05.2025	0,093	0	3,806	0	0	3,728	0	0	24	0	66,9	60,9	0,42	0,37	-
15.05.2025	0,097	0	3,845	0	0	3,767	0	0	24	0	67,2	61,1	0,42	0,37	-
16.05.2025	0,106	0	4,045	0	0	3,963	0	0	24	0	66,9	60,5	0,42	0,37	-
17.05.2025	0,082	0	3,898	0	0	3,819	0	0	24	0	66,8	61,7	0,41	0,36	-
18.05.2025	0,083	0	3,82	0	0	3,743	0	0	24	0	67	61,7	0,42	0,36	-
19.05.2025	0,108	0	3,897	0	0	3,817	0	0	24	0	67,2	60,5	0,42	0,37	-
20.05.2025	0,092	0	3,758	0	0	3,681	0	0	24	0	67,1	61,1	0,42	0,36	-
Итого:	2,712	0	116,609	0	0	114,235	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,648														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	323,923	3121,825	0	0	3054,486	0	0	17016	253
20.05.2025	326,634	3238,434	0	0	3168,719	0	0	17736	253

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 12:34:16