

#10892#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 20.07.2021

Потребитель ЭСТ, ООО
Адрес потребителя Аллея Смелых 72, Калининград
Номер абонента 2587
Порядковый номер 8582
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 19082992
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2021	0,066	0	2,181	0	0	2,141	0	0	24	0	63,3	55,9	0,37	0,35	-
22.06.2021	0,069	0	2,133	0	0	2,094	0	0	24	0	63,6	55,7	0,38	0,35	-
23.06.2021	0,071	0	2,188	0	0	2,147	0	0	24	0	63,4	55,5	0,38	0,36	-
24.06.2021	0,067	0	2,25	0	0	2,208	0	0	24	0	63,6	56,4	0,39	0,36	-
25.06.2021	0,072	0	2,267	0	0	2,225	0	0	24	0	63,9	56,2	0,38	0,35	-
26.06.2021	0,065	0	2,328	0	0	2,284	0	0	24	0	64,3	57,4	0,39	0,35	-
27.06.2021	0,063	0	2,257	0	0	2,215	0	0	24	0	63,7	56,9	0,39	0,35	-
28.06.2021	0,072	0	2,288	0	0	2,246	0	0	24	0	63,3	55,7	0,38	0,35	-
29.06.2021	0,07	0	2,233	0	0	2,191	0	0	24	0	63,8	56,2	0,38	0,35	-
30.06.2021	0,067	0	2,144	0	0	2,103	0	0	24	0	63,9	56,3	0,39	0,35	-
01.07.2021	0,074	0	2,11	0	0	2,071	0	0	24	0	64,2	55,7	0,4	0,36	-
02.07.2021	0,074	0	2,266	0	0	2,224	0	0	24	0	63,8	55,8	0,41	0,36	-
03.07.2021	0,063	0	2,182	0	0	2,141	0	0	24	0	63,7	56,7	0,41	0,36	-
04.07.2021	0,062	0	2,139	0	0	2,1	0	0	24	0	63,7	56,6	0,39	0,35	-
05.07.2021	0,072	0	2,165	0	0	2,125	0	0	24	0	64	55,9	0,39	0,35	-
06.07.2021	0,069	0	2,172	0	0	2,132	0	0	24	0	63,9	56,3	0,4	0,36	-
07.07.2021	0,07	0	2,158	0	0	2,117	0	0	24	0	64	56,2	0,4	0,36	-
08.07.2021	0,069	0	2,249	0	0	2,207	0	0	24	0	63,8	56,4	0,4	0,36	-
09.07.2021	0,069	0	2,256	0	0	2,214	0	0	24	0	63,7	56,3	0,39	0,35	-
10.07.2021	0,061	0	2,236	0	0	2,195	0	0	24	0	63,2	56,5	0,39	0,36	-
11.07.2021	0,061	0	2,042	0	0	2,004	0	0	24	0	63,7	56,5	0,4	0,36	-
12.07.2021	0,065	0	2,112	0	0	2,073	0	0	24	0	63,8	56,3	0,4	0,36	-
13.07.2021	0,066	0	2,111	0	0	2,072	0	0	24	0	63,9	56,3	0,41	0,36	-
14.07.2021	0,066	0	2,084	0	0	2,045	0	0	24	0	64,1	56,4	0,41	0,36	-
15.07.2021	0,063	0	2,08	0	0	2,041	0	0	24	0	64	56,6	0,42	0,37	-
16.07.2021	0,064	0	2,122	0	0	2,082	0	0	24	0	64,1	56,8	0,43	0,37	-
17.07.2021	0,061	0	2,131	0	0	2,091	0	0	24	0	63,9	57	0,43	0,37	-
18.07.2021	0,058	0	1,944	0	0	1,908	0	0	24	0	63,7	56,4	0,43	0,37	-
19.07.2021	0,065	0	2,144	0	0	2,104	0	0	24	0	63,6	56,2	0,42	0,37	-
20.07.2021	0,066	0	2,188	0	0	2,147	0	0	24	0	64,1	56,8	0,43	0,37	-
Итого:	2	0	65,16	0	0	63,947	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,478														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2021	374,451	2958,415	0	0,001	2895,868	0	0,001	16105	8
20.07.2021	376,449	3023,575	0	0,001	2959,817	0	0,001	16825	8

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2021 7:36:14