

#10891#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель ЭСТ, ООО
Адрес потребителя Аллея Смелых 72, Калининград
Номер абонента 2587
Порядковый номер 8582
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 19082992
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.07.2021 | 0,071 | 0 | 2,238 | 0 | 0 | 2,196 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64 | 56,3 | 0,43 | 0,37 | - |
| 22.07.2021 | 0,064 | 0 | 2,001 | 0 | 0 | 1,963 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,9 | 56,2 | 0,43 | 0,37 | - |
| 23.07.2021 | 0,067 | 0 | 2,144 | 0 | 0 | 2,104 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 56,5 | 0,43 | 0,37 | - |
| 24.07.2021 | 0,061 | 0 | 2,078 | 0 | 0 | 2,039 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,8 | 56,7 | 0,43 | 0,37 | - |
| 25.07.2021 | 0,061 | 0 | 2,075 | 0 | 0 | 2,036 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64 | 56,9 | 0,43 | 0,37 | - |
| 26.07.2021 | 0,065 | 0 | 2,084 | 0 | 0 | 2,045 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64 | 56,5 | 0,43 | 0,37 | - |
| 27.07.2021 | 0,065 | 0 | 2,107 | 0 | 0 | 2,067 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,2 | 56,7 | 0,43 | 0,37 | - |
| 28.07.2021 | 0,065 | 0 | 2,144 | 0 | 0 | 2,104 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,9 | 56,5 | 0,41 | 0,36 | - |
| 29.07.2021 | 0,064 | 0 | 2,099 | 0 | 0 | 2,06 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,2 | 56,9 | 0,43 | 0,37 | - |
| 30.07.2021 | 0,067 | 0 | 2,098 | 0 | 0 | 2,058 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,2 | 56,4 | 0,43 | 0,37 | - |
| 31.07.2021 | 0,061 | 0 | 2,079 | 0 | 0 | 2,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64 | 56,9 | 0,43 | 0,37 | - |
| 01.08.2021 | 0,06 | 0 | 1,995 | 0 | 0 | 1,958 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,6 | 56,3 | 0,42 | 0,37 | - |
| 02.08.2021 | 0,069 | 0 | 2,175 | 0 | 0 | 2,135 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,6 | 55,8 | 0,41 | 0,37 | - |
| 03.08.2021 | 0,072 | 0 | 2,307 | 0 | 0 | 2,264 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,8 | 56,2 | 0,41 | 0,37 | - |
| 04.08.2021 | 0,07 | 0 | 2,207 | 0 | 0 | 2,165 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,2 | 56,5 | 0,42 | 0,37 | - |
| 05.08.2021 | 0,072 | 0 | 2,279 | 0 | 0 | 2,236 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 56,3 | 0,41 | 0,37 | - |
| 06.08.2021 | 0,072 | 0 | 2,414 | 0 | 0 | 2,369 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,7 | 56,5 | 0,42 | 0,37 | - |
| 07.08.2021 | 0,065 | 0 | 2,355 | 0 | 0 | 2,311 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,9 | 57,2 | 0,41 | 0,37 | - |
| 08.08.2021 | 0,062 | 0 | 2,076 | 0 | 0 | 2,038 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,7 | 56,4 | 0,42 | 0,37 | - |
| 09.08.2021 | 0,071 | 0 | 2,238 | 0 | 0 | 2,196 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64 | 56,3 | 0,41 | 0,37 | - |
| 10.08.2021 | 0,071 | 0 | 2,307 | 0 | 0 | 2,264 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 56,7 | 0,41 | 0,37 | - |
| 11.08.2021 | 0,07 | 0 | 2,293 | 0 | 0 | 2,249 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,2 | 56,7 | 0,42 | 0,37 | - |
| 12.08.2021 | 0,071 | 0 | 2,348 | 0 | 0 | 2,304 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,3 | 56,9 | 0,42 | 0,37 | - |
| 13.08.2021 | 0,075 | 0 | 2,266 | 0 | 0 | 2,223 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,5 | 56,5 | 0,42 | 0,37 | - |
| 14.08.2021 | 0,065 | 0 | 2,291 | 0 | 0 | 2,248 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,3 | 57,5 | 0,43 | 0,37 | - |
| 15.08.2021 | 0,063 | 0 | 2,14 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64 | 56,8 | 0,42 | 0,37 | - |
| 16.08.2021 | 0,069 | 0 | 2,201 | 0 | 0 | 2,159 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 56,5 | 0,42 | 0,37 | - |
| 17.08.2021 | 0,066 | 0 | 2,254 | 0 | 0 | 2,213 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,8 | 56,7 | 0,42 | 0,37 | - |
| 18.08.2021 | 0,066 | 0 | 2,235 | 0 | 0 | 2,193 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,7 | 56,5 | 0,41 | 0,37 | - |
| 19.08.2021 | 0,07 | 0 | 2,207 | 0 | 0 | 2,166 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64 | 56,3 | 0,43 | 0,38 | - |
| 20.08.2021 | 0,073 | 0 | 2,395 | 0 | 0 | 2,351 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 56,7 | 0,42 | 0,37 | - |
| Итого: | 2,083 | 0 | 68,13 | 0 | 0 | 66,854 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 0,498 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.07.2021 | 376,449 | 3023,575 | 0 | 0,001 | 2959,817 | 0 | 0,001 | 16825 | 8 |
| 20.08.2021 | 378,531 | 3091,704 | 0 | 0,001 | 3026,671 | 0 | 0,001 | 17569 | 8 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2021 11:11:29