

# #10878#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель ЭСТ, ООО  
Адрес потребителя Аллея Смелых 72, Калининград  
Номер абонента 2587  
Порядковый номер 8582  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 19082992  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,074	0	2,444	0	0	2,397	0	0	24	0	64,9	57,5	0,45	0,37	-
22.07.2022	0,072	0	2,602	0	0	2,552	0	0	24	0	64,4	57,7	0,43	0,37	-
23.07.2022	0,067	0	2,422	0	0	2,375	0	0	24	0	64,9	58,3	0,46	0,38	-
24.07.2022	0,063	0	2,276	0	0	2,233	0	0	24	0	63,7	56,9	0,43	0,37	-
25.07.2022	0,071	0	2,342	0	0	2,297	0	0	24	0	64,4	57,1	0,43	0,37	-
26.07.2022	0,072	0	2,565	0	0	2,517	0	0	24	0	64,1	57,4	0,41	0,36	-
27.07.2022	0,073	0	2,553	0	0	2,505	0	0	24	0	64,4	57,4	0,42	0,37	-
28.07.2022	0,075	0	2,649	0	0	2,6	0	0	24	0	63,7	56,9	0,4	0,36	-
29.07.2022	0,077	0	2,566	0	0	2,517	0	0	24	0	64,8	57,5	0,42	0,36	-
30.07.2022	0,066	0	2,494	0	0	2,447	0	0	24	0	64,3	57,9	0,43	0,37	-
31.07.2022	0,064	0	2,276	0	0	2,233	0	0	24	0	64	57,2	0,43	0,37	-
01.08.2022	0,073	0	2,363	0	0	2,319	0	0	24	0	64,2	56,7	0,43	0,37	-
02.08.2022	0,076	0	2,455	0	0	2,409	0	0	24	0	64,6	57,1	0,43	0,37	-
03.08.2022	0,078	0	2,499	0	0	2,452	0	0	24	0	64,4	56,8	0,42	0,37	-
04.08.2022	0,078	0	2,394	0	0	2,348	0	0	24	0	65	57,1	0,43	0,37	-
05.08.2022	0,071	0	2,405	0	0	2,36	0	0	24	0	64,5	57,4	0,42	0,37	-
06.08.2022	0,064	0	2,412	0	0	2,366	0	0	24	0	64,3	57,9	0,43	0,37	-
07.08.2022	0,062	0	2,272	0	0	2,229	0	0	24	0	63,8	57,1	0,42	0,37	-
08.08.2022	0,074	0	2,489	0	0	2,441	0	0	24	0	64,5	57,2	0,43	0,37	-
09.08.2022	0,076	0	2,608	0	0	2,558	0	0	24	0	64,6	57,5	0,42	0,37	-
10.08.2022	0,064	0	2,357	0	0	2,313	0	0	24	0	64	57,4	0,37	0,33	-
11.08.2022	0,07	0	2,417	0	0	2,371	0	0	24	0	64,5	57,5	0,42	0,37	-
12.08.2022	0,074	0	2,491	0	0	2,444	0	0	24	0	64,7	57,5	0,43	0,37	-
13.08.2022	0,065	0	2,484	0	0	2,437	0	0	24	0	64,8	58,4	0,43	0,37	-
14.08.2022	0,065	0	2,401	0	0	2,355	0	0	24	0	64,8	58,2	0,43	0,36	-
15.08.2022	0,066	0	2,358	0	0	2,312	0	0	24	0	64,7	57,9	0,43	0,36	-
16.08.2022	0,07	0	2,183	0	0	2,141	0	0	24	0	65	57,2	0,44	0,37	-
17.08.2022	0,07	0	2,117	0	0	2,076	0	0	24	0	65,1	57,1	0,44	0,37	-
18.08.2022	0,068	0	2,338	0	0	2,294	0	0	24	0	64,5	57,5	0,44	0,37	-
19.08.2022	0,066	0	3,023	0	0	2,969	0	0	24	0	62,6	57,4	0,4	0,35	-
20.08.2022	0,061	0	2,951	0	0	2,897	0	0	24	0	63	57,9	0,4	0,36	-
Итого:	2,165	0	76,206	0	0	74,764	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,517														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	560,72	4553,855	0	0,003	4457,304	0	0,003	25583	10
20.08.2022	562,884	4630,059	0	0,003	4532,069	0	0,003	26327	10

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.08.2022 12:58:14