

#28685#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель ЭСТ, ООО
Адрес потребителя Аллея Смелых 72, Калининград
Номер абонента 2587
Порядковый номер 8582
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 19082992
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,081	0	2,613	0	0	2,562	0	0	24	0	65,5	58	0,45	0,38	-
22.07.2023	0,064	0	2,377	0	0	2,331	0	0	24	0	65	58,4	0,45	0,38	-
23.07.2023	0,064	0	2,18	0	0	2,138	0	0	24	0	64,8	57,7	0,45	0,38	-
24.07.2023	0,078	0	2,386	0	0	2,339	0	0	24	0	65,5	57,6	0,46	0,38	-
25.07.2023	0,076	0	2,611	0	0	2,561	0	0	24	0	64,9	57,9	0,43	0,37	-
26.07.2023	0,071	0	2,49	0	0	2,441	0	0	24	0	65,5	58,5	0,43	0,37	-
27.07.2023	0,072	0	2,348	0	0	2,302	0	0	24	0	65,8	58,4	0,44	0,37	-
28.07.2023	0,071	0	2,507	0	0	2,459	0	0	24	0	65,3	58,4	0,42	0,37	-
29.07.2023	0,065	0	2,569	0	0	2,519	0	0	24	0	65,1	58,9	0,41	0,36	-
30.07.2023	0,063	0	2,282	0	0	2,238	0	0	24	0	65	58,3	0,43	0,37	-
31.07.2023	0,076	0	2,533	0	0	2,484	0	0	24	0	65,1	57,9	0,41	0,36	-
01.08.2023	0,077	0	2,55	0	0	2,501	0	0	24	0	65,1	57,8	0,42	0,36	-
02.08.2023	0,078	0	2,564	0	0	2,514	0	0	24	0	65,4	57,9	0,41	0,36	-
03.08.2023	0,072	0	2,492	0	0	2,444	0	0	24	0	65,3	58,2	0,42	0,36	-
04.08.2023	0,076	0	2,49	0	0	2,442	0	0	24	0	65,3	57,9	0,42	0,37	-
05.08.2023	0,063	0	2,314	0	0	2,269	0	0	24	0	65,1	58,5	0,43	0,37	-
06.08.2023	0,062	0	2,236	0	0	2,194	0	0	24	0	64,5	57,8	0,42	0,36	-
07.08.2023	0,068	0	2,253	0	0	2,209	0	0	24	0	65,1	57,8	0,43	0,37	-
08.08.2023	0,072	0	2,573	0	0	2,524	0	0	22	2	65,1	58,3	0,42	0,36	-
09.08.2023	0,077	0	2,717	0	0	2,665	0	0	24	0	65,2	58,3	0,41	0,36	-
10.08.2023	0,073	0	2,731	0	0	2,678	0	0	24	0	65,2	58,7	0,4	0,35	-
11.08.2023	0,075	0	2,582	0	0	2,532	0	0	24	0	65,4	58,3	0,4	0,35	-
12.08.2023	0,066	0	2,49	0	0	2,441	0	0	24	0	65,1	58,7	0,4	0,35	-
13.08.2023	0,066	0	2,464	0	0	2,416	0	0	24	0	65	58,5	0,4	0,36	-
14.08.2023	0,073	0	2,543	0	0	2,494	0	0	24	0	65,4	58,5	0,4	0,35	-
15.08.2023	0,068	0	2,386	0	0	2,34	0	0	24	0	65,4	58,4	0,41	0,36	-
16.08.2023	0,071	0	2,438	0	0	2,391	0	0	24	0	65,3	58,2	0,4	0,35	-
17.08.2023	0,071	0	2,515	0	0	2,467	0	0	24	0	65,3	58,5	0,41	0,36	-
18.08.2023	0,073	0	2,523	0	0	2,474	0	0	24	0	65,4	58,4	0,41	0,36	-
19.08.2023	0,061	0	2,238	0	0	2,195	0	0	24	0	65,1	58,4	0,41	0,36	-
20.08.2023	0,062	0	2,287	0	0	2,242	0	0	24	0	65,2	58,6	0,41	0,36	-
Итого:	2,185	0	76,282	0	0	74,806	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,522														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	4,522	188,663	0	0	185,224	0	0	1664	245
20.08.2023	6,707	264,945	0	0	260,029	0	0	2406	247

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2023 7:47:47